Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 61 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9150.038.1
Строит.Адрес: Седова 61
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 204817
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,2 Gmax= 30
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,2 Gmax= 30
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204817-ч(с)-1115.txt
Режим (схема): 3001

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Txв, гр.С= 4,98
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,39793 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=119,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2015 по 23.11.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	P1	P2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.10.15	24,00	-	147,08	147,08	0,00	65,27	41,12	24,15	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,55
25.10.15	24,00	-	145,28	145,28	0,00	65,76	41,44	24,32	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,53
26.10.15	24,00	-	144,08	144,08	0,00	65,86	41,60	24,26	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,49
27.10.15	24,00	-	141,82	141,82	0,00	65,74	41,13	24,61	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,49
28.10.15	24,00	-	140,56	140,56	0,00	65,51	40,60	24,91	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,50
29.10.15	24,00	-	140,81	140,81	0,00	65,29	40,23	25,06	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,53
30.10.15	24,00	-	139,78	139,78	0,00	64,89	40,22	24,67	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,45
31.10.15	24,00	-	138,01	138,01	0,00	63,90	39,30	24,60	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,40
01.11.15	24,00	-	137,57	137,57	0,00	64,06	39,49	24,57	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,38
02.11.15	24,00	-	139,43	139,43	0,00	65,21	40,60	24,61	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,43
03.11.15	24,00	-	138,65	138,65	0,00	65,67	41,16	24,51	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,40
04.11.15	24,00	-	137,66	137,66	0,00	65,70	41,21	24,49	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,37
05.11.15	24,00	-	136,69	136,69	0,00	65,39	40,99	24,40	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,34
06.11.15	24,00	-	135,63	135,63	0,00	64,56	40,11	24,45	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,32
07.11.15	24,00	-	138,65	138,65	0,00	64,44	39,89	24,55	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,40
08.11.15	24,00	-	139,28	139,28	0,00	64,32	39,91	24,41	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,40
09.11.15	24,00	-	141,57	141,57	0,00	65,44	40,70	24,74	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,51
10.11.15	24,00	-	141,71	141,71	0,00	66,09	41,19	24,90	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,53
11.11.15	24,00	-	143,02	143,02	0,00	65,36	41,05	24,31	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,48
12.11.15	24,00	-	143,14	143,14	0,00	65,15	40,95	24,20	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,47
13.11.15	24,00	-	140,97	140,97	0,00	65,34	40,79	24,55	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,46
14.11.15	24,00	-	140,04	140,04	0,00	65,29	40,41	24,88	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,48
15.11.15	24,00	-	139,16	139,16	0,00	67,97	41,37	26,60	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,70
16.11.15	24,00	-	138,30	138,30	0,00	67,84	40,98	26,86	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,72
17.11.15	24,00	-	138,25	138,25	0,00	68,00	40,80	27,20	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,76
18.11.15	24,00	-	138,77	138,77	0,00	68,96	41,25	27,71	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,85
19.11.15	24,00	-	139,11	139,11	0,00	70,24	41,99	28,25	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,93
20.11.15	24,00	-	139,35	139,35	0,00	70,91	42,60	28,31	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,95
21.11.15	24,00	-	139,40	139,40	0,00	70,88	42,55	28,33	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,95
22.11.15	24,00	-	138,38	138,38	0,00	70,63	41,86	28,77	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,98
23.11.15	24,00	-	138,64	138,64	0,00	72,15	42,68	29,47	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,08
Среднее	24,00	-	140,03	140,03	-	66,51	40,97	25,54	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,57
Итого	744,00		4340,79	4340,79	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	110,82

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	09.11.15 21:00	2751,81	2751,77	-	-	-	-	67,82	-	-
	24.11.15 01:00	4733,42	4733,38	-	-	-	-	120,74	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 4,98 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **110,82** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление коммерческого учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
4 ДЕК 2015
«___»
печать энергосбыта