

Абонент: ЖКС Невского района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 63 / СЦО
 Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
 Источник: За Невская котельная

Отчет о теплоснабжении по приборам УТТЗ за ноябрь, 2015
 Договор: 9144-038.1
 Стронт. Адрес: Седова 63
 Телефон: (812) 313-47-06
 Схема подключения: Двухтрубная

Установленные приборы:
 Вычислитель: ВКП-7 № 205583
 Подающий (M1): расходомер: ПРЭМ 32
 Обратный (M2): расходомер: ПРЭМ 32
 Тр. циркул. ГВС (M3): расходомер: ГМин= 0,2
 Тр. циркул. ГВС (M4): расходомер: ГМин= 0,2
 Тр. подпитки (M5): расходомер: ГМин= 0,2
 Расчетный алгоритм: зим. Q=M1*(P1-ПХ)+M2*(P2-ПХ) лето: M1*(P1-ПХ)+M2*(P2-ПХ)
 Gmin= 0,2
 Gmax= 30
 Gmin= 0,2
 Gmax= 30
 Gmin= 0,2
 Gmax= 30
 Gmin= 0,2
 Gmax= 30

Приборы УТТЗ поверены до _____
 Термометр.: КТСПН
 Преобр. давления: КТСПН
 Термометр.: КТСПН
 Преобр. давления: КТСПН
 Термометр.: КТСПН
 Преобр. давления: КТСПН
 Термометр.: КТСПН
 Преобр. давления: КТСПН

Узел учета: СЦО
 Код УТТЗ:
 Рассматривать совместно с УТТЗ: график: 150/70
 Тхв, гр.С= 4,98

Дата	НС		M1, Т	M2, Т	dM, Т	Т1, С			T2, С	dT, С	P1, Гк/Ск2	P2, Гк/Ск2	Qотопл, Гкал	M3, Т	M4, Т	dM, Т	Учет ГВС (ТВ-2)				Общие теплотр-е	
	ти	час				С	С	С									V3, м.куб.	dV3, м.куб.	V4, м.куб.	dV4, м.куб.	Уподп, м.куб.	T3, С
24.10.15	24,00	-	167,03	167,03	0,00	66,00	41,40	24,60	7,00	5,00	4,11	0,00	0,00	-	-	-	41,40	-	0,00	-	0,00	4,11
25.10.15	24,00	-	167,00	167,00	0,00	66,48	41,93	24,55	7,00	5,00	4,10	0,00	0,00	-	-	-	41,93	-	0,00	-	0,00	4,10
26.10.15	24,00	-	166,76	166,76	0,00	66,59	42,19	24,40	7,00	5,00	4,07	0,00	0,00	-	-	-	42,19	-	0,00	-	0,00	4,07
27.10.15	24,00	-	165,34	165,34	0,00	66,48	41,82	24,66	7,00	5,00	4,08	0,00	0,00	-	-	-	41,82	-	0,00	-	0,00	4,08
28.10.15	24,00	-	164,46	164,46	0,00	66,27	41,27	25,00	7,00	5,00	4,11	0,00	0,00	-	-	-	41,27	-	0,00	-	0,00	4,11
29.10.15	24,00	-	163,71	163,71	0,00	66,03	41,02	25,01	7,00	5,00	4,10	0,00	0,00	-	-	-	41,02	-	0,00	-	0,00	4,10
30.10.15	24,00	-	165,32	165,32	0,00	65,61	40,98	24,63	7,00	5,00	4,07	0,00	0,00	-	-	-	40,98	-	0,00	-	0,00	4,07
31.10.15	24,00	-	164,23	164,23	0,00	64,64	40,26	24,38	7,00	5,00	4,00	0,00	0,00	-	-	-	40,26	-	0,00	-	0,00	4,00
01.11.15	24,00	-	165,01	165,01	0,00	64,82	40,59	24,23	7,00	5,00	4,06	0,00	0,00	-	-	-	40,59	-	0,00	-	0,00	4,06
02.11.15	24,00	-	165,35	165,35	0,00	65,97	41,40	24,57	7,00	5,00	4,05	0,00	0,00	-	-	-	41,40	-	0,00	-	0,00	4,05
03.11.15	24,00	-	165,15	165,15	0,00	66,42	41,91	24,51	7,00	5,00	4,04	0,00	0,00	-	-	-	41,91	-	0,00	-	0,00	4,04
04.11.15	24,00	-	165,40	165,40	0,00	66,46	42,07	24,39	7,00	5,00	4,05	0,00	0,00	-	-	-	42,07	-	0,00	-	0,00	4,05
05.11.15	24,00	-	164,12	164,12	0,00	66,14	41,81	24,33	7,00	5,00	3,99	0,00	0,00	-	-	-	41,81	-	0,00	-	0,00	3,99
06.11.15	24,00	-	163,42	163,42	0,00	65,30	41,06	24,24	7,00	5,00	3,96	0,00	0,00	-	-	-	41,06	-	0,00	-	0,00	3,96
07.11.15	24,00	-	162,97	162,97	0,00	65,04	40,74	24,41	7,00	5,00	3,98	0,00	0,00	-	-	-	40,74	-	0,00	-	0,00	3,98
08.11.15	24,00	-	162,67	162,67	0,00	65,04	40,54	24,50	7,00	5,00	3,99	0,00	0,00	-	-	-	40,54	-	0,00	-	0,00	3,99
09.11.15	24,00	-	162,67	162,67	0,00	66,17	41,13	25,04	7,00	5,00	4,08	0,00	0,00	-	-	-	41,13	-	0,00	-	0,00	4,08
10.11.15	24,00	-	163,29	163,29	0,00	66,81	41,70	25,11	7,00	5,00	4,10	0,00	0,00	-	-	-	41,70	-	0,00	-	0,00	4,10
11.11.15	24,00	-	164,52	164,52	0,00	66,06	41,46	24,60	7,00	5,00	4,05	0,00	0,00	-	-	-	41,46	-	0,00	-	0,00	4,05
12.11.15	24,00	-	165,15	165,15	0,00	65,86	41,42	24,44	7,00	5,00	4,04	0,00	0,00	-	-	-	41,42	-	0,00	-	0,00	4,04
13.11.15	24,00	-	164,67	164,67	0,00	66,06	41,47	24,59	7,00	5,00	4,05	0,00	0,00	-	-	-	41,47	-	0,00	-	0,00	4,05
14.11.15	24,00	-	164,68	164,68	0,00	66,03	41,21	24,82	7,00	5,00	4,09	0,00	0,00	-	-	-	41,21	-	0,00	-	0,00	4,09
15.11.15	24,00	-	164,54	164,54	0,00	68,76	42,16	26,60	7,00	5,00	4,37	0,00	0,00	-	-	-	42,16	-	0,00	-	0,00	4,37
16.11.15	24,00	-	164,86	164,86	0,00	68,63	42,00	26,63	7,00	5,00	4,39	0,00	0,00	-	-	-	42,00	-	0,00	-	0,00	4,39
17.11.15	24,00	-	165,41	165,41	0,00	68,78	42,03	26,75	7,00	5,00	4,43	0,00	0,00	-	-	-	42,03	-	0,00	-	0,00	4,43
18.11.15	24,00	-	167,12	167,12	0,00	69,77	42,64	27,13	7,00	5,00	4,62	0,00	0,00	-	-	-	42,64	-	0,00	-	0,00	4,62
19.11.15	24,00	-	167,30	167,30	0,00	71,06	43,40	27,66	7,00	5,00	4,65	0,00	0,00	-	-	-	43,40	-	0,00	-	0,00	4,65
20.11.15	24,00	-	166,88	166,88	0,00	71,73	43,86	27,87	7,00	5,00	4,67	0,00	0,00	-	-	-	43,86	-	0,00	-	0,00	4,67
21.11.15	24,00	-	165,71	165,71	0,00	71,71	43,85	27,86	7,00	5,00	4,65	0,00	0,00	-	-	-	43,85	-	0,00	-	0,00	4,65
22.11.15	24,00	-	165,71	165,71	0,00	71,47	43,28	28,19	7,00	5,00	4,67	0,00	0,00	-	-	-	43,28	-	0,00	-	0,00	4,67
23.11.15	24,00	-	166,12	166,12	0,00	73,04	43,81	29,23	7,00	5,00	4,86	0,00	0,00	-	-	-	43,81	-	0,00	-	0,00	4,86
Среднее	24,00	-	165,07	165,07	-	67,27	41,82	25,45	7,00	5,00	4,20	0,00	0,00	-	-	-	41,82	-	0,00	-	0,00	4,20
Итого	744,00	-	5117,27	5117,27	0,00	-	-	-	-	-	130,28	0,00	0,00	-	-	-	17,38	-	0,00	-	0,00	130,28

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время		M1(Т)	M2(Т)	M3(Т)	M4(Т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Тр.об. ч.
	09.11.15 21:00	24.11.15 02:00									
Период расчета по среднему:	сутки:										
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:	Гкал:										
Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему:	куб.м:										
Период расчета по договору:	Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)										
Период превышения t2:	_____										
Корректировка на температуру холодной воды:	4,98 °С										
Итого по приборам учета:	с учетом корректировок										
Итого по приборам учета:	с учетом корректировок										

