Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 71 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Седова 71
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная закрытая

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ941-24960-ч(с)-1115.txt

Вычислитель: СПТ-941 № 24960 Режим (схема): 0 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 4,98

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,396 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=118,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2015 по 23.11.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.10.15	24,00		138,44	136,51	1,93	65,64	40,32	25,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,59
25.10.15	24,00		135,35	131,05	4,30	66,50	40,71	25,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,67
26.10.15	24,00		135,27	130,97	4,30	67,01	41,21	25,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,67
27.10.15	24,00		135,14	130,85	4,29	67,14	41,48	25,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,65
28.10.15	24,00		133,99	129,71	4,28	67,03	41,24	25,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,64
29.10.15	24,00		133,16	128,87	4,29	66,81	40,72	26,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,65
30.10.15	24,00		133,34	129,04	4,30	66,61	40,50	26,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,66
31.10.15	24,00		133,75	129,43	4,32	66,20	40,42	25,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,63
01.11.15	24,00		132,76	128,43	4,33	65,16	39,66	25,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,56
02.11.15	24,00		133,40	129,07	4,33	65,27	39,85	25,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,57
03.11.15	24,00		133,88	129,54	4,33	66,44	40,82	25,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,61
04.11.15	24,00		133,58	129,24	4,34	66,93	41,44	25,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,59
05.11.15	24,00		133,74	129,41	4,33	66,98	41,64	25,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,57
06.11.15	24,00		132,79	128,47	4,32	66,72	41,40	25,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,55
07.11.15	24,00		132,08	127,85	4,23	65,84	40,62	25,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,51
08.11.15	24,00		132,05	127,65	4,40	65,70	40,22	25,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,55
09.11.15	24,00		131,91	127,54	4,38	65,53	40,07	25,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,54
10.11.15	24,00		132,06	127,69	4,37	66,67	40,63	26,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,62
11.11.15	24,00		132,54	128,52	4,02	67,36	41,19	26,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,64
12.11.15	24,00		133,40	129,04	4,36	66,63	40,99	25,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,60
13.11.15	24,00		134,02	129,65	4,37	66,38	40,89	25,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,60
14.11.15	24,00		133,57	129,18	4,39	66,62	40,92	25,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,62
15.11.15	24,00		133,48	129,08	4,40	66,46	40,58	25,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,64
16.11.15	24,00		133,22	128,85	4,37	69,32	41,57	27,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,88
17.11.15	24,00		133,27	128,89	4,38	69,25	41,33	27,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,91
18.11.15	24,00		133,64	129,28	4,36	69,35	41,26	28,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,94
19.11.15	24,00		134,30	129,95	4,35	70,30	41,82	28,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,01
20.11.15	24,00		134,85	130,49	4,36	71,66	42,65	29,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,10
21.11.15	24,00		124,67	120,66	4,02	72,34	43,24	29,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,81
22.11.15	24,00		134,76	130,42	4,34	72,34	43,19	29,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,12
23.11.15	24,00		133,89	129,55	4,33	72,07	42,45	29,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,15
Среднее	24,00	-	133,43	129,19	4,24	67,56	41,13	26,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,70
Итого	744,00		4136,28	4004,85	131,43						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	114,84

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	06.04.15 15:00	21630,36	20917,55	-	-	-	-	754,17	-	4176,38
	06.04.15 15:00	21630,36	20917,55	-	-	-	-	754,17	-	4176,38

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 4,98 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **114,84** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
1 ДЕК 2015
«____» _____