Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 73 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Седова 73
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная закрытая

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ941-24694-ч(с)-1115.txt

Вычислитель: СПТ-941 № 24694 Режим (схема): 0 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 4,98

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,396 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=118,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2015 по 23.11.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.10.15	24,00		122,65	122,88	-0,23	64,56	40,20	24,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,98
25.10.15	24,00		113,39	113,56	-0,17	65,32	39,76	25,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,89
26.10.15	24,00		112,18	112,34	-0,15	65,80	40,07	25,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,88
27.10.15	24,00		111,22	111,35	-0,13	65,94	40,22	25,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,86
28.10.15	24,00		109,43	109,54	-0,11	65,82	39,71	26,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,86
29.10.15	24,00		108,24	108,34	-0,10	65,57	39,12	26,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,86
30.10.15	24,00		108,09	108,18	-0,09	65,37	38,85	26,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,87
31.10.15	24,00		107,41	107,51	-0,10	64,97	38,60	26,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,83
01.11.15	24,00		105,77	105,89	-0,13	63,94	37,78	26,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,76
02.11.15	24,00		106,64	106,76	-0,12	64,06	38,00	26,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,78
03.11.15	24,00		107,10	107,20	-0,09	65,22	38,85	26,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,82
04.11.15	24,00		106,89	106,97	-0,08	65,70	39,36	26,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,82
05.11.15	24,00		106,91	106,98	-0,08	65,75	39,53	26,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,80
06.11.15	24,00		106,10	106,18	-0,08	65,49	39,29	26,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,78
07.11.15	24,00		105,26	105,34	-0,08	64,60	38,71	25,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,73
08.11.15	24,00		104,96	105,05	-0,09	64,46	38,29	26,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,75
09.11.15	24,00		104,50	104,58	-0,08	64,28	38,10	26,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,74
10.11.15	24,00		104,55	104,64	-0,09	65,39	38,62	26,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,80
11.11.15	24,00		105,59	105,74	-0,15	66,08	39,16	26,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,84
12.11.15	24,00		106,72	106,86	-0,15	65,38	39,11	26,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,80
13.11.15	24,00		108,56	108,69	-0,13	65,15	39,16	25,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,82
14.11.15	24,00		109,62	109,72	-0,10	65,40	39,37	26,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,85
15.11.15	24,00		109,10	109,20	-0,10	65,22	39,02	26,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,86
16.11.15	24,00		108,64	108,72	-0,08	68,00	39,90	28,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,05
17.11.15	24,00		108,82	108,57	0,25	67,92	39,61	28,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,09
18.11.15	24,00		109,22	109,29	-0,07	68,02	39,41	28,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,13
19.11.15	24,00		109,70	109,77	-0,07	68,94	39,91	29,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,19
20.11.15	24,00		110,22	110,29	-0,07	70,29	40,62	29,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,27
21.11.15	24,00		101,70	101,76	-0,06	70,96	41,19	29,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,03
22.11.15	24,00		109,90	109,96	-0,06	70,96	41,18	29,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,27
23.11.15	24,00		109,13	109,18	-0,05	70,69	40,52	30,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,29
Среднее	24,00	-	108,33	108,42	-0,09	66,30	39,40	26,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,91
Итого	744,00		3358,20	3361,02	-2,82						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	90,31

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	13.04.15 18:00	20657,99	20657,33	-	-	-	-	660,54	-	4950,28
	13.04.15 18:00	20657,99	20657,33	-	-	-	-	660,54	-	4950,28

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 4,98 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **90,31** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
1 ДЕК 2015
«___»

печать энергосбыта