Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 75 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Седова 75
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная закрытая

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ941-24947-ч(с)-1115.txt

Вычислитель: СПТ-941 № 24947 Режим (схема): 0 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 4,98

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,396 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=118,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2015 по 23.11.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.10.15	24,00		123,93	121,62	2,31	66,86	39,76	27,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,46
25.10.15	24,00		124,00	121,62	2,39	67,37	40,30	27,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,46
26.10.15	24,00		123,80	121,38	2,42	67,53	40,52	27,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,45
27.10.15	24,00		122,77	120,32	2,45	67,46	40,22	27,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,45
28.10.15	24,00		122,02	119,52	2,50	67,20	39,55	27,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,48
29.10.15	24,00		122,12	119,59	2,52	67,00	39,23	27,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,49
30.10.15	24,00		122,45	119,91	2,54	66,60	39,19	27,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,46
31.10.15	24,00		121,58	119,06	2,51	65,53	38,47	27,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,39
01.11.15	24,00		122,10	119,60	2,50	65,64	38,81	26,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,38
02.11.15	24,00		122,49	119,99	2,50	66,84	39,78	27,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,42
03.11.15	24,00		122,16	119,67	2,50	67,36	40,29	27,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,41
04.11.15	24,00		122,31	119,81	2,50	67,40	40,46	26,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,40
05.11.15	24,00		121,52	119,00	2,52	67,16	40,12	27,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,39
06.11.15	24,00		120,85	118,33	2,52	66,19	39,32	26,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,35
07.11.15	24,00		120,81	118,30	2,52	66,04	39,01	27,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,37
08.11.15	24,00		120,70	118,19	2,51	65,84	38,79	27,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,37
09.11.15	24,00		120,74	118,27	2,47	67,00	39,27	27,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,45
10.11.15	24,00		121,09	118,76	2,33	67,73	39,82	27,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,48
11.11.15	24,00		121,86	119,51	2,35	66,99	39,66	27,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,43
12.11.15	24,00		122,58	120,20	2,37	66,74	39,50	27,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,44
13.11.15	24,00		122,23	119,79	2,44	67,00	39,44	27,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,47
14.11.15	24,00		122,11	119,62	2,49	66,74	39,14	27,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,47
15.11.15	24,00		121,95	119,43	2,52	69,72	40,04	29,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,72
16.11.15	24,00		121,98	119,43	2,54	69,66	39,79	29,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,75
17.11.15	24,00		122,34	119,78	2,55	69,72	39,66	30,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,78
18.11.15	24,00		122,84	120,29	2,55	70,68	40,19	30,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,85
19.11.15	24,00		123,30	120,75	2,55	72,18	41,02	31,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,95
20.11.15	24,00		113,99	111,62	2,37	72,82	41,57	31,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,66
21.11.15	24,00		123,25	120,72	2,53	72,82	41,68	31,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,95
22.11.15	24,00		122,46	119,97	2,49	72,53	41,17	31,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,95
23.11.15	24,00		122,55	120,03	2,51	74,00	41,57	32,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,08
Среднее	24,00	-	121,96	119,49	2,48	68,21	39,91	28,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,55
Итого	744,00		3780,87	3704,09	76,78						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	110,15

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	QГВС (Гкал)	Траб, ч
	13.04.15 18:00	21197,91	20817,92	-	-	-	-	750,57	-	4948,70
	13.04.15 18:00	21197,91	20817,92	-	-	-	-	750,57	-	4948,70

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 4,98 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **110,15** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
1 ДЕК 2015
«____»

печать энергосбыта