Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9251.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 77-28а / СЦО | Строит.Адрес: Седова 77-28а | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206176-ч(с)-1115.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 206176 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 4,98

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,356 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=107,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2015 по 23.11.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.10.15	24,00	-	158,59	153,65	4,94	66,39	44,91	21,48	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,63
25.10.15	24,00	-	158,37	153,44	4,93	66,87	45,55	21,32	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,60
26.10.15	24,00	-	158,26	153,11	5,15	66,99	45,85	21,14	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,58
27.10.15	24,00	-	157,27	151,89	5,38	66,89	45,32	21,57	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,64
28.10.15	24,00	-	156,58	151,15	5,43	66,66	44,37	22,29	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,73
29.10.15	24,00	-	156,77	151,17	5,60	66,44	44,03	22,41	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,76
30.10.15	24,00	-	156,70	151,57	5,13	66,03	44,13	21,90	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,66
31.10.15	24,00	-	155,89	150,91	4,98	65,00	43,36	21,64	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,59
01.11.15	24,00	-	156,76	151,29	5,47	65,15	43,76	21,39	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,59
02.11.15	24,00	-	156,99	151,56	5,43	66,30	44,82	21,48	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,62
03.11.15	24,00	-	156,81	151,34	5,47	66,79	45,47	21,32	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,60
04.11.15	24,00	-	156,73	151,25	5,48	66,83	45,64	21,19	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,58
05.11.15	24,00	-	155,95	150,49	5,46	66,55	45,13	21,42	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,59
06.11.15	24,00	-	155,30	150,21	5,09	65,69	44,08	21,61	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,58
07.11.15	24,00	-	155,37	150,38	4,99	65,51	43,67	21,84	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,61
08.11.15	24,00	-	155,26	150,28	4,98	65,37	43,41	21,96	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,63
09.11.15	24,00	-	155,13	150,43	4,70	66,52	44,13	22,39	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,68
10.11.15	24,00	-	155,25	150,90	4,35	67,19	44,71	22,48	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,69
11.11.15	24,00	-	156,38	152,00	4,38	66,46	44,68	21,78	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,61
12.11.15	24,00	-	157,03	152,60	4,43	66,25	44,48	21,77	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,61
13.11.15	24,00	-	156,74	152,08	4,66	66,46	44,44	22,02	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,66
14.11.15	24,00	-	156,81	152,01	4,80	66,34	44,04	22,30	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,71
15.11.15	24,00	-	156,79	151,84	4,95	69,19	45,14	24,05	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,00
16.11.15	24,00	-	156,76	151,84	4,92	69,08	44,75	24,33	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,03
17.11.15	24,00	-	157,10	152,00	5,10	69,19	44,58	24,61	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,09
18.11.15	24,00	-	157,51	152,61	4,90	70,20	45,28	24,92	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,15
19.11.15	24,00	-	157,79	152,76	5,03	71,57	46,26	25,31	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,23
20.11.15	24,00	-	157,83	152,49	5,34	72,21	46,88	25,33	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,25
21.11.15	24,00	-	157,69	152,17	5,52	72,19	47,21	24,98	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,20
22.11.15	24,00	-	157,18	151,50	5,68	71,92	46,72	25,20	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,23
23.11.15	24,00	-	157,35	151,57	5,78	73,46	47,25	26,21	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,40
Среднее	24,00	-	156,80	151,69	5,11	67,67	44,97	22,70	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,79
Итого	744,00		4860,94	4702,49	158,45						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	117,53

Центр. учет.

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.10.15 02:00	67625,18	65915,03	-	-	-	-	1850,40	-	-
	24.11.15 04:00	72499,24	70630,09	-	-	-	-	1968,38	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 4,98 * 0 = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 117,53 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

Нападить работу системы отопления

Отрегулировать температуру_____

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
1 DEK 2015
«___»