Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 82 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Седова 82
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14862-ч(с)-1115.txt

Вычислитель: СПТ-943 № 14862 Режим (схема): 0;7 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 4,98

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,432 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1253
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=129,6 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2015 по 23.11.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.10.15	24,00		134,28	115,16	19,12	66,88	37,66	29,23	7,50	3,90	3,57	16,28	0,00	0,00	16,61	0,00	16,61	-	66,61	0,00	1,08			4,65
25.10.15	25,00		142,41	119,85	22,56	67,42	38,11	29,31	7,50	3,90	3,73	19,60	0,00	0,00	20,01	0,00	20,01	-	67,16	0,00	1,32			5,04
26.10.15	24,00		133,32	115,02	18,29	67,53	38,30	29,23	7,50	3,90	3,57	15,43	0,00	0,00	15,75	0,00	15,75	-	67,16	0,00	1,04			4,61
27.10.15	24,00		133,22	113,98	19,24	67,42	37,98	29,44	7,50	3,90	3,56	16,42	0,00	0,00	16,77	0,00	16,77	-	67,04	0,00	1,10			4,66
28.10.15	24,00		132,15	113,23	18,92	67,22	37,46	29,76	7,50	3,90	3,57	16,17	0,00	0,00	16,51	0,00	16,51	-	66,88	0,00	1,08			4,65
29.10.15	24,00		133,01	113,43	19,58	66,98	37,41	29,57	7,50	3,90	3,58	16,42	0,00	0,00	16,76	0,00	16,76	-	66,55	0,00	1,09			4,67
30.10.15	24,00		133,43	114,13	19,30	66,56	37,34	29,22	7,50	3,90	3,53	16,56	0,00	0,00	16,90	0,00	16,90	-	66,14	0,00	1,10			4,63
31.10.15	24,00		131,59	111,42	20,17	65,56	36,38	29,18	7,50	3,90	3,44	17,47	0,00	0,00	17,81	0,00	17,81	-	65,24	0,00	1,14			4,58
01.11.15	24,00		132,62	112,06	20,56	65,70	36,86	28,84	7,50	3,90	3,41	17,95	0,00	0,00	18,31	0,00	18,31	-	65,54	0,00	1,18			4,59
02.11.15	24,00		131,44	112,71	18,74	66,84	37,73	29,11	7,50	3,90	3,47	16,14	0,00	0,00	16,47	0,00	16,47	-	66,61	0,00	1,08			4,54
03.11.15	24,00		131,60	112,31	19,29	67,32	38,10	29,22	7,50	3,90	3,47	16,71	0,00	0,00	17,06	0,00	17,06	-	66,97	0,00	1,12			4,59
04.11.15	24,00		133,00	112,39	20,61	67,36	38,29	29,08	7,50	3,90	3,46	18,02	0,00	0,00	18,40	0,00	18,40	-	67,07	0,00	1,21			4,66
05.11.15	24,00		132,10	111,60	20,50	67,08	37,89	29,18	7,50	3,90	3,44	17,98	0,00	0,00	18,35	0,00	18,35	-	66,66	0,00	1,20			4,64
06.11.15	24,00		129,66	110,98	18,68	66,22	37,30	28,92	7,50	3,90	3,39	16,19	0,00	0,00	16,52	0,00	16,52	-	65,87	0,00	1,07			4,45
07.11.15	24,00		132,26	110,85	21,41	66,07	36,94	29,13	7,50	3,90	3,41	18,94	0,00	0,00	19,32	0,00	19,32	-	65,74	0,00	1,25			4,65
08.11.15	24,00		132,75	110,70	22,05	65,95	36,73	29,22	7,50	3,90	3,40	19,64	0,00	0,00	20,04	0,00	20,04	-	65,86	0,00	1,29			4,70
09.11.15	24,00		130,61	110,94	19,67	67,09	37,30	29,79	7,50	3,90	3,48	17,18	0,00	0,00	17,54	0,00	17,54	-	66,85	0,00	1,15			4,63
10.11.15	24,00		129,35	111,48	17,87	67,76	37,71	30,05	7,50	3,90	3,53	15,46	0,00	0,00	15,79	0,00	15,79	-	67,41	0,00	1,04			4,57
11.11.15	24,00		131,32	112,12	19,21	67,03	37,57	29,46	7,50	3,90	3,49	16,70	0,00	0,00	17,05	0,00	17,05	-	66,65	0,00	1,11			4,60
12.11.15	24,00		132,90	112,77	20,13	66,81	37,55	29,26	7,50	3,90	3,47	17,73	0,00	0,00	18,09	0,00	18,09	-	66,55	0,00	1,18			4,65
13.11.15	24,00		132,08	112,46	19,61	67,01	37,54	29,47	7,50	3,90	3,50	17,06	0,00	0,00	17,41	0,00	17,41	-	66,62	0,00	1,14			4,64
14.11.15	24,00		131,23	112,38	18,85	66,89	37,25	29,64	7,50	3,90	3,50	16,43	0,00	0,00	16,77	0,00	16,77	-	66,68	0,00	1,10			4,60
15.11.15	24,00		131,20	112,17	19,03	69,82	38,11	31,72	7,50	3,90	3,74	16,51	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88	-	69,63	0,00	1,15			4,89
16.11.15	24,00		132,01	112,16	19,84	69,70	37,81	31,89	7,50	3,90	3,76	17,41	0,00	0,00	17,79	0,00	17,79	-	69,32	0,00	1,21			4,97
17.11.15	24,00		131,96	112,59	19,36	69,81	37,72	32,09	7,50	3,90	3,79	16,96	0,00	0,00	17,33	0,00	17,33	-	69,52	0,00	1,18			4,97
18.11.15	24,00		131,07	113,16	17,91	70,85	38,22	32,62	7,50	3,90	3,87	15,51	0,00	0,00	15,87	0,00	15,87	-	70,68	0,00	1,10			4,97
19.11.15	24,00		132,91	113,49	19,42	72,23	38,98	33,25	7,50	3,90	3,97	16,83	0,00	0,00	17,23	0,00	17,23	-	71,94	0,00	1,21			5,19
20.11.15	24,00		132,58	113,80	18,78	72,84	39,47	33,37	7,50	3,90	3,99	16,38	0,00	0,00	16,78	0,00	16,78	-	72,41	0,00	1,19			5,17
21.11.15	24,00		132,17	113,63	18,54	72,80	39,52	33,28	7,50	3,90	3,98	16,09	0,00	0,00	16,48	0,00	16,48	-	72,36	0,00	1,16			5,14
22.11.15	24,00		133,64	112,80	20,84	72,55	38,93	33,62	7,50	3,90	3,97	18,51	0,00	0,00	18,95	0,00	18,95	-	72,36	0,00	1,34			5,31
23.11.15	24,00		131,00	112,98	18,02	74,10	39,41	34,70	7,50	3,90	4,11	15,64	0,00	0,00	16,03	0,00	16,03	-	73,84	0,00	1,15			5,26
Среднее	24,03	-	132,42	112,86	19,55	68,24	37,86	30,38	7,50	3,90	3,62	16,98	-	-	17,34	-	17,34	-	67,93	-	1,15	-	-	4,77
Итого	745,00		4104,89	3498,78	606,11						112,16	526,33	0,00	0,00	537,55	0,00	537,55	0,00			35,73	0,00	0,00	147,89

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.10.15 03:00	62166,52	48962,97	13540,89	0,00	13814,76	0,00	3635,41	884,53	-
	24.11.15 02:00	66259,88	52452,00	14065,70	0,00	14350,77	0,00	3782,98	920,17	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 4,98 °C = -2,62 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **145,27** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **537,55** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
1 ДЕК 2015
«___»