Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 87-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9902.038.1
Строит.Адрес: Седова 87-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207269-ч(с)-1115.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207269 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 4,4

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетныи алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,23 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,099
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,045
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=69,36 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=18

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2015 по 23.11.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.10.15	24,00	-	109,53	95,46	14,07	56,90	41,49	15,41	7,00	5,00	1,40	15,23	-	-	15,46	-	15,46	-	57,22	-	0,87			2,27
25.10.15	24,00	-	113,19	96,29	16,90	66,01	46,77	19,24	7,00	5,00	1,83	17,39	-	-	17,73	-	17,73	-	65,71	-	1,14			2,97
26.10.15	24,00	-	116,50	103,09	13,41	66,22	47,65	18,57	7,00	5,00	1,89	13,92	-	-	14,21	-	14,21	-	66,30	-	0,92			2,81
27.10.15	24,00	-	113,79	101,90	11,89	65,18	46,81	18,37	7,00	5,00	1,84	12,40	-	-	12,63	-	12,63	-	64,95	-	0,81			2,65
28.10.15	24,00	-	115,01	100,91	14,10	65,38	46,44	18,94	7,00	5,00	1,88	14,55	-	-	14,84	-	14,84	-	65,42	-	0,95			2,83
29.10.15	24,00	-	106,50	93,13	13,37	64,80	45,44	19,36	7,00	5,00	1,74	14,32	-	-	14,59	-	14,59	-	64,78	-	0,93			2,67
30.10.15	24,00	-	111,73	98,61	13,12	65,56	45,97	19,59	7,00	5,00	1,90	13,59	-	-	13,86	-	13,86	-	65,40	-	0,89			2,79
31.10.15	24,00	-	112,04	97,47	14,57	64,83	45,30	19,53	7,00	5,00	1,90	14,67	-	-	14,96	-	14,96	-	64,63	-	0,95			2,85
01.11.15	24,00	-	113,71	97,90	15,81	65,66	46,47	19,19	7,00	5,00	1,88	15,87	-	-	16,17	-	16,17	-	65,36	-	1,04			2,92
02.11.15	24,00	-	112,17	98,83	13,34	66,34	47,49	18,85	7,00	5,00	1,86	13,53	-	-	13,83	-	13,83	-	66,18	-	0,90			2,75
03.11.15	24,00	-	112,07	99,14	12,93	66,37	47,75	18,62	7,00	5,00	1,84	13,05	-	-	13,32	-	13,32	-	66,26	-	0,86			2,70
04.11.15	24,00	-	113,87	98,83	15,04	66,69	47,90	18,79	7,00	5,00	1,85	15,15	-	-	15,46	-	15,46	-	66,53	-	1,01			2,86
05.11.15	24,00	-	113,19	99,17	14,02	66,72	47,66	19,06	7,00	5,00	1,88	14,20	-	-	14,48	-	14,48	-	66,50	-	0,95			2,83
06.11.15	24,00	-	110,99	99,14	11,85	65,88	46,74	19,14	7,00	5,00	1,88	12,13	-	-	12,34	-	12,34	-	65,67	-	0,80			2,68
07.11.15	24,00	-	112,54	98,36	14,18	65,58	46,26	19,32	7,00	5,00	1,91	14,13	-	-	14,41	-	14,41	-	65,33	-	0,92			2,83
08.11.15	24,00	-	116,28	97,88	18,40	65,22	46,28	18,94	7,00	5,00	1,85	18,54	-	-	18,88	-	18,88	-	64,97	-	1,21			3,05
09.11.15	24,00	-	112,31	98,33	13,98	64,59	45,91	18,68	7,00	5,00	1,83	14,04	-	-	14,28	-	14,28	-	64,49	-	0,91			2,74
10.11.15	24,00	-	111,84	98,32	13,52	65,25	46,42	18,83	7,00	5,00	1,85	13,62	-	-	13,90	-	13,90	-	65,07	-	0,89			2,74
11.11.15	24,00	-	112,30	97,79	14,51	64,88	46,05	18,83	7,00	5,00	1,84	14,64	-	-	14,93	-	14,93	-	64,69	-	0,95			2,79
12.11.15	24,00	-	112,66	97,64	15,02	64,58	46,04	18,54	7,00	5,00	1,80	15,20	-	-	15,48	-	15,48	-	64,42	-	0,98			2,78
13.11.15	24,00	-	110,69	98,04	12,65	64,63	45,99	18,64	7,00	5,00	1,82	12,85	-	-	13,09	-	13,09	-	64,41	-	0,83			2,65
14.11.15	24,00	-	110,93	97,66	13,27	64,17	45,31	18,86	7,00	5,00	1,85	13,29	-	-	13,55	-	13,55	-	63,95	-	0,85			2,70
15.11.15	24,00	-	113,53	95,82	17,71	64,03	44,79	19,24	7,00	5,00	1,84	17,88	-	-	18,21	-	18,21	-	63,84	-	1,14			2,98
16.11.15	24,00	-	110,90	96,14	14,76	65,13	45,04	20,09	7,00	5,00	1,91	15,04	-	-	15,34	-	15,34	-	65,30	-	0,98			2,90
17.11.15	24,00	-	110,71	97,33	13,38	69,06	47,35	21,71	7,00	5,00	2,09	13,77	-	-	14,07	-	14,07	-	68,89	-	0,95			3,04
18.11.15	24,00	-	109,26	97,13	12,13	70,07	48,29	21,78	7,00	5,00	2,09	12,50	-	-	12,78	-	12,78	-	70,09	-	0,88			2,97
19.11.15	24,00	-	109,30	97,32	11,98	70,64	48,94	21,70	7,00	5,00	2,10	12,34	-	-	12,59	-	12,59	-	70,29	-	0,87			2,96
20.11.15	24,00	-	30,27	31,14	-0,87	62,05	46,32	15,73	7,00	5,00	0,00	15,20	-	-	15,29	-	15,29	-	40,07	-	0,61			0,61
21.11.15	24,00	-	83,71	71,03	12,68	67,33	45,87	21,46	7,00	5,00	1,43	14,99	-	-	15,28	-	15,28	-	63,92	-	0,96			2,38
22.11.15	24,00	-	111,71	94,57	17,14	71,09	48,76	22,33	7,00	5,00	2,06	17,98	-	-	18,39	-	18,39	-	70,95	-	1,27			3,33
23.11.15	24,00		108,44	94,81	13,63	65,69	46,45	19,24	7,00	5,00	1,79	14,53	-	-	14,81	-	14,81	-	64,72	-	0,94	-	-	2,73
Среднее	24,00	-	108,44	94,81	13,63	65,69	46,45	19,24	7,00	5,00	1,79	14,53	-	-	14,81	-	14,81	-	64,72	-	0,94	-	-	2,73
Итого	744,00		3361,67	2939,18	422,49						55,61	450,54	0,00	0,00	459,16	0,00	459,16	0,00			29,14	0,00	0,00	84,75

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00		-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00		-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 4,4 °C = -1,98 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 82,77 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 459,16 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» 1 ДЕК 2015

Наладить работу системы отопления
Отрегулировать температуру_____