Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 87-3 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9904.038.1
Строит.Адрес: Седова 87-3
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205544-ч(с)-1115.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 205544 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 4,4

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетныи алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,23 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1012
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,046
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=69,36 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=18,48

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2015 по 23.11.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.10.15	24,00	-	101,15	86,42	14,73	56,04	39,47	16,57	7,00	5,00	1,40	14,86	-	-	15,09	-	15,09	-	57,72	-	0,86			2,26
25.10.15	24,00	-	101,35	87,21	14,14	64,60	44,13	20,47	7,00	5,00	1,78	13,96	-	-	14,24	-	14,24	-	66,27	-	0,93			2,70
26.10.15	24,00	-	104,97	93,49	11,48	64,89	45,12	19,77	7,00	5,00	1,84	11,25	-	-	11,48	-	11,48	-	66,91	-	0,75			2,59
27.10.15	24,00	-	103,69	91,58	12,11	63,96	44,25	19,71	7,00	5,00	1,81	11,89	-	-	12,11	-	12,11	-	65,57	-	0,78			2,58
28.10.15	24,00	-	104,16	91,13	13,03	64,48	43,64	20,84	7,00	5,00	1,89	12,87	-	-	13,14	-	13,14	-	66,15	-	0,85			2,74
29.10.15	24,00	-	100,40	87,80	12,60	63,77	42,88	20,89	7,00	5,00	1,81	12,64	-	-	12,87	-	12,87	-	65,50	-	0,83			2,64
30.10.15	24,00	-	101,06	89,14	11,92	64,44	43,46	20,98	7,00	5,00	1,85	11,99	-	-	12,21	-	12,21	-	66,10	-	0,79			2,64
31.10.15	24,00	-	100,60	88,18	12,42	63,79	42,82	20,97	7,00	5,00	1,83	12,51	-	-	12,76	-	12,76	-	65,44	-	0,82			2,64
01.11.15	24,00	-	102,88	88,49	14,39	64,20	43,91	20,29	7,00	5,00	1,76	14,55	-	-	14,83	-	14,83	-	65,94	-	0,96			2,72
02.11.15	24,00	-	101,70	89,10	12,60	64,96	44,81	20,15	7,00	5,00	1,78	12,56	-	-	12,82	-	12,82	-	66,87	-	0,84			2,62
03.11.15	24,00	-	100,16	89,52	10,64	65,15	45,05	20,10	7,00	5,00	1,78	10,61	-	-	10,84	-	10,84	-	66,99	-	0,71			2,49
04.11.15	24,00	-	102,41	89,35	13,06	65,30	45,16	20,14	7,00	5,00	1,77	13,16	-	-	13,42	-	13,42	-	67,21	-	0,89			2,66
05.11.15	24,00	-	100,99	89,57	11,42	65,48	44,83	20,65	7,00	5,00	1,83	11,50	-	-	11,74	-	11,74	-	67,14	-	0,77			2,60
06.11.15	24,00	-	99,38	89,36	10,02	64,73	43,91	20,82	7,00	5,00	1,83	10,21	-	-	10,42	-	10,42	-	66,41	-	0,68			2,51
07.11.15	24,00	-	101,96	88,71	13,25	64,17	43,46	20,71	7,00	5,00	1,80	13,48	-	-	13,77	-	13,77	-	65,98	-	0,89			2,69
08.11.15	24,00	-	101,26	88,56	12,70	63,88	43,40	20,48	7,00	5,00	1,78	13,01	-	-	13,26	-	13,26	-	65,50	-	0,85			2,63
09.11.15	24,00	-	101,54	88,64	12,90	63,34	43,22	20,12	7,00	5,00	1,73	13,24	-	-	13,49	-	13,49	-	65,21	-	0,87			2,60
10.11.15	24,00	-	100,98	88,61	12,37	63,93	43,72	20,21	7,00	5,00	1,75	12,69	-	-	12,94	-	12,94	-	65,74	-	0,83			2,58
11.11.15	24,00	-	101,19	88,18	13,01	63,83	43,34	20,49	7,00	5,00	1,76	13,37	-	-	13,63	-	13,63	-	65,34	-	0,87			2,64
12.11.15	24,00	-	99,44	88,22	11,22	63,52	43,18	20,34	7,00	5,00	1,75	11,61	-	-	11,85	-	11,85	-	65,04	-	0,76			2,50
13.11.15	24,00	-	100,23	88,39	11,84	63,67	43,05	20,62	7,00	5,00	1,78	12,26	-	-	12,50	-	12,50	-	65,04	-	0,80			2,58
14.11.15	24,00	-	100,03	88,10	11,93	63,04	42,66	20,38	7,00	5,00	1,75	12,39	-	-	12,60	-	12,60	-	64,64	-	0,80			2,55
15.11.15	24,00	-	100,02	86,70	13,32	63,14	42,27	20,87	7,00	5,00	1,77	13,69	-	-	13,95	-	13,95	-	64,41	-	0,88			2,65
16.11.15	24,00	-	98,28	86,82	11,46	64,67	42,46	22,21	7,00	5,00	1,89	11,78	-	-	12,02	-	12,02	-	66,23	-	0,78			2,67
17.11.15	24,00	-	99,55	87,80	11,75	68,31	44,58	23,73	7,00	5,00	2,04	12,19	-	-	12,46	-	12,46	-	69,71	-	0,85			2,89
18.11.15	24,00	-	98,74	87,57	11,17	69,32	45,26	24,06	7,00	5,00	2,07	11,57	-	-	11,84	-	11,84	-	71,07	-	0,82			2,89
19.11.15	24,00	-	100,81	87,80	13,01	69,74	45,88	23,86	7,00	5,00	2,05	13,49	-	-	13,78	-	13,78	-	71,12	-	0,96			3,01
20.11.15	24,00	-	27,11	40,91	-13,80	58,64	45,07	13,57	7,00	5,00	0,00	15,79	-	-	15,93	-	15,93	-	45,01	-	0,71			0,71
21.11.15	24,00	-	79,33	69,32	10,01	67,32	42,99	24,33	7,00	5,00	1,54	13,02	-	-	13,27	-	13,27	-	63,36	-	0,82			2,36
22.11.15	24,00	-	99,99	86,16	13,83	70,94	45,25	25,69	7,00	5,00	2,18	14,25	-	-	14,58	-	14,58	-	71,68	-	1,02			3,20
23.11.15	24,00		97,85	86,36	11,48	64,58	43,77	20,80	7,00	5,00	1,72	12,75	-	-	12,99	-	12,99	-	65,51	-	0,83	-	-	2,55
Среднее	24,00	-	97,85	86,36	11,48	64,58	43,77	20,80	7,00	5,00	1,75	12,75	-	-	12,99	-	12,99	-	65,51	-	0,83	-	-	2,58
Итого	744,00		3033,21	2677,19	356,01						54,28	395,14	0,00	0,00	402,83	0,00	402,83	0,00			25,80	0,00	0,00	80,08

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 4,4 °C = -1,74 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **78,34** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **402,83** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
1 ДЕК 2015
«____»