Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 94 / ТЦ-1 СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9347.038.1
Строит.Адрес: Седова 94
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-1 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-219309-ч(с)-1115.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 219309 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 4,4

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: 174,55 Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2015 по 23.11.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.10.15	24,00	-	201,54	201,54	0,00	57,66	36,83	20,83	7,00	5,00	4,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,19
25.10.15	24,00	-	203,61	203,61	0,00	67,03	40,91	26,12	7,00	5,00	5,32	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,32
26.10.15	24,00	-	215,69	215,69	0,00	67,20	41,97	25,23	7,00	5,00	5,45	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,45
27.10.15	24,00	-	212,79	212,79	0,00	66,27	41,47	24,80	7,00	5,00	5,28	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,28
28.10.15	24,00	-	211,26	211,26	0,00	66,45	40,93	25,52	7,00	5,00	5,39	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,39
29.10.15	24,00	-	203,49	203,49	0,00	65,94	40,08	25,86	7,00	5,00	5,26	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,26
30.10.15	24,00	-	206,13	206,13	0,00	66,71	40,51	26,20	7,00	5,00	5,40	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,40
31.10.15	24,00	-	204,32	204,32	0,00	66,00	39,88	26,12	7,00	5,00	5,34	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,34
01.11.15	24,00	-	205,23	205,23	0,00	66,76	40,60	26,16	7,00	5,00	5,37	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,37
02.11.15	24,00	-	206,46	206,46	0,00	67,42	41,40	26,02	7,00	5,00	5,37	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,37
03.11.15	24,00	-	206,81	206,81	0,00	67,42	41,79	25,63	7,00	5,00	5,30	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,30
04.11.15	24,00	-	206,77	197,88	8,89	67,74	42,11	25,63	7,00	5,00	5,30	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,37			5,67
05.11.15	24,00	-	207,41	207,41	0,00	67,83	42,08	25,75	7,00	5,00	5,34	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,34
06.11.15	24,00	-	206,22	206,22	0,00	67,04	41,37	25,67	7,00	5,00	5,29	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,29
07.11.15	24,00	-	205,46	205,46	0,00	66,73	40,92	25,81	7,00	5,00	5,31	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,31
08.11.15	24,00	-	205,67	205,67	0,00	66,29	40,72	25,57	7,00	5,00	5,26	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,26
09.11.15	24,00	-	205,47	205,47	0,00	65,65	40,39	25,26	7,00	5,00	5,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,19
10.11.15	24,00	-	205,42	205,42	0,00	66,31	40,76	25,55	7,00	5,00	5,25	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,25
11.11.15	24,00	-	204,57	204,57	0,00	65,98	40,60	25,38	7,00	5,00	5,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,19
12.11.15	24,00	-	204,41	204,41	0,00	65,66	40,38	25,28	7,00	5,00	5,17	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,17
13.11.15	24,00	-	204,91	204,91	0,00	65,73	40,35	25,38	7,00	5,00	5,20	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,20
14.11.15	23,00	-	195,80	195,80	0,00	65,30	39,87	25,43	7,00	5,00	4,98	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,98
15.11.15	24,00	-	201,94	201,94	0,00	65,13	39,43	25,70	7,00	5,00	5,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,19
16.11.15	24,00	-	201,70	201,70	0,00	66,22	39,40	26,82	7,00	5,00	5,41	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,41
17.11.15	24,00	-	203,52	203,52	0,00	70,28	41,09	29,19	7,00	5,00	5,94	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,94
18.11.15	24,00	-	203,07	203,07	0,00	71,28	41,62	29,66	7,00	5,00	6,02	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,02
19.11.15	24,00	-	203,43	203,43	0,00	71,92	42,16	29,76	7,00	5,00	6,06	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,06
20.11.15	24,00	-	53,66	55,09	-1,43	63,87	41,93	21,94	7,00	5,00	1,30	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,30
21.11.15	24,00	-	144,19	144,19	0,00	68,51	39,55	28,96	7,00	5,00	4,21	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,21
22.11.15	24,00	-	201,06	201,06	0,00	72,35	41,70	30,65	7,00	5,00	6,17	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,17
23.11.15	24,00	-	203,53	203,53	0,00	73,47	42,17	31,30	7,00	5,00	6,37	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,37
Среднее	23,97	-	198,24	198,00	0,24	67,04	40,81	26,23	7,00	5,00	5,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,01	-	-	5,23
Итого	743,00		6145,54	6138,08	7,46						161,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,37	0,00	0,00	162,20

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
09.11.15 22:00	3547,27	3538,38	0,00	-	0,00	-	90,44	-	-
24.11.15 06:00	6246,81	6239,35	0,00	-	0,00	-	164,91	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 4,4 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 162,20 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации УУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
ДЕК 2015
печать энергосбыта
«____»