Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 98 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9054.038.1
Строит.Адрес: Седова 98
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208346-ч(с)-1115.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208346 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 4,4

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,184 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0924
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,042
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=55,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=16,8

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2015 по 23.11.2015

			Учет отопление (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.10.15	24,00	-	84,06	69,07	14,99	56,82	37,95	18,87	7,00	5,00	1,36	13,91	-	-	14,12	-	14,12	-	56,95	-	0,79			2,16
25.10.15	24,00	-	83,26	70,84	12,42	65,98	42,71	23,27	7,00	5,00	1,72	11,29	-	-	11,51	-	11,51	-	65,74	-	0,74			2,47
26.10.15	24,00	-	84,01	71,24	12,77	66,08	42,29	23,79	7,00	5,00	1,76	11,88	-	-	12,11	-	12,11	-	65,82	-	0,78	-	-	2,54
27.10.15	24,00	-	84,01	71,24	12,77	66,08	42,29	23,79	7,00	5,00	1,76	11,88	-	-	12,11	-	12,11	-	65,82	-	0,78	-	-	2,54
28.10.15	24,00	-	90,70	76,65	14,05	65,29	42,12	23,17	7,00	5,00	1,90	12,11	-	-	12,36	-	12,36	-	65,42	-	0,79			2,69
29.10.15	24,00	-	83,68	71,25	12,43	64,84	41,29	23,55	7,00	5,00	1,69	12,17	-	-	12,41	-	12,41	-	64,85	-	0,79			2,48
30.10.15	24,00	-	84,28	72,68	11,60	65,62	42,15	23,47	7,00	5,00	1,71	11,57	-	-	11,78	-	11,78	-	65,57	-	0,76			2,47
31.10.15	24,00	-	84,12	71,72	12,40	64,89	41,40	23,49	7,00	5,00	1,68	12,53	-	-	12,77	-	12,77	-	64,76	-	0,81			2,49
01.11.15	24,00	-	84,91	71,89	13,02	65,69	42,30	23,39	7,00	5,00	1,71	12,65	-	-	12,89	-	12,89	-	65,48	-	0,83			2,54
02.11.15	24,00	-	84,97	73,34	11,63	66,36	43,35	23,01	7,00	5,00	1,74	10,91	-	-	11,13	-	11,13	-	66,30	-	0,72			2,46
03.11.15	24,00	-	85,04	73,57	11,47	66,39	43,57	22,82	7,00	5,00	1,72	10,89	-	-	11,08	-	11,08	-	66,35	-	0,73			2,44
04.11.15	24,00	-	85,16	73,31	11,85	66,71	43,74	22,97	7,00	5,00	1,73	11,21	-	-	11,44	-	11,44	-	66,61	-	0,75			2,48
05.11.15	24,00	-	86,94	73,36	13,58	66,79	43,42	23,37	7,00	5,00	1,80	12,36	-	-	12,59	-	12,59	-	66,61	-	0,82			2,62
06.11.15	24,00	-	84,88	73,93	10,95	65,95	42,66	23,29	7,00	5,00	1,78	10,06	-	-	10,24	-	10,24	-	65,85	-	0,66			2,44
07.11.15	24,00	-	85,38	72,97	12,41	65,64	42,21	23,43	7,00	5,00	1,76	11,65	-	-	11,86	-	11,86	-	65,46	-	0,76			2,53
08.11.15	24,00	-	86,70	71,86	14,84	65,24	41,99	23,25	7,00	5,00	1,73	13,96	-	-	14,20	-	14,20	-	65,12	-	0,91			2,64
09.11.15	24,00	-	86,20	72,68	13,52	64,62	41,95	22,67	7,00	5,00	1,71	12,60	-	-	12,84	-	12,84	-	64,57	-	0,81			2,52
10.11.15	24,00	-	85,21	72,79	12,42	65,27	42,45	22,82	7,00	5,00	1,74	11,23	-	-	11,47	-	11,47	-	65,13	-	0,73			2,47
11.11.15	24,00	-	84,81	71,82	12,99	64,93	42,24	22,69	7,00	5,00	1,70	11,88	-	-	12,10	-	12,10	-	64,75	-	0,77			2,48
12.11.15	24,00	-	84,79	71,63	13,16	64,63	41,88	22,75	7,00	5,00	1,71	11,93	-	-	12,16	-	12,16	-	64,52	-	0,77			2,48
13.11.15	24,00	-	84,92	71,94	12,98	64,68	41,78	22,90	7,00	5,00	1,72	11,87	-	-	12,10	-	12,10	-	64,50	-	0,77			2,49
14.11.15	24,00	-	83,74	71,59	12,15	64,20	41,36	22,84	7,00	5,00	1,71	11,07	-	-	11,28	-	11,28	-	64,04	-	0,71			2,42
15.11.15	24,00	-	84,86	69,21	15,65	64,06	40,83	23,23	7,00	5,00	1,69	14,44	-	-	14,72	-	14,72	-	63,93	-	0,92			2,61
16.11.15	24,00	-	83,67	69,95	13,72	65,17	41,10	24,07	7,00	5,00	1,75	12,71	-	-	12,96	-	12,96	-	65,71	-	0,84			2,58
17.11.15	24,00	-	83,54	70,94	12,60	69,08	43,00	26,08	7,00	5,00	1,93	11,45	-	-	11,72	-	11,72	-	68,99	-	0,79			2,72
18.11.15	24,00	-	83,42	70,92	12,50	70,07	43,83	26,24	7,00	5,00	1,94	11,31	-	-	11,55	-	11,55	-	70,11	-	0,79			2,74
19.11.15	24,00	-	82,84	71,44	11,40	70,65	44,47	26,18	7,00	5,00	1,95	10,24	-	-	10,47	-	10,47	-	70,29	-	0,72			2,68
20.11.15	24,00	-	84,01	71,24	12,77	66,08	42,29	23,79	7,00	5,00	1,76	11,88	-	-	12,11	-	12,11	-	65,82	-	0,78	-	-	2,54
21.11.15	24,00	-	60,51	51,70	8,81	67,47	40,78	26,69	7,00	5,00	1,29	11,11	-	-	11,31	-	11,31	-	62,28	-	0,69			1,98
22.11.15	24,00	-	84,22	70,30	13,92	71,01	43,23	27,78	7,00	5,00	2,12	11,65	-	-	11,92	-	11,92	-	70,85	-	0,83			2,94
23.11.15	24,00	-	85,36	71,29	14,07	72,17	44,27	27,90	7,00	5,00	2,15	11,78	-	-	12,05	-	12,05	-	72,22	-	0,85			3,01
Среднее	24,00	-	84,01	71,24	12,77	66,08	42,29	23,79	7,00	5,00	1,76	11,88	-	-	12,11	-	12,11	-	65,82	-	0,78	-	-	2,54
Итого	744,00		2604,19	2208,35	395,84						54,43	368,17	0,00	0,00	375,35	0,00	375,35	0,00			24,20	0,00	0,00	78,63

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.10.15 02:00	3438,52	2342,72	1100,82	-	1120,10	-	104,49	-	-
	24.11.15 05:00	5907,69	4470,67	1476,66	-	1502,89	-	177,34		-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 4,4 °С = -1,62 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **77,01** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **375,35** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
1 ДЕК 2015
«____» г.