Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Слободская 3 / ТЦ-2 СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник

Договор:
Строит.Адрес: Слободская 3
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-2 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208190-ч(с)-1115.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208190 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетныи алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: 199,2 Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2015 по 23.11.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.10.15	24,00	-	128,27	128,27	0,00	50,54	41,28	9,26	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,19
25.10.15	24,00	-	128,43	128,43	0,00	50,32	41,20	9,12	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,18
26.10.15	24,00	-	128,29	128,29	0,00	50,26	41,17	9,09	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,17
27.10.15	24,00	-	131,64	131,64	0,00	50,13	41,13	9,00	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,19
28.10.15	24,00	-	135,86	135,86	0,00	50,36	41,34	9,02	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,23
29.10.15	24,00	-	135,86	135,86	0,00	50,16	41,13	9,03	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,23
30.10.15	24,00	-	135,78	135,78	0,00	50,23	41,13	9,10	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,24
31.10.15	24,00	-	135,46	135,46	0,00	50,40	41,10	9,30	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,27
01.11.15	24,00	-	135,83	135,83	0,00	50,34	41,25	9,09	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,24
02.11.15	24,00	-	135,69	135,69	0,00	50,36	41,47	8,89	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,21
03.11.15	24,00	-	135,63	135,63	0,00	50,35	41,59	8,76	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,19
04.11.15	24,00	-	135,75	135,75	0,00	50,07	41,48	8,59	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,17
05.11.15	24,00	-	135,60	135,60	0,00	50,26	41,48	8,78	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,19
06.11.15	24,00	-	135,54	135,54	0,00	49,88	41,11	8,77	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,19
07.11.15	24,00	-	135,19	135,19	0,00	49,76	40,94	8,82	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,19
08.11.15	24,00	-	134,88	134,88	0,00	50,20	41,27	8,93	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,21
09.11.15	24,00	-	132,32	132,32	0,00	50,30	41,20	9,10	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,21
10.11.15	24,00	-	135,53	135,53	0,00	50,68	41,74	8,94	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,21
11.11.15	24,00	-	134,95	134,95	0,00	50,21	41,42	8,79	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,19
12.11.15	24,00	-	134,58	134,58	0,00	50,42	41,51	8,91	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,20
13.11.15	24,00	-	134,17	134,17	0,00	50,24	41,33	8,91	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,20
14.11.15	24,00	-	134,20	134,20	0,00	50,65	41,49	9,16	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,23
15.11.15	24,00	-	134,23	134,23	0,00	52,23	42,47	9,76	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,32
16.11.15	24,00	-	134,25	134,25	0,00	52,27	42,36	9,91	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,33
17.11.15	24,00	-	134,43	134,43	0,00	52,32	42,33	9,99	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,35
18.11.15	24,00	-	140,30	140,30	0,00	52,90	43,11	9,79	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,38
19.11.15	24,00	-	145,03	145,03	0,00	53,11	43,63	9,48	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,38
20.11.15	24,00	-	144,76	144,76	0,00	53,09	43,70	9,39	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,36
21.11.15	24,00	-	144,66	144,66	0,00	53,02	43,71	9,31	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,35
22.11.15	24,00	-	144,22	144,22	0,00	53,19	43,69	9,50	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,37
23.11.15	24,00	-	143,01	143,01	0,00	54,41	44,32	10,09	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,45
Среднее	24,00	-	135,95	135,95	-	51,05	41,87	9,18	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,25
Итого	744,00		4214,34	4214,34	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	38,78

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	19.11.15 15:00	19690,30	19696,49	0,00	0,00	0,00	0,00	180,36	-	-
	24.11.15 05:00	20351,18	20357,37	0,00	0,00	0,00	0,00	186,72	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **38,78** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
1 ДЕК 2015
«____» _____ г.