Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Фарфоровская 14 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Фарфоровская 14
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207114

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207114-ч(с)-1115.txt
Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до _____

Тхв, гр.С= 4,98

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

38,4

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2015 по 23.11.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.10.15	24,00	-	78,83	64,26	14,57	66,19	40,67	25,52	7,00	5,00	1,91	10,49	-	-	10,69	-	10,69	-	66,22	-	0,70			2,61
25.10.15	24,00	-	79,43	63,97	15,46	66,69	41,07	25,62	7,00	5,00	1,89	11,70	-	-	11,92	-	11,92	-	66,72	-	0,78			2,67
26.10.15	24,00	-	78,76	65,61	13,15	66,78	41,54	25,24	7,00	5,00	1,91	9,34	-	-	9,55	-	9,55	-	66,73	-	0,62			2,54
27.10.15	24,00	-	77,47	64,41	13,06	66,66	41,19	25,47	7,00	5,00	1,88	9,54	-	-	9,76	-	9,76	-	66,57	-	0,64			2,51
28.10.15	24,00	-	77,78	63,80	13,98	66,47	40,52	25,95	7,00	5,00	1,89	10,44	-	-	10,65	-	10,65	-	66,41	-	0,70			2,58
29.10.15	24,00	-	78,30	64,46	13,84	66,24	40,53	25,71	7,00	5,00	1,89	10,31	-	-	10,53	-	10,53	-	66,14	-	0,68			2,57
30.10.15	24,00	-	78,04	64,08	13,96	65,79	40,26	25,53	7,00	5,00	1,91	9,89	-	-	10,12	-	10,12	-	65,64	-	0,65			2,56
31.10.15	24,00	-	77,92	62,63	15,29	64,81	39,40	25,41	7,00	5,00	1,86	11,14	-	-	11,35	-	11,35	-	64,83	-	0,72			2,58
01.11.15	24,00	-	78,43	63,55	14,88	64,97	40,11	24,86	7,00	5,00	1,85	10,75	-	-	10,94	-	10,94	-	65,08	-	0,70			2,55
02.11.15	24,00	-	78,68	64,56	14,12	66,11	41,22	24,89	7,00	5,00	1,88	10,00	-	-	10,18	-	10,18	-	66,13	-	0,66			2,54
03.11.15	24,00	-	79,19	64,48	14,71	66,58	41,57	25,01	7,00	5,00	1,88	10,72	-	-	10,94	-	10,94	-	66,52	-	0,71			2,59
04.11.15	24,00	-	78,41	65,06	13,35	66,61	41,82	24,79	7,00	5,00	1,88	9,44	-	-	9,62	-	9,62	-	66,59	-	0,63			2,50
05.11.15	24,00	-	77,73	64,38	13,35	66,29	41,29	25,00	7,00	5,00	1,88	9,37	-	-	9,58	-	9,58	-	66,10	-	0,62			2,50
06.11.15	24,00	-	77,29	63,35	13,94	65,45	40,14	25,31	7,00	5,00	1,84	10,36	-	-	10,58	-	10,58	-	65,38	-	0,68			2,52
07.11.15	24,00	-	77,53	62,93	14,60	65,30	39,83	25,47	7,00	5,00	1,84	10,91	-	-	11,10	-	11,10	-	65,29	-	0,71			2,56
08.11.15	24,00	-	77,51	62,32	15,19	65,19	39,55	25,64	7,00	5,00	1,82	11,74	-	-	11,95	-	11,95	-	65,27	-	0,77			2,59
09.11.15	24,00	-	77,07	64,04	13,03	66,31	40,42	25,89	7,00	5,00	1,88	9,70	-	-	9,90	-	9,90	-	66,29	-	0,64			2,52
10.11.15	24,00	-	77,34	64,30	13,04	66,96	40,97	25,99	7,00	5,00	1,88	9,96	-	-	10,17	-	10,17	-	66,95	-	0,67			2,54
11.11.15	24,00	-	78,34	64,24	14,10	66,23	40,83	25,40	7,00	5,00	1,85	10,90	-	-	11,14	-	11,14	-	66,10	-	0,72			2,57
12.11.15	24,00	-	78,02	65,10	12,92	66,04	40,97	25,07	7,00	5,00	1,85	9,63	-	-	9,85	-	9,85	-	66,07	-	0,64			2,49
13.11.15	24,00	-	77,69	64,47	13,22	66,22	40,90	25,32	7,00	5,00	1,86	9,89	-	-	10,10	-	10,10	-	66,06	-	0,65			2,51
14.11.15	24,00	-	77,67	63,95	13,72	66,16	40,39	25,77	7,00	5,00	1,87	10,39	-	-	10,57	-	10,57	-	66,15	-	0,69			2,56
15.11.15	24,00	-	78,67	62,56	16,11	69,00	41,29	27,71	7,00	5,00	1,97	12,71	-	-	13,03	-	13,03	-	69,15	-	0,88			2,84
16.11.15	24,00	-	77,83	64,49	13,34	68,83	41,21	27,62	7,00	5,00	2,03	9,74	-	-	9,95	-	9,95	-	68,70	-	0,67			2,70
17.11.15	24,00	-	78,12	64,75	13,37	68,98	41,17	27,81	7,00	5,00	2,05	9,75	-	-	9,99	-	9,99	-	68,95	-	0,67			2,72
18.11.15	24,00	-	78,39	65,35	13,04	70,02	41,82	28,20	7,00	5,00	2,09	9,37	-	-	9,58	-	9,58	-	70,21	-	0,66			2,76
19.11.15	24,00	-	79,27	65,48	13,79	71,36	42,76	28,60	7,00	5,00	2,14	10,10	-	-	10,35	-	10,35	-	71,39	-	0,72			2,86
20.11.15	24,00	-	79,29	66,43	12,86	71,96	43,55	28,41	7,00	5,00	2,16	9,13	-	-	9,36	-	9,36	-	71,88	-	0,66			2,81
21.11.15	24,00	-	80,13	66,19	13,94	71,91	43,34	28,57	7,00	5,00	2,15	10,35	-	-	10,61	-	10,61	-	71,84	-	0,75			2,89
22.11.15	24,00	-	80,02	65,50	14,52	71,66	42,96	28,70	7,00	5,00	2,14	10,87	-	-	11,09	-	11,09	-	71,73	-	0,78			2,92
23.11.15	24,00		78,31	64,36	13,95	67,26	41,11	26,15	7,00	5,00	1,93	10,29	-	-	10,51	-	10,51	-	67,24	-	0,69	-	-	2,62
Среднее	24,00	-	78,31	64,36	13,95	67,26	41,11	26,15	7,00	5,00	1,93	10,29	-	-	10,51	-	10,51	-	67,24	-	0,69	-	-	2,62
Итого	744,00		2427,46	1995,06	432,40						59,83	318,92	0,00	0,00	325,66	0,00	325,66	0,00			21,44	0,00	0,00	81,27

Центр учет.

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 4,98 °C = -1,59 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **79,69** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **325,66** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
1 DEK 2015
«____» _____ г.