Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Фарфоровская 16 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 10647.038.1
Строит.Адрес: Фарфоровская 16
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208349-ч(с)-1115.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208349 Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до _____ Txв, гр.С= 4,98

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,203 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1496
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,068
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=60,9 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=27,192

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2015 по 23.11.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.10.15	24,00	-	199,53	183,95	15,58	66,46	58,21	8,25	7,00	5,00	1,83	10,98	-	-	11,19	-	11,19	-	66,74	-	0,73			2,56
25.10.15	24,00	-	200,59	183,04	17,55	66,94	58,64	8,30	7,00	5,00	1,84	12,86	-	-	13,14	-	13,14	-	67,15	-	0,86			2,70
26.10.15	24,00	-	198,73	184,27	14,46	67,05	58,80	8,25	7,00	5,00	1,83	9,84	-	-	10,07	-	10,07	-	67,28	-	0,66			2,50
27.10.15	24,00	-	197,20	181,61	15,59	66,94	58,60	8,34	7,00	5,00	1,82	11,04	-	-	11,27	-	11,27	-	67,07	-	0,74			2,57
28.10.15	24,00	-	195,82	180,65	15,17	66,74	58,26	8,48	7,00	5,00	1,84	10,62	-	-	10,83	-	10,83	-	66,89	-	0,71			2,55
29.10.15	24,00	-	196,31	182,15	14,16	66,49	58,08	8,41	7,00	5,00	1,84	9,60	-	-	9,80	-	9,80	-	66,59	-	0,64			2,48
30.10.15	24,00	-	196,08	182,44	13,64	66,04	57,71	8,33	7,00	5,00	1,82	9,16	-	-	9,35	-	9,35	-	66,09	-	0,61			2,43
31.10.15	24,00	-	194,81	180,40	14,41	65,05	56,79	8,26	7,00	5,00	1,78	10,08	-	-	10,28	-	10,28	-	65,28	-	0,66			2,44
01.11.15	24,00	-	195,33	181,15	14,18	65,23	57,11	8,12	7,00	5,00	1,75	9,95	-	-	10,14	-	10,14	-	65,66	-	0,65			2,40
02.11.15	24,00	-	196,51	182,49	14,02	66,37	58,19	8,18	7,00	5,00	1,78	9,74	-	-	9,94	-	9,94	-	66,66	-	0,65			2,43
03.11.15	24,00	-	196,48	182,27	14,21	66,83	58,64	8,19	7,00	5,00	1,78	9,98	-	-	10,20	-	10,20	-	67,00	-	0,67			2,45
04.11.15	24,00	-	196,02	182,22	13,80	66,87	58,71	8,16	7,00	5,00	1,78	9,46	-	-	9,64	-	9,64	-	67,09	-	0,64			2,42
05.11.15	24,00	-	194,76	180,40	14,36	66,56	58,34	8,22	7,00	5,00	1,78	10,09	-	-	10,30	-	10,30	-	66,60	-	0,67			2,45
06.11.15	24,00	-	193,60	179,47	14,13	65,71	57,48	8,23	7,00	5,00	1,76	9,82	-	-	10,03	-	10,03	-	65,84	-	0,65			2,41
07.11.15	24,00	-	193,94	178,85	15,09	65,55	57,28	8,27	7,00	5,00	1,76	10,80	-	-	11,02	-	11,02	-	65,75	-	0,71			2,47
08.11.15	24,00	-	194,18	177,32	16,86	65,44	57,11	8,33	7,00	5,00	1,77	12,44	-	-	12,70	-	12,70	-	65,88	-	0,82			2,59
09.11.15	24,00	-	193,71	179,08	14,63	66,57	58,15	8,42	7,00	5,00	1,80	10,35	-	-	10,56	-	10,56	-	66,80	-	0,69			2,49
10.11.15	24,00	-	195,46	179,50	15,96	67,22	58,75	8,47	7,00	5,00	1,82	11,49	-	-	11,72	-	11,72	-	67,46	-	0,78			2,60
11.11.15	24,00	-	196,31	180,80	15,51	66,49	58,17	8,32	7,00	5,00	1,82	10,91	-	-	11,14	-	11,14	-	66,54	-	0,73			2,54
12.11.15	24,00	-	196,65	181,71	14,94	66,31	58,04	8,27	7,00	5,00	1,80	10,60	-	-	10,81	-	10,81	-	66,50	-	0,71			2,50
13.11.15	24,00	-	196,16	180,89	15,27	66,50	58,18	8,32	7,00	5,00	1,79	11,06	-	-	11,30	-	11,30	-	66,57	-	0,74			2,53
14.11.15	24,00	-	195,91	180,52	15,39	66,45	58,01	8,44	7,00	5,00	1,81	11,21	-	-	11,43	-	11,43	-	66,61	-	0,75			2,55
15.11.15	24,00	-	195,95	179,88	16,07	69,26	60,20	9,06	7,00	5,00	1,93	11,69	-	-	11,93	-	11,93	-	69,70	-	0,82			2,75
16.11.15	24,00	-	195,00	181,43	13,57	69,12	60,10	9,02	7,00	5,00	1,94	9,21	-	-	9,41	-	9,41	-	69,22	-	0,64			2,58
17.11.15	24,00	-	195,91	181,94	13,97	69,24	60,19	9,05	7,00	5,00	1,96	9,55	-	-	9,75	-	9,75	-	69,47	-	0,66			2,62
18.11.15	24,00	-	197,23	182,10	15,13	70,29	61,02	9,27	7,00	5,00	1,99	10,85	-	-	11,09	-	11,09	-	70,74	-	0,77			2,76
19.11.15	24,00	-	197,09	182,82	14,27	71,64	62,21	9,43	7,00	5,00	2,03	10,00	-	-	10,23	-	10,23	-	71,94	-	0,72			2,75
20.11.15	24,00	-	198,03	184,25	13,78	72,24	62,77	9,47	7,00	5,00	2,08	9,29	-	-	9,50	-	9,50	-	72,35	-	0,67			2,75
21.11.15	24,00	-	197,09	183,81	13,28	72,19	62,76	9,43	7,00	5,00	2,06	8,90	-	-	9,11	-	9,11	-	72,32	-	0,64			2,70
22.11.15	24,00	-	196,64	180,89	15,75	71,93	62,36	9,57	7,00	5,00	2,04	11,57	-	-	11,83	-	11,83	-	72,21	-	0,84			2,87
23.11.15	24,00	-	196,67	182,06	14,61	73,51	63,63	9,88	7,00	5,00	2,10	10,46	-	-	10,71	-	10,71	-	73,87	-	0,77			2,88
Среднее	24,00	-	196,25	181,43	14,82	67,72	59,11	8,60	7,00	5,00	1,86	10,44	-	-	10,66	-	10,66	-	67,93	-	0,71	-	-	2,57
Итого	744,00		6083,70	5624,36	459,34						57,74	323,60	0,00	0,00	330,42	0,00	330,42	0,00			21,98	0,00	0,00	79,71

Уход учет

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.10.15 02:00	7488,58	6653,84	912,33	-	930,66	-	78,86	-	-
	24.11.15 04:00	13588,58	12293,88	1236,25	-	1261,41	-	158,80	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 4,98 °С = -1,61 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **78,10** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **330,42** куб.м.

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
1 ДЕК 2015
«____» _____ г.