Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Фарфоровская 24 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Фарфоровская 24 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208260-ч(с)-1115.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208260 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 4,98

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: 50,4 Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2015 по 23.11.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.10.15	24,00	-	89,48	82,66	6,82	66,66	43,91	22,75	7,00	5,00	1,85	7,37	-	-	7,53	-	7,53	-	66,50	-	0,49			2,34
25.10.15	24,00	-	90,53	82,38	8,15	67,14	44,20	22,94	7,00	5,00	1,87	8,55	-	-	8,73	-	8,73	-	67,01	-	0,57			2,44
26.10.15	24,00	-	89,30	82,47	6,83	67,23	44,37	22,86	7,00	5,00	1,85	7,37	-	-	7,53	-	7,53	-	67,02	-	0,49			2,34
27.10.15	24,00	-	87,74	81,52	6,22	67,12	43,90	23,22	7,00	5,00	1,87	6,64	-	-	6,78	-	6,78	-	66,84	-	0,45			2,31
28.10.15	24,00	-	88,23	80,85	7,38	66,93	43,22	23,71	7,00	5,00	1,89	7,77	-	-	7,94	-	7,94	-	66,65	-	0,52			2,41
29.10.15	24,00	-	88,15	80,99	7,16	66,68	43,05	23,63	7,00	5,00	1,89	7,54	-	-	7,71	-	7,71	-	66,40	-	0,50			2,39
30.10.15	24,00	-	88,16	81,24	6,92	66,22	42,82	23,40	7,00	5,00	1,87	7,45	-	-	7,59	-	7,59	-	65,76	-	0,49			2,36
31.10.15	24,00	-	87,00	80,48	6,52	65,23	42,02	23,21	7,00	5,00	1,84	6,95	-	-	7,12	-	7,12	-	64,88	-	0,45			2,30
01.11.15	24,00	-	89,28	80,74	8,54	65,40	42,89	22,51	7,00	5,00	1,79	8,91	-	-	9,08	-	9,08	-	65,29	-	0,58			2,38
02.11.15	24,00	-	88,73	81,30	7,43	66,56	44,05	22,51	7,00	5,00	1,81	7,75	-	-	7,93	-	7,93	-	66,49	-	0,52			2,32
03.11.15	24,00	-	87,57	81,38	6,19	67,01	44,50	22,51	7,00	5,00	1,81	6,57	-	-	6,72	-	6,72	-	66,64	-	0,44			2,25
04.11.15	24,00	-	89,60	81,21	8,39	67,05	44,45	22,60	7,00	5,00	1,82	8,73	-	-	8,92	-	8,92	-	66,83	-	0,59			2,40
05.11.15	24,00	-	87,55	80,61	6,94	66,73	43,78	22,95	7,00	5,00	1,83	7,30	-	-	7,47	-	7,47	-	66,41	-	0,49			2,32
06.11.15	24,00	-	87,01	80,10	6,91	65,88	42,66	23,22	7,00	5,00	1,84	7,31	-	-	7,44	-	7,44	-	65,53	-	0,48			2,31
07.11.15	24,00	-	87,51	79,93	7,58	65,74	42,35	23,39	7,00	5,00	1,85	7,89	-	-	8,03	-	8,03	-	65,49	-	0,52			2,37
08.11.15	24,00	-	87,77	79,54	8,23	65,64	42,19	23,45	7,00	5,00	1,85	8,49	-	-	8,66	-	8,66	-	65,59	-	0,56			2,41
09.11.15	24,00	-	86,45	80,08	6,37	66,76	43,02	23,74	7,00	5,00	1,88	6,66	-	-	6,80	-	6,80	-	66,56	-	0,45			2,33
10.11.15	24,00	-	88,22	79,74	8,48	67,40	43,78	23,62	7,00	5,00	1,92	8,11	-	-	8,29	-	8,29	-	67,06	-	0,54			2,46
11.11.15	24,00	-	88,12	79,87	8,25	66,66	43,36	23,30	7,00	5,00	1,91	7,58	-	-	7,73	-	7,73	-	66,32	-	0,50			2,41
12.11.15	24,00	-	89,29	80,22	9,07	66,47	43,34	23,13	7,00	5,00	1,90	8,39	-	-	8,58	-	8,58	-	66,28	-	0,56			2,46
13.11.15	24,00	-	88,17	80,34	7,83	66,66	43,16	23,50	7,00	5,00	1,91	7,49	-	-	7,66	-	7,66	-	66,36	-	0,50			2,41
14.11.15	24,00	-	88,18	80,66	7,52	66,62	42,97	23,65	7,00	5,00	1,91	7,53	-	-	7,69	-	7,69	-	66,47	-	0,50			2,41
15.11.15	24,00	-	89,17	80,71	8,46	69,46	43,97	25,49	7,00	5,00	2,03	8,86	-	-	9,05	-	9,05	-	69,38	-	0,62			2,65
16.11.15	24,00	-	89,15	80,92	8,23	69,30	43,53	25,77	7,00	5,00	2,06	8,65	-	-	8,83	-	8,83	-	68,96	-	0,60			2,66
17.11.15	24,00	-	87,98	81,29	6,69	69,45	43,75	25,70	7,00	5,00	2,06	7,17	-	-	7,33	-	7,33	-	69,21	-	0,50			2,56
18.11.15	24,00	-	89,07	81,67	7,40	70,52	44,72	25,80	7,00	5,00	2,07	7,85	-	-	8,04	-	8,04	-	70,56	-	0,55			2,63
19.11.15	24,00	-	89,74	81,97	7,77	71,86	45,94	25,92	7,00	5,00	2,10	8,21	-	-	8,39	-	8,39	-	71,66	-	0,59			2,69
20.11.15	24,00	-	88,90	82,20	6,70	72,46	46,52	25,94	7,00	5,00	2,11	7,12	-	-	7,30	-	7,30	-	72,14	-	0,51			2,62
21.11.15	24,00	-	88,66	81,97	6,69	72,41	46,44	25,97	7,00	5,00	2,09	7,25	-	-	7,42	-	7,42	-	72,03	-	0,52			2,61
22.11.15	24,00	-	89,29	81,06	8,23	72,15	45,89	26,26	7,00	5,00	2,10	8,67	-	-	8,84	-	8,84	-	72,01	-	0,63			2,73
23.11.15	24,00		88,47	81,00	7,46	67,71	43,83	23,89	7,00	5,00	1,92	7,74	-	-	7,90	-	7,90	-	67,48	-	0,52	-	-	2,44
Среднее	24,00	-	88,47	81,00	7,46	67,71	43,83	23,89	7,00	5,00	1,92	7,74	-	-	7,90	-	7,90	-	67,48	-	0,52	-	-	2,44
Итого	744,00		2742,47	2511,10	231,36						59,49	239,87	0,00	0,00	245,03	0,00	245,03	0,00			16,21	0,00	0,00	75,70

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 4,98 °С = -1,19 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **74,51** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **245,03** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
1 ДЕК 2015
«____» _____ г.