Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Цимбалина 44 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Цимбалина 44
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207191
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207191-ч(с)-1115.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:

Txв, гр.С= 4,98

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 78,9 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2015 по 23.11.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.10.15	24,00	-	107,55	107,55	0,00	64,64	38,80	25,84	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,78
25.10.15	24,00	-	108,69	108,69	0,00	65,12	39,47	25,65	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,79
26.10.15	24,00	-	108,65	108,16	0,49	65,26	39,66	25,60	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,80
27.10.15	24,00	-	107,50	107,16	0,34	65,15	39,21	25,94	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,80
28.10.15	24,00	-	114,89	108,62	6,27	64,94	38,93	26,01	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,23
29.10.15	24,00	-	121,55	110,20	11,35	64,77	39,31	25,46	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,54
30.10.15	24,00	-	119,86	119,86	0,00	64,38	39,63	24,75	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,97
31.10.15	24,00	-	117,77	117,77	0,00	63,39	38,82	24,57	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,89
01.11.15	24,00	-	118,42	118,21	0,21	63,48	39,40	24,08	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,86
02.11.15	24,00	-	120,81	120,51	0,30	64,56	40,75	23,81	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,89
03.11.15	24,00	-	123,03	123,03	0,00	65,05	41,49	23,56	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,90
04.11.15	24,00	-	123,39	123,39	0,00	65,09	41,66	23,43	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,89
05.11.15	24,00	-	120,81	120,81	0,00	64,86	41,13	23,73	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,87
06.11.15	24,00	-	118,18	118,18	0,00	64,04	39,95	24,09	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,85
07.11.15	24,00	-	117,74	117,74	0,00	63,87	39,55	24,32	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,87
08.11.15	24,00	-	116,58	116,58	0,00	63,70	39,35	24,35	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,84
09.11.15	24,00	-	116,98	116,98	0,00	64,76	39,71	25,05	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,93
10.11.15	24,00	-	118,13	118,13	0,00	65,41	40,34	25,07	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,96
11.11.15	24,00	-	119,05	119,05	0,00	64,79	40,27	24,52	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,92
12.11.15	24,00	-	119,71	119,71	0,00	64,56	40,23	24,33	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,91
13.11.15	24,00	-	119,08	119,08	0,00	64,77	40,23	24,54	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,92
14.11.15	24,00	-	118,57	118,57	0,00	64,58	39,82	24,76	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,94
15.11.15	24,00	-	118,49	118,49	0,00	67,23	40,78	26,45	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,14
16.11.15	24,00	-	118,48	118,48	0,00	67,21	40,61	26,60	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,15
17.11.15	24,00	-	118,64	118,64	0,00	67,30	40,65	26,65	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,16
18.11.15	24,00	-	119,68	119,68	0,00	68,17	41,07	27,10	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,24
19.11.15	24,00	-	121,82	121,24	0,58	69,48	42,07	27,41	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,37
20.11.15	24,00	-	126,33	126,33	0,00	70,13	42,89	27,24	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,44
21.11.15	24,00	-	126,07	126,07	0,00	70,12	43,00	27,12	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,42
22.11.15	24,00	-	124,97	124,97	0,00	69,83	42,45	27,38	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,42
23.11.15	24,00	-	125,14	124,84	0,30	71,20	42,95	28,25	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,55
Среднее	24,00	-	118,60	117,96	0,64	65,87	40,46	25,41	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,04
Итого	744,00		3676,56	3656,72	19,84						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	94,23

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.10.15 02:00	768,68	763,96	-	-	-	-	22,85	-	-
	24.11.15 04:00	4456,58	4432,02	-	-	-	-	117,42	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 4,98 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **94,23** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
1 ДЕК 2015
«___» _____ г.