Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Цимбалина 46 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Цимбалина 46
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207133
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207133-ч(с)-1115.txt
Режим (схема): 3001

Приборы УУТЭ поверены до _____

Тхв, гр.С= 4,98

Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: M1(h1-h2)+Mr(h2-hx)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: 78,9 Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2015 по 23.11.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.10.15	24,00	-	120,13	120,13	0,00	65,15	40,44	24,71	7,00	5,00	2,97	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	40,44	-	0,00			2,97
25.10.15	24,00	-	120,89	120,89	0,00	65,63	41,02	24,61	7,00	5,00	2,98	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	41,02	-	0,00			2,98
26.10.15	24,00	-	120,66	120,66	0,00	65,76	41,23	24,53	7,00	5,00	2,96	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	41,23	-	0,00			2,96
27.10.15	24,00	-	119,26	119,26	0,00	65,65	40,84	24,81	7,00	5,00	2,96	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	40,84	-	0,00			2,96
28.10.15	24,00	-	120,17	120,17	0,00	65,44	40,19	25,25	7,00	5,00	3,03	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,03
29.10.15	24,00	-	121,04	121,04	0,00	65,23	40,00	25,23	7,00	5,00	3,05	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,05
30.10.15	24,00	-	121,22	121,22	0,00	64,85	39,96	24,89	7,00	5,00	3,02	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,02
31.10.15	23,00	-	120,48	120,48	0,00	65,39	40,53	24,86	7,00	5,00	2,99	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	23,36	-	0,00	-	-	2,99
01.11.15	24,00	-	120,48	120,48	0,00	65,39	40,53	24,86	7,00	5,00	2,99	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	23,36	-	0,00	-	-	2,99
02.11.15	24,00	-	120,48	120,48	0,00	65,39	40,53	24,86	7,00	5,00	2,99	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	23,36	-	0,00	-	-	2,99
03.11.15	24,00	-	120,48	120,48	0,00	65,39	40,53	24,86	7,00	5,00	2,99	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	23,36	-	0,00	-	-	2,99
04.11.15	24,00	-	120,48	120,48	0,00	65,39	40,53	24,86	7,00	5,00	2,99	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	23,36	-	0,00	-	-	2,99
05.11.15	24,00	-	120,48	120,48	0,00	65,39	40,53	24,86	7,00	5,00	2,99	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	23,36	-	0,00	-	-	2,99
06.11.15	24,00	-	120,48	120,48	0,00	65,39	40,53	24,86	7,00	5,00	2,99	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	23,36	-	0,00	-	-	2,99
07.11.15	24,00	-	120,48	120,48	0,00	65,39	40,53	24,86	7,00	5,00	2,99	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	23,36	-	0,00	-	-	2,99
08.11.15	24,00	-	120,48	120,48	0,00	65,39	40,53	24,86	7,00	5,00	2,99	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	23,36	-	0,00	-	-	2,99
09.11.15	24,00	-	120,48	120,48	0,00	65,39	40,53	24,86	7,00	5,00	2,99	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	23,36	-	0,00	-	-	2,99
10.11.15	24,00	-	120,48	120,48	0,00	65,39	40,53	24,86	7,00	5,00	2,99	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	23,36	-	0,00	-	-	2,99
11.11.15	24,00	-	120,48	120,48	0,00	65,39	40,53	24,86	7,00	5,00	2,99	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	23,36	-	0,00	-	-	2,99
12.11.15	24,00	-	120,48	120,48	0,00	65,39	40,53	24,86	7,00	5,00	2,99	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	23,36	-	0,00	-	-	2,99
13.11.15	24,00	-	120,48	120,48	0,00	65,39	40,53	24,86	7,00	5,00	2,99	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	23,36	-	0,00	-	-	2,99
14.11.15	24,00	-	120,48	120,48	0,00	65,39	40,53	24,86	7,00	5,00	2,99	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	23,36	-	0,00	-	-	2,99
15.11.15	24,00	-	120,48	120,48	0,00	65,39	40,53	24,86	7,00	5,00	2,99	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	23,36	-	0,00	-	-	2,99
16.11.15	24,00	-	120,48	120,48	0,00	65,39	40,53	24,86	7,00	5,00	2,99	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	23,36	-	0,00	-	-	2,99
17.11.15	24,00	-	120,48	120,48	0,00	65,39	40,53	24,86	7,00	5,00	2,99	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	23,36	-	0,00	-	-	2,99
18.11.15	24,00	-	120,48	120,48	0,00	65,39	40,53	24,86	7,00	5,00	2,99	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	23,36	-	0,00	-	-	2,99
19.11.15	24,00	-	120,48	120,48	0,00	65,39	40,53	24,86	7,00	5,00	2,99	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	23,36	-	0,00	-	-	2,99
20.11.15	24,00	-	120,48	120,48	0,00	65,39	40,53	24,86	7,00	5,00	2,99	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	23,36	-	0,00	-	-	2,99
21.11.15	24,00	-	120,48	120,48	0,00	65,39	40,53	24,86	7,00	5,00	2,99	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	23,36	-	0,00	-	-	2,99
22.11.15	24,00	-	120,48	120,48	0,00	65,39	40,53	24,86	7,00	5,00	2,99	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	23,36	-	0,00	-	-	2,99
23.11.15	24,00	-	120,48	120,48	0,00	65,39	40,53	24,86	7,00	5,00	2,99	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	23,36	-	0,00	-	-	2,99
Среднее	23,97	-	120,48	120,48	-	65,39	40,53	24,86	7,00	5,00	2,99	-	-	-	-	-	-	-	23,36	-	-	-	-	2,99
Итого	743,00		3734,92	3734,92	0,00						92,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	92,84

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.10.15 03:00	897,43	897,54	0,00	-	0,00	-	25,04	-	-
	24.11.15 02:00	4661,76	1815,72	0,00	-	0,00	-	237,97		-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 4,98 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **92,84** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
1 ДЕК 2015
«___» _____ г.

печать энергосбыта