Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Цимбалина 52 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9206.038.1
Строит.Адрес: Цимбалина 52
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208337-ч(с)-1115.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208337
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Txв, гр.С= 4,98

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,263 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=79,296 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2015 по 23.11.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.10.15	24,00	-	126,17	126,17	0,00	65,13	39,87	25,26	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,19
25.10.15	24,00	-	126,94	126,94	0,00	65,61	40,51	25,10	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,19
26.10.15	24,00	-	126,28	126,28	0,00	65,75	40,73	25,02	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,16
27.10.15	24,00	-	125,03	125,03	0,00	65,64	40,39	25,25	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,16
28.10.15	24,00	-	123,26	123,26	0,00	65,44	39,55	25,89	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,19
29.10.15	24,00	-	121,99	121,99	0,00	65,24	39,15	26,09	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,18
30.10.15	24,00	-	122,11	122,11	0,00	64,85	39,07	25,78	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,15
31.10.15	24,00	-	120,52	120,52	0,00	63,85	38,29	25,56	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,08
01.11.15	24,00	-	121,17	121,17	0,00	63,92	38,93	24,99	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,03
02.11.15	24,00	-	122,33	122,33	0,00	65,02	40,02	25,00	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,06
03.11.15	24,00	-	123,74	123,74	0,00	65,51	40,66	24,85	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,08
04.11.15	24,00	-	124,28	124,28	0,00	65,55	40,84	24,71	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,07
05.11.15	24,00	-	122,12	122,12	0,00	65,31	40,28	25,03	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,06
06.11.15	24,00	-	120,20	120,20	0,00	64,49	39,27	25,22	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,03
07.11.15	24,00	-	120,13	120,13	0,00	64,33	38,96	25,37	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,05
08.11.15	24,00	-	119,81	119,81	0,00	64,15	38,79	25,36	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,04
09.11.15	24,00	-	120,01	120,01	0,00	65,22	39,23	25,99	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,12
10.11.15	24,00	-	120,88	120,88	0,00	65,88	39,76	26,12	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,16
11.11.15	24,00	-	121,76	121,76	0,00	65,25	39,65	25,60	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,12
12.11.15	24,00	-	122,25	122,25	0,00	65,02	39,61	25,41	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,11
13.11.15	24,00	-	121,79	121,79	0,00	65,22	39,53	25,69	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,13
14.11.15	24,00	-	121,47	121,47	0,00	65,05	39,13	25,92	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,15
15.11.15	24,00	-	121,17	121,17	0,00	67,74	39,93	27,81	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,37
16.11.15	24,00	-	121,24	121,24	0,00	67,71	39,60	28,11	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,41
17.11.15	24,00		122,36	122,36	-	65,29	39,66	25,63	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,14
18.11.15	24,00		122,36	122,36	-	65,29	39,66	25,63	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,14
19.11.15	24,00		122,36	122,36	-	65,29	39,66	25,63	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,14
20.11.15	24,00		122,36	122,36	-	65,29	39,66	25,63	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,14
21.11.15	24,00		122,36	122,36	-	65,29	39,66	25,63	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,14
22.11.15	24,00		122,36	122,36	-	65,29	39,66	25,63	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,14
23.11.15	24,00		122,36	122,36	-	65,29	39,66	25,63	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,14
Среднее	24,00	-	122,36	122,36	-	65,29	39,66	25,63	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,14
Итого	744,00		3793,17	3793,17	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	97,21

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.10.15 02:00	899,67	898,16	-	-	-	-	26,05	-	-
	17.11.15 03:00	3841,32	3839,81	-	-	-	-	101,46	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 4,98 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **97,21** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
1 ДЕК 2015
«____» _____ г.