Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Цимбалина 54 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Цимбалина 54
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207134-ч(с)-1115.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207134 Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 4,98

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2015 по 23.11.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.10.15	24,00	-	119,80	119,80	0,00	64,77	38,21	26,56	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,18
25.10.15	24,00	-	120,53	120,53	0,00	65,26	38,82	26,44	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,19
26.10.15	24,00	-	120,45	120,45	0,00	65,39	39,02	26,37	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,18
27.10.15	24,00	-	119,28	119,28	0,00	65,27	38,57	26,70	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,18
28.10.15	24,00	-	117,49	117,49	0,00	65,05	37,75	27,30	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,21
29.10.15	24,00	-	116,17	116,17	0,00	64,86	37,37	27,49	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,19
30.10.15	24,00	-	116,30	116,30	0,00	64,47	37,31	27,16	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,16
31.10.15	24,00	-	115,02	115,02	0,00	63,48	36,56	26,92	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,10
01.11.15	24,00	-	115,59	115,59	0,00	63,56	37,17	26,39	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,05
02.11.15	24,00	-	116,53	116,53	0,00	64,64	38,27	26,37	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,07
03.11.15	24,00	-	117,87	117,87	0,00	65,13	38,89	26,24	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,09
04.11.15	24,00	-	118,46	118,46	0,00	65,17	39,04	26,13	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,10
05.11.15	24,00	-	116,63	116,63	0,00	64,93	38,40	26,53	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,10
06.11.15	24,00	-	114,67	114,67	0,00	64,11	37,43	26,68	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,06
07.11.15	24,00	-	114,67	114,67	0,00	63,95	37,03	26,92	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,09
08.11.15	24,00	-	113,93	113,93	0,00	63,78	36,82	26,96	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,07
09.11.15	24,00	-	114,16	114,16	0,00	64,84	37,27	27,57	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,15
10.11.15	24,00	-	114,90	114,90	0,00	65,49	37,87	27,62	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,18
11.11.15	24,00	-	115,90	115,90	0,00	64,87	37,74	27,13	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,14
12.11.15	24,00	-	116,29	116,29	0,00	64,64	37,67	26,97	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,14
13.11.15	24,00	-	115,79	115,79	0,00	64,84	37,58	27,26	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,16
14.11.15	24,00	-	115,59	115,59	0,00	64,67	37,18	27,49	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,18
15.11.15	24,00	-	115,34	115,34	0,00	67,35	37,98	29,37	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,38
16.11.15	24,00	-	115,07	115,07	0,00	67,33	37,73	29,60	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,41
17.11.15	24,00	-	115,29	115,29	0,00	67,40	37,66	29,74	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,43
18.11.15	24,00	-	116,47	116,47	0,00	68,30	38,28	30,02	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,50
19.11.15	24,00	-	117,01	117,01	0,00	69,58	39,15	30,43	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,56
20.11.15	24,00	-	117,53	117,53	0,00	70,21	39,78	30,43	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,58
21.11.15	24,00	-	117,24	117,24	0,00	70,19	39,79	30,40	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,57
22.11.15	24,00	-	116,25	116,25	0,00	69,89	39,15	30,74	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,57
23.11.15	24,00	-	116,21	116,21	0,00	71,27	39,38	31,89	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,71
Среднее	24,00	-	116,53	116,53	-	65,96	38,09	27,87	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,25
Итого	744,00		3612,43	3612,43	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	100,64

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.10.15 02:00	907,31	905,70	-	-	-	-	27,27	-	-
	24.11.15 04:00	4529,48	4527,87	-	-	-	-	128,26	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 4,98 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **100,64** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление коммерческого учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
1 ДЕК 2015
«____» _____ г.