Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 10 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9105.038.1
Строит.Адрес: Шелгунова 10
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 202222
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-202222-ч(с)-1115.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 4,4

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 95,76 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2015 по 23.11.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.10.15	24,00	-	233,67	212,13	21,54	58,09	47,12	10,97	7,00	5,00	2,57	139,16	119,63	19,53	141,39	121,26	20,13	-	58,17	53,41	1,02			3,58
25.10.15	24,00	-	237,11	215,98	21,13	67,39	53,79	13,60	7,00	5,00	3,24	140,56	121,64	18,92	143,49	123,82	19,67	-	67,44	61,56	1,13			4,37
26.10.15	24,00	-	118,15	109,86	8,29	65,78	51,95	13,83	7,00	5,00	1,65	69,41	61,81	7,60	70,79	62,86	7,93	-	65,66	59,76	0,42			2,07
27.10.15	24,00	-	246,03	226,12	19,91	66,54	53,37	13,17	7,00	5,00	3,25	145,01	126,98	18,03	147,97	129,17	18,80	-	66,59	60,93	1,06			4,31
28.10.15	24,00	-	129,75	125,42	4,33	64,94	51,04	13,90	7,00	5,00	1,77	79,58	70,69	8,89	81,07	71,82	9,25	-	63,90	58,65	0,27			2,04
29.10.15	24,00	-	244,95	224,40	20,55	66,22	52,59	13,63	7,00	5,00	3,34	145,16	126,45	18,71	148,12	128,62	19,50	-	66,29	60,44	1,08			4,43
30.10.15	24,00	-	247,65	227,51	20,14	67,04	53,50	13,54	7,00	5,00	3,36	146,21	129,07	17,14	149,27	131,34	17,93	-	67,10	61,28	1,08			4,44
31.10.15	24,00	-	244,70	224,55	20,15	66,30	52,81	13,49	7,00	5,00	3,31	144,69	127,17	17,52	147,67	129,34	18,33	-	66,37	60,56	1,06			4,37
01.11.15	24,00	-	250,05	227,31	22,74	67,10	53,91	13,19	7,00	5,00	3,31	148,92	128,37	20,55	152,00	130,61	21,39	-	67,16	61,52	1,22			4,53
02.11.15	24,00	-	247,15	228,87	18,28	67,77	54,73	13,04	7,00	5,00	3,23	145,56	129,40	16,16	148,67	131,76	16,91	-	67,84	62,17	1,00			4,23
03.11.15	24,00	-	245,68	227,60	18,08	67,79	54,84	12,95	7,00	5,00	3,19	144,81	128,99	15,82	147,89	131,37	16,52	-	67,85	62,20	0,99			4,18
04.11.15	24,00	-	246,37	227,33	19,04	68,09	55,06	13,03	7,00	5,00	3,22	145,69	128,55	17,14	148,79	130,90	17,89	-	68,16	62,48	1,05			4,27
05.11.15	24,00	-	247,26	228,73	18,53	68,15	54,99	13,16	7,00	5,00	3,26	145,45	129,39	16,06	148,59	131,75	16,84	-	68,21	62,48	1,02			4,28
06.11.15	24,00	-	245,64	226,78	18,86	67,36	54,05	13,31	7,00	5,00	3,28	144,40	128,38	16,02	147,44	130,66	16,78	-	67,43	61,64	1,02			4,29
07.11.15	24,00	-	244,44	224,26	20,18	67,02	53,69	13,33	7,00	5,00	3,27	144,30	127,08	17,22	147,32	129,30	18,02	-	67,09	61,27	1,08			4,35
08.11.15	24,00	-	247,76	225,92	21,84	66,58	53,68	12,90	7,00	5,00	3,21	147,35	127,81	19,54	150,38	130,04	20,34	-	66,64	61,00	1,17			4,38
09.11.15	24,00	-	243,16	223,31	19,85	66,00	53,13	12,87	7,00	5,00	3,14	144,07	126,41	17,66	146,96	128,57	18,39	-	66,08	60,43	1,05			4,19
10.11.15	24,00	-	242,61	223,61	19,00	66,65	53,70	12,95	7,00	5,00	3,16	143,65	126,51	17,14	146,60	128,72	17,88	-	66,71	61,05	1,02			4,17
11.11.15	24,00	-	241,47	221,43	20,04	66,29	53,30	12,99	7,00	5,00	3,14	143,14	125,28	17,86	146,05	127,43	18,62	-	66,35	60,64	1,07			4,21
12.11.15	24,00	-	240,79	222,82	17,97	65,96	53,03	12,93	7,00	5,00	3,12	142,18	126,08	16,10	145,04	128,22	16,82	-	66,03	60,34	0,95			4,07
13.11.15	24,00	-	238,76	219,77	18,99	66,06	52,98	13,08	7,00	5,00	3,13	140,99	124,31	16,68	143,83	126,43	17,40	-	66,11	60,36	1,00			4,14
14.11.15	24,00	-	238,58	217,62	20,96	65,61	52,54	13,07	7,00	5,00	3,13	141,68	123,02	18,66	144,50	125,06	19,44	-	65,68	59,92	1,10			4,23
15.11.15	24,00	-	235,52	214,29	21,23	65,45	52,22	13,23	7,00	5,00	3,13	140,82	121,10	19,72	143,62	123,12	20,50	-	65,51	59,72	1,11			4,23
16.11.15	24,00	-	234,71	215,89	18,82	66,76	52,74	14,02	7,00	5,00	3,29	139,04	122,10	16,94	141,90	124,20	17,70	-	66,86	60,59	1,00			4,29
17.11.15	24,00	-	233,10	216,26	16,84	70,74	55,48	15,26	7,00	5,00	3,56	137,28	122,26	15,02	140,45	124,61	15,84	-	70,81	63,97	0,94			4,50
18.11.15	24,00	-	231,02	214,48	16,54	71,81	56,31	15,50	7,00	5,00	3,58	136,10	121,30	14,80	139,31	123,67	15,64	-	71,90	64,89	0,94			4,52
19.11.15	24,00	-	230,92	214,49	16,43	72,38	56,98	15,40	7,00	5,00	3,57	136,02	121,26	14,76	139,26	123,69	15,57	-	72,45	65,52	0,93			4,50
20.11.15	24,00	-	248,76	231,91	16,85	72,93	58,23	14,70	7,00	5,00	3,66	145,66	131,06	14,60	149,19	133,74	15,45	-	73,01	66,49	0,99			4,65
21.11.15	24,00	-	239,03	221,95	17,08	72,22	57,40	14,82	7,00	5,00	3,56	140,67	125,24	15,43	144,06	127,77	16,29	-	72,28	65,68	0,97			4,53
22.11.15	24,00	-	229,03	207,75	21,28	72,89	57,03	15,86	7,00	5,00	3,65	136,77	117,19	19,58	140,10	119,52	20,58	-	72,96	65,80	1,21			4,85
23.11.15	24,00		233,46	214,95	18,52	67,46	53,87	13,59	7,00	5,00	3,18	138,14	121,48	16,66	141,06	123,65	17,41	-	67,49	61,56	1,00	-	-	4,17
Среднее	24,00	-	233,46	214,95	18,52	67,46	53,87	13,59	7,00	5,00	3,18	138,14	121,48	16,66	141,06	123,65	17,41	-	67,49	61,56	1,00	-	-	4,17
Итого	744,00		7237,28	6663,30	573,99						98,44	4282,47	3766,01	516,46	4372,78	3833,02	539,76	0,00			30,92	0,00	0,00	129,36

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: суток
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему Гкал;
Период расчета по договору: куб.м;
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 4,4 °С = -2,77 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **127,09** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **539,76** куб.м.

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру_____

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
1 ДЕК 2015
«____» _____ г.