Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 12 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Шелгунова 12
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204780-ч(с)-1115.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 204780
Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до _____
Тхв, гр.С= 4,4

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 139,44 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2015 по 23.11.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.10.15	24,00	-	150,29	130,48	19,81	58,10	38,79	19,31	7,00	5,00	2,50	20,09	-	-	20,42	-	20,42	-	58,45	-	1,18			3,67
25.10.15	24,00	-	152,67	131,93	20,74	67,15	43,29	23,86	7,00	5,00	3,14	20,86	-	-	21,31	-	21,31	-	67,02	-	1,40			4,54
26.10.15	24,00	-	76,38	67,68	8,70	64,60	41,26	23,34	7,00	5,00	1,53	10,56	-	-	10,73	-	10,73	-	58,15	-	0,62			2,14
27.10.15	24,00	-	154,95	135,14	19,81	66,35	44,12	22,23	7,00	5,00	3,05	19,11	-	-	19,52	-	19,52	-	66,22	-	1,27			4,32
28.10.15	24,00	-	84,34	76,05	8,29	63,93	41,63	22,30	7,00	5,00	1,22	19,43	-	-	19,71	-	19,71	-	51,96	-	1,01			2,23
29.10.15	24,00	-	151,13	134,67	16,46	66,05	42,82	23,23	7,00	5,00	3,09	17,00	-	-	17,34	-	17,34	-	66,26	-	1,13			4,22
30.10.15	24,00	-	154,08	136,47	17,61	66,85	43,51	23,34	7,00	5,00	3,15	18,08	-	-	18,44	-	18,44	-	66,98	-	1,21			4,37
31.10.15	24,00	-	153,50	135,39	18,11	66,11	42,99	23,12	7,00	5,00	3,10	18,56	-	-	18,93	-	18,93	-	66,18	-	1,23			4,33
01.11.15	24,00	-	156,79	136,01	20,78	66,90	43,90	23,00	7,00	5,00	3,11	21,11	-	-	21,56	-	21,56	-	66,79	-	1,41			4,52
02.11.15	24,00	-	154,08	137,06	17,02	67,59	44,69	22,90	7,00	5,00	3,12	17,36	-	-	17,74	-	17,74	-	67,67	-	1,18			4,29
03.11.15	24,00	-	153,94	136,72	17,22	67,63	44,79	22,84	7,00	5,00	3,14	16,90	-	-	17,25	-	17,25	-	67,79	-	1,15			4,29
04.11.15	24,00	-	154,39	137,06	17,33	67,92	44,92	23,00	7,00	5,00	3,14	17,53	-	-	17,91	-	17,91	-	68,00	-	1,19			4,33
05.11.15	24,00	-	154,70	137,27	17,43	67,96	44,87	23,09	7,00	5,00	3,17	17,47	-	-	17,85	-	17,85	-	67,95	-	1,19			4,36
06.11.15	24,00	-	153,23	136,50	16,73	67,16	43,95	23,21	7,00	5,00	3,18	16,59	-	-	16,94	-	16,94	-	67,25	-	1,12			4,29
07.11.15	24,00	-	154,39	136,18	18,21	66,80	43,45	23,35	7,00	5,00	3,18	18,29	-	-	18,66	-	18,66	-	66,76	-	1,22			4,40
08.11.15	24,00	-	157,97	136,62	21,35	66,36	43,26	23,10	7,00	5,00	3,15	21,46	-	-	21,88	-	21,88	-	66,30	-	1,42			4,57
09.11.15	24,00	-	153,40	136,46	16,94	65,85	43,07	22,78	7,00	5,00	3,10	17,09	-	-	17,41	-	17,41	-	66,02	-	1,13			4,23
10.11.15	24,00	-	152,88	136,43	16,45	66,44	43,48	22,96	7,00	5,00	3,13	16,50	-	-	16,82	-	16,82	-	66,50	-	1,10			4,23
11.11.15	24,00	-	153,67	135,95	17,72	66,09	43,36	22,73	7,00	5,00	3,08	17,84	-	-	18,18	-	18,18	-	66,10	-	1,18			4,26
12.11.15	24,00	-	152,43	135,44	16,99	65,78	43,14	22,64	7,00	5,00	3,06	17,12	-	-	17,45	-	17,45	-	65,81	-	1,13			4,19
13.11.15	24,00	-	152,25	134,86	17,39	65,86	42,96	22,90	7,00	5,00	3,09	17,37	-	-	17,71	-	17,71	-	65,83	-	1,15			4,24
14.11.15	24,00	-	153,96	134,26	19,70	65,40	42,38	23,02	7,00	5,00	3,08	19,80	-	-	20,19	-	20,19	-	65,42	-	1,30			4,38
15.11.15	24,00	-	153,50	132,47	21,03	65,23	41,99	23,24	7,00	5,00	3,07	21,17	-	-	21,59	-	21,59	-	65,13	-	1,38			4,45
16.11.15	24,00	-	151,20	132,47	18,73	66,69	42,19	24,50	7,00	5,00	3,23	18,84	-	-	19,24	-	19,24	-	67,24	-	1,27			4,50
17.11.15	24,00	-	149,46	133,77	15,69	70,51	44,09	26,42	7,00	5,00	3,53	15,81	-	-	16,17	-	16,17	-	70,60	-	1,12			4,64
18.11.15	24,00	-	149,79	132,83	16,96	71,62	44,64	26,98	7,00	5,00	3,57	17,10	-	-	17,50	-	17,50	-	71,97	-	1,23			4,80
19.11.15	24,00	-	149,80	131,85	17,95	72,13	45,07	27,06	7,00	5,00	3,58	17,83	-	-	18,26	-	18,26	-	71,98	-	1,28			4,87
20.11.15	24,00	-	155,47	140,23	15,24	72,69	46,24	26,45	7,00	5,00	3,70	15,37	-	-	15,72	-	15,72	-	72,73	-	1,12			4,82
21.11.15	24,00	-	155,70	135,49	20,21	72,00	45,70	26,30	7,00	5,00	3,56	20,35	-	-	20,82	-	20,82	-	72,02	-	1,46			5,02
22.11.15	24,00	-	150,05	130,03	20,02	72,62	45,12	27,50	7,00	5,00	3,57	20,15	-	-	20,64	-	20,64	-	72,64	-	1,47			5,03
23.11.15	24,00		148,35	130,79	17,55	67,21	43,52	23,69	7,00	5,00	3,08	18,09	-	-	18,46	-	18,46	-	66,66	-	1,21	-	-	4,28
Среднее	24,00	-	148,35	130,79	17,55	67,21	43,52	23,69	7,00	5,00	3,08	18,09	-	-	18,46	-	18,46	-	66,66	-	1,21	-	-	4,28
Итого	744,00		4598,74	4054,56	544,17						95,40	560,83	0,00	0,00	572,35	0,00	572,35	0,00			37,40	0,00	0,00	132,81

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 4,4 °С = -2,47 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **130,34** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **572,35** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление коммерческого учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» 1 ДЕК 2015 г.