Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 14 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Шелгунова 14
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-01787-ч(с)-1115.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 01787 Режим (схема): 0;7
Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 4,4

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-3 2С	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-1-3	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2015 по 23.11.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.10.15	24,00		122,64	110,02	12,62	67,73	50,52	17,22	8,00	3,00	1,62	17,92	-	-	18,27	-	18,27	-	64,60	-	1,15	-	-	2,77
25.10.15	24,00		122,64	110,02	12,62	67,73	50,52	17,22	8,00	3,00	1,62	17,92	-	-	18,27	-	18,27	-	64,60	-	1,15	-	-	2,77
26.10.15	24,00	*	122,64	110,02	12,62	67,73	50,52	17,22	8,00	3,00	1,62	17,92	-	-	18,27	-	18,27	-	64,60	-	1,15	-	-	2,77
27.10.15	24,00	*	122,64	110,02	12,62	67,73	50,52	17,22	8,00	3,00	1,62	17,92	-	-	18,27	-	18,27	-	64,60	-	1,15	-	-	2,77
28.10.15	24,00	*	122,64	110,02	12,62	67,73	50,52	17,22	8,00	3,00	1,62	17,92	-	-	18,27	-	18,27	-	64,60	-	1,15	-	-	2,77
29.10.15	24,00	*	122,64	110,02	12,62	67,73	50,52	17,22	8,00	3,00	1,62	17,92	-	-	18,27	-	18,27	-	64,60	-	1,15	-	-	2,77
30.10.15	24,00	*	122,64	110,02	12,62	67,73	50,52	17,22	8,00	3,00	1,62	17,92	-	-	18,27	-	18,27	-	64,60	-	1,15	-	-	2,77
31.10.15	24,00		122,64	110,02	12,62	67,73	50,52	17,22	8,00	3,00	1,62	17,92	-	-	18,27	-	18,27	-	64,60	-	1,15	-	-	2,77
01.11.15	24,00	*	122,64	110,02	12,62	67,73	50,52	17,22	8,00	3,00	1,62	17,92	-	-	18,27	-	18,27	-	64,60	-	1,15	-	-	2,77
02.11.15	24,00		122,64	110,02	12,62	67,73	50,52	17,22	8,00	3,00	1,62	17,92	-	-	18,27	-	18,27	-	64,60	-	1,15	-	-	2,77
03.11.15	24,00	*	122,64	110,02	12,62	67,73	50,52	17,22	8,00	3,00	1,62	17,92	-	-	18,27	-	18,27	-	64,60	-	1,15	-	-	2,77
04.11.15	24,00	*	122,64	110,02	12,62	67,73	50,52	17,22	8,00	3,00	1,62	17,92	-	-	18,27	-	18,27	-	64,60	-	1,15	-	-	2,77
05.11.15	24,00	*	122,64	110,02	12,62	67,73	50,52	17,22	8,00	3,00	1,62	17,92	-	-	18,27	-	18,27	-	64,60	-	1,15	-	-	2,77
06.11.15	24,00	*	122,64	110,02	12,62	67,73	50,52	17,22	8,00	3,00	1,62	17,92	-	-	18,27	-	18,27	-	64,60	-	1,15	-	-	2,77
07.11.15	24,00		122,64	110,02	12,62	67,73	50,52	17,22	8,00	3,00	1,62	17,92	-	-	18,27	-	18,27	-	64,60	-	1,15	-	-	2,77
08.11.15	24,00	*	122,64	110,02	12,62	67,73	50,52	17,22	8,00	3,00	1,62	17,92	-	-	18,27	-	18,27	-	64,60	-	1,15	-	-	2,77
09.11.15	24,00	*	130,87	118,57	12,29	65,53	49,48	16,05	8,00	3,00	1,66	16,43	0,00	0,00	16,74	0,00	16,74	-	64,49	0,00	1,06			2,72
10.11.15	24,00	*	131,07	118,51	12,56	66,08	49,89	16,19	8,00	3,00	1,69	16,72	0,00	0,00	17,04	0,00	17,04	-	64,29	0,00	1,08			2,76
11.11.15	24,00	*	130,01	118,05	11,95	65,69	49,60	16,09	8,00	3,00	1,68	15,93	0,00	0,00	16,23	0,00	16,23	-	63,86	0,00	1,02			2,70
12.11.15	24,00	*	129,54	117,94	11,60	65,41	49,34	16,07	8,00	3,00	1,67	15,64	0,00	0,00	15,93	0,00	15,93	-	63,54	0,00	0,99			2,67
13.11.15	24,00	*	130,95	118,08	12,87	65,50	49,33	16,17	8,00	3,00	1,68	16,97	0,00	0,00	17,29	0,00	17,29	-	63,64	0,00	1,08			2,77
14.11.15	24,00		132,03	117,71	14,32	65,03	48,97	16,06	8,00	3,00	1,67	18,41	0,00	0,00	18,76	0,00	18,76	-	63,30	0,00	1,17			2,83
15.11.15	24,00	*	131,82	116,25	15,57	64,86	48,55	16,31	8,00	3,00	1,68	19,56	0,00	0,00	19,93	0,00	19,93	-	63,11	0,00	1,24			2,92
16.11.15	24,00	*	130,46	116,08	14,38	65,79	48,70	17,09	8,00	3,00	1,77	18,28	0,00	0,00	18,63	0,00	18,63	-	64,31	0,00	1,18			2,94
17.11.15	24,00	*	128,99	117,30	11,69	70,03	51,53	18,50	8,00	3,00	1,94	15,61	0,00	0,00	15,94	0,00	15,94	-	68,01	0,00	1,06			3,00
18.11.15	24,00		128,57	116,58	11,99	70,94	52,13	18,81	8,00	3,00	1,96	15,90	0,00	0,00	16,25	0,00	16,25	-	69,05	0,00	1,10			3,06
19.11.15	24,00		128,52	116,01	12,51	71,68	52,79	18,89	8,00	3,00	1,96	16,40	0,00	0,00	16,76	0,00	16,76	-	69,56	0,00	1,14			3,10
20.11.15	24,00	*	51,51	51,36	0,15	64,93	51,06	13,87	8,00	3,00	-0,32	20,86	0,00	0,00	21,12	0,00	21,12	-	50,11	0,00	1,05			0,72
21.11.15	24,00	*	90,25	75,23	15,02	69,05	50,22	18,83	8,00	3,00	1,11	22,44	0,00	0,00	22,84	0,00	22,84	-	60,28	0,00	1,35			2,46
22.11.15	24,00		133,85	115,74	18,11	72,22	52,60	19,62	8,00	3,00	2,06	21,87	0,00	0,00	22,36	0,00	22,36	-	70,22	0,00	1,54			3,59
23.11.15	24,00		131,18	116,94	14,24	73,23	53,54	19,69	8,00	3,00	2,09	17,85	0,00	0,00	18,27	0,00	18,27	-	71,25	0,00	1,27			3,36
Среднее	24,00	-	122,64	110,02	12,62	67,73	50,52	17,22	8,00	3,00	1,62	17,92	-	-	18,27	-	18,27	-	64,60	-	1,15	-	-	2,77
Итого	744,00		3801,86	3410,77	391,09						50,20	~~555,65~~ 412,29	0,00	0,00	566,43	0,00	~~566,43~~ 420,27	0,00			~~35,78~~ 26,58	0,00	0,00	~~85,98~~ 63,82

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.10.15 01:00	64157,27	57769,50	10000,72	0,00	10238,35	0,00	1250,88	716,67	-
	24.11.15 07:00	68137,19	61357,41	10538,93	0,00	10787,07	0,00	1337,55	751,53	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 4,4 °С = ~~2,44~~ 1,81 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок ~~83,54~~ 62,01 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок ~~566,43~~ 420,27 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
1 ДЕК 2015
«____» _____ г.

посл. отч сент 15
22,16