Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 15 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8823.038.1
Строит.Адрес: Шелгунова 15
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-202229-ч(с)-1115.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 202229 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 4,4

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,322 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,12958
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0589
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=97,2 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=23,52

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2015 по 23.11.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.10.15	24,00	-	101,56	77,88	23,68	66,68	42,65	24,03	7,00	5,00	2,06	21,66	-	-	22,08	-	22,08	-	65,68	-	1,42	-	-	3,47
25.10.15	24,00	-	101,56	77,88	23,68	66,68	42,65	24,03	7,00	5,00	2,06	21,66	-	-	22,08	-	22,08	-	65,68	-	1,42	-	-	3,47
26.10.15	24,00	-	101,56	77,88	23,68	66,68	42,65	24,03	7,00	5,00	2,06	21,66	-	-	22,08	-	22,08	-	65,68	-	1,42	-	-	3,47
27.10.15	24,00	-	101,56	77,88	23,68	66,68	42,65	24,03	7,00	5,00	2,06	21,66	-	-	22,08	-	22,08	-	65,68	-	1,42	-	-	3,47
28.10.15	24,00	-	101,56	77,88	23,68	66,68	42,65	24,03	7,00	5,00	2,06	21,66	-	-	22,08	-	22,08	-	65,68	-	1,42	-	-	3,47
29.10.15	24,00	-	104,55	79,79	24,76	65,63	41,93	23,70	7,00	5,00	2,20	20,11	-	-	20,50	-	20,50	-	65,71	-	1,32			3,52
30.10.15	24,00	-	106,20	80,79	25,41	66,38	42,42	23,96	7,00	5,00	2,24	20,83	-	-	21,26	-	21,26	-	66,31	-	1,38			3,62
31.10.15	24,00	-	106,13	79,94	26,19	65,63	41,83	23,80	7,00	5,00	2,21	21,54	-	-	21,96	-	21,96	-	65,52	-	1,41			3,63
01.11.15	24,00	-	106,95	80,34	26,61	66,42	42,72	23,70	7,00	5,00	2,22	21,98	-	-	22,40	-	22,40	-	66,18	-	1,46			3,67
02.11.15	24,00	-	104,89	81,05	23,84	67,14	43,61	23,53	7,00	5,00	2,22	19,27	-	-	19,68	-	19,68	-	67,08	-	1,29			3,51
03.11.15	24,00	-	105,62	81,23	24,39	67,19	43,99	23,20	7,00	5,00	2,20	19,78	-	-	20,22	-	20,22	-	67,19	-	1,33			3,53
04.11.15	24,00	-	106,17	81,15	25,02	67,45	44,15	23,30	7,00	5,00	2,20	20,53	-	-	20,95	-	20,95	-	67,40	-	1,39			3,58
05.11.15	24,00	-	105,21	81,52	23,69	67,46	43,91	23,55	7,00	5,00	2,23	19,19	-	-	19,61	-	19,61	-	67,34	-	1,29			3,52
06.11.15	24,00	-	105,04	80,91	24,13	66,68	42,97	23,71	7,00	5,00	2,23	19,54	-	-	19,90	-	19,90	-	66,62	-	1,30			3,53
07.11.15	24,00	-	107,29	80,42	26,87	66,35	42,44	23,91	7,00	5,00	2,23	22,20	-	-	22,64	-	22,64	-	66,21	-	1,47			3,71
08.11.15	24,00	-	109,47	80,28	29,19	65,90	42,19	23,71	7,00	5,00	2,21	24,58	-	-	25,05	-	25,05	-	65,73	-	1,62			3,83
09.11.15	24,00	-	107,77	80,41	27,36	65,38	42,03	23,35	7,00	5,00	2,18	22,77	-	-	23,20	-	23,20	-	65,38	-	1,49			3,67
10.11.15	24,00	-	106,14	80,46	25,68	65,98	42,46	23,52	7,00	5,00	2,20	21,13	-	-	21,54	-	21,54	-	65,90	-	1,39			3,59
11.11.15	24,00	-	103,07	81,20	21,87	65,60	42,28	23,32	7,00	5,00	2,11	18,56	-	-	18,92	-	18,92	-	65,50	-	1,22			3,33
12.11.15	24,00	-	106,20	81,13	25,07	65,29	42,03	23,26	7,00	5,00	2,10	21,93	-	-	22,34	-	22,34	-	65,19	-	1,43			3,52
13.11.15	24,00	-	105,52	80,07	25,45	65,35	42,04	23,31	7,00	5,00	2,18	20,83	-	-	21,24	-	21,24	-	65,17	-	1,36			3,53
14.11.15	24,00	-	106,29	79,76	26,53	64,89	41,40	23,49	7,00	5,00	2,17	21,94	-	-	22,31	-	22,31	-	64,77	-	1,42			3,60
15.11.15	24,00	-	108,40	78,39	30,01	64,69	40,67	24,02	7,00	5,00	2,19	25,38	-	-	25,86	-	25,86	-	64,54	-	1,64			3,83
16.11.15	24,00	-	105,53	78,72	26,81	66,11	40,79	25,32	7,00	5,00	2,29	22,20	-	-	22,64	-	22,64	-	66,49	-	1,48			3,77
17.11.15	24,00	-	102,83	79,39	23,44	69,93	42,56	27,37	7,00	5,00	2,34	21,05	-	-	21,54	-	21,54	-	69,87	-	1,47			3,81
18.11.15	24,00	-	104,29	81,30	22,99	71,02	43,59	27,43	7,00	5,00	2,40	20,53	-	-	21,02	-	21,02	-	71,20	-	1,46			3,86
19.11.15	24,00	-	103,91	80,83	23,08	71,50	44,28	27,22	7,00	5,00	2,43	19,91	-	-	20,38	-	20,38	-	71,27	-	1,42			3,85
20.11.15	24,00	-	34,30	46,39	-12,09	58,20	45,20	13,00	7,00	5,00	0,00	27,18	-	-	27,42	-	27,42	-	41,80	-	1,14			1,14
21.11.15	24,00	-	70,29	51,76	18,53	68,80	41,06	27,74	7,00	5,00	1,24	24,04	-	-	24,47	-	24,47	-	61,67	-	1,48			2,72
22.11.15	24,00	-	106,98	79,77	27,21	71,97	43,75	28,22	7,00	5,00	2,46	24,41	-	-	24,95	-	24,95	-	71,90	-	1,76			4,21
23.11.15	24,00		101,56	77,88	23,68	66,68	42,65	24,03	7,00	5,00	2,06	21,66	-	-	22,08	-	22,08	-	65,68	-	1,42	-	-	3,47
Среднее	24,00	-	101,56	77,88	23,68	66,68	42,65	24,03	7,00	5,00	2,10	21,66	-	-	22,08	-	22,08	-	65,68	-	1,42	-	-	3,51
Итого	744,00		3148,41	2414,28	734,13						65,00	671,35	0,00	0,00	684,48	0,00	684,48	0,00			43,92	0,00	0,00	108,92

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 4,4 °C = ~~2,95~~ -2,2 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок ~~105,96~~ 78,6 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок ~~684,48~~ 510,78 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации УУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«___» _____ г.

печать энергосбыта

28,12 послед отчет авг 15

510,78

32,71

80,8