Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 26 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8819.038.1
Строит.Адрес: Шелгунова 26
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Четырёхтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 219193
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-219193-ч(с)-1115.txt

		Режим (схема):		
Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 4,4

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,164 Qвент.= Qтех.пот.=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=49,2 Gвент.=0 Gтех.пот.=0
Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2015 по 23.11.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.10.15	24,00	-	198,15	185,53	12,62	58,45	49,22	9,23	7,00	5,00	1,83	117,78	108,44	9,34	119,70	110,02	9,68	-	58,61	55,35	0,62			2,46
25.10.15	24,00	-	199,70	186,98	12,72	67,58	56,07	11,51	7,00	5,00	2,30	118,57	109,04	9,53	121,05	111,06	9,99	-	67,76	63,68	0,71			3,01
26.10.15	24,00	-	219,50	208,51	10,99	67,83	56,83	11,00	7,00	5,00	2,42	121,95	114,59	7,36	124,54	116,75	7,79	-	67,96	64,04	0,63			3,04
27.10.15	24,00	-	233,31	222,11	11,20	66,81	56,09	10,72	7,00	5,00	2,51	119,23	111,88	7,35	121,68	113,98	7,70	-	66,97	63,05	0,63			3,14
28.10.15	24,00	-	235,11	222,49	12,62	67,07	56,05	11,02	7,00	5,00	2,60	120,42	112,13	8,29	122,94	114,17	8,77	-	67,26	63,20	0,71			3,30
29.10.15	24,00	-	225,80	214,55	11,25	66,50	55,23	11,27	7,00	5,00	2,55	115,31	108,17	7,14	117,68	110,13	7,55	-	66,69	62,50	0,62			3,17
30.10.15	24,00	-	228,54	217,40	11,14	67,28	56,00	11,28	7,00	5,00	2,59	116,57	109,57	7,00	118,99	111,61	7,38	-	67,45	63,31	0,62			3,21
31.10.15	24,00	-	227,84	215,26	12,58	66,56	55,20	11,36	7,00	5,00	2,59	116,97	108,56	8,41	119,37	110,48	8,89	-	66,73	62,59	0,70			3,29
01.11.15	24,00	-	230,17	216,34	13,83	67,32	56,21	11,11	7,00	5,00	2,57	118,79	108,95	9,84	121,28	110,98	10,30	-	67,50	63,44	0,77			3,34
02.11.15	24,00	-	229,59	217,38	12,21	68,01	56,98	11,03	7,00	5,00	2,54	117,75	109,51	8,24	120,26	111,66	8,60	-	68,20	64,09	0,70			3,23
03.11.15	24,00	-	228,35	217,97	10,38	68,04	57,12	10,92	7,00	5,00	2,50	116,39	109,85	6,54	118,87	112,01	6,86	-	68,23	64,15	0,60			3,10
04.11.15	24,00	-	229,83	217,72	12,11	68,34	57,26	11,08	7,00	5,00	2,55	117,80	109,64	8,16	120,37	111,80	8,57	-	68,53	64,43	0,69			3,25
05.11.15	24,00	-	230,04	218,92	11,12	68,38	57,14	11,24	7,00	5,00	2,59	117,48	110,31	7,17	120,00	112,47	7,53	-	68,56	64,44	0,64			3,23
06.11.15	24,00	-	227,13	217,84	9,29	67,57	56,27	11,30	7,00	5,00	2,57	115,24	109,87	5,37	117,67	112,00	5,67	-	67,76	63,56	0,52			3,09
07.11.15	24,00	-	230,50	216,29	14,21	67,26	56,02	11,24	7,00	5,00	2,60	119,06	108,94	10,12	121,57	110,95	10,62	-	67,44	63,34	0,80			3,39
08.11.15	24,00	-	229,41	216,57	12,84	66,78	55,76	11,02	7,00	5,00	2,54	117,88	109,15	8,73	120,33	111,16	9,17	-	66,95	62,90	0,71			3,25
09.11.15	24,00	-	227,89	216,77	11,12	66,25	55,42	10,83	7,00	5,00	2,48	116,41	109,35	7,06	118,79	111,27	7,52	-	66,44	62,41	0,62			3,09
10.11.15	24,00	-	228,30	216,63	11,67	66,87	55,99	10,88	7,00	5,00	2,49	116,87	109,22	7,65	119,30	111,18	8,12	-	67,04	63,03	0,65			3,14
11.11.15	24,00	-	228,50	215,63	12,87	66,50	55,61	10,89	7,00	5,00	2,50	117,42	108,65	8,77	119,84	110,61	9,23	-	66,67	62,68	0,71			3,21
12.11.15	24,00	-	226,66	215,59	11,07	66,19	55,36	10,83	7,00	5,00	2,47	115,71	108,69	7,02	118,07	110,61	7,46	-	66,37	62,34	0,61			3,08
13.11.15	24,00	-	226,53	216,37	10,16	66,26	55,34	10,92	7,00	5,00	2,48	115,20	109,12	6,08	117,57	111,06	6,51	-	66,43	62,37	0,56			3,04
14.11.15	24,00	-	228,06	215,25	12,81	65,82	54,92	10,90	7,00	5,00	2,49	117,16	108,45	8,71	119,50	110,37	9,13	-	65,98	61,93	0,70			3,20
15.11.15	24,00	-	226,32	212,52	13,80	65,64	54,62	11,02	7,00	5,00	2,51	116,76	106,96	9,80	119,10	108,88	10,22	-	65,81	61,75	0,75			3,26
16.11.15	24,00	-	224,97	212,41	12,56	67,09	55,40	11,69	7,00	5,00	2,63	115,48	106,95	8,53	117,88	108,92	8,96	-	67,30	62,88	0,70			3,33
17.11.15	24,00	-	226,38	214,35	12,03	70,97	58,47	12,50	7,00	5,00	2,84	115,90	107,86	8,04	118,58	110,02	8,56	-	71,15	66,51	0,71			3,54
18.11.15	24,00	-	224,76	214,04	10,72	72,07	59,33	12,74	7,00	5,00	2,87	114,51	107,71	6,80	117,25	109,98	7,27	-	72,27	67,47	0,64			3,51
19.11.15	24,00	-	225,00	214,17	10,83	72,61	59,87	12,74	7,00	5,00	2,88	114,71	107,74	6,97	117,48	110,07	7,41	-	72,80	68,06	0,65			3,53
20.11.15	24,00	-	56,32	60,25	-3,93	67,77	57,23	10,54	7,00	5,00	0,54	38,03	23,10	14,93	38,74	23,60	15,14	-	60,77	68,14	-0,16			0,38
21.11.15	24,00	-	159,78	150,99	8,79	71,04	58,05	12,99	7,00	5,00	2,08	86,13	74,81	11,32	88,07	76,34	11,73	-	70,14	67,01	0,52			2,60
22.11.15	24,00	-	223,81	209,78	14,03	73,08	59,89	13,19	7,00	5,00	2,96	116,29	106,24	10,05	119,12	108,50	10,62	-	73,27	68,40	0,84			3,80
23.11.15	24,00		217,88	206,55	11,32	67,60	56,30	11,30	7,00	5,00	2,47	113,46	105,12	8,34	115,85	107,09	8,77	-	67,50	63,77	0,64	-	-	3,11
Среднее	24,00	-	217,88	206,55	11,32	67,60	56,30	11,30	7,00	5,00	2,47	113,46	105,12	8,34	115,85	107,09	8,77	-	67,50	63,77	0,64	-	-	3,11
Итого	744,00		6754,13	6403,16	350,96						76,51	3517,23	3258,57	258,66	3591,44	3319,73	271,72	0,00			19,81	0,00	0,00	96,32

Центр учет

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 4,4 °С = -1,14 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **95,18** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **271,72** куб.м.

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру_____

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

СПб "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» _____ г.
1 ДЕК 2015