Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 27 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Шелгунова 27
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 222013
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-222013-ч(с)-1115.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:

Txв, гр.С= 4,4

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2015 по 23.11.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.10.15	24,00	-	93,03	73,15	19,88	58,20	37,36	20,84	7,00	5,00	1,62	18,04	-	-	18,34	-	18,34	-	58,72	-	1,06			2,68
25.10.15	24,00	-	95,30	73,76	21,54	67,22	41,50	25,72	7,00	5,00	2,03	19,72	-	-	20,10	-	20,10	-	67,01	-	1,32			3,35
26.10.15	24,00	-	93,72	78,76	14,96	67,45	42,39	25,06	7,00	5,00	2,09	13,28	-	-	13,58	-	13,58	-	67,60	-	0,90			2,98
27.10.15	24,00	-	93,71	77,13	16,58	66,43	41,70	24,73	7,00	5,00	2,03	14,87	-	-	15,18	-	15,18	-	66,16	-	0,98			3,01
28.10.15	24,00	-	93,94	77,46	16,48	66,73	41,26	25,47	7,00	5,00	2,07	15,00	-	-	15,31	-	15,31	-	66,82	-	1,00			3,07
29.10.15	24,00	-	89,92	74,69	15,23	66,14	40,49	25,65	7,00	5,00	2,01	13,81	-	-	14,08	-	14,08	-	66,23	-	0,92			2,93
30.10.15	24,00	-	92,26	75,50	16,76	66,90	41,02	25,88	7,00	5,00	2,06	15,24	-	-	15,57	-	15,57	-	66,84	-	1,02			3,08
31.10.15	24,00	-	92,13	74,86	17,27	66,16	40,36	25,80	7,00	5,00	2,03	15,90	-	-	16,19	-	16,19	-	66,05	-	1,05			3,08
01.11.15	23,00	-	88,93	72,09	16,84	66,97	41,25	25,72	7,00	5,00	1,85	16,99	-	-	17,34	-	17,34	-	66,70	-	1,13			2,98
02.11.15	24,00	-	91,80	75,87	15,93	67,64	42,15	25,49	7,00	5,00	2,03	14,44	-	-	14,76	-	14,76	-	67,63	-	0,98			3,01
03.11.15	24,00	-	90,84	76,32	14,52	67,67	42,60	25,07	7,00	5,00	2,00	13,31	-	-	13,59	-	13,59	-	67,67	-	0,90			2,90
04.11.15	24,00	-	93,63	76,37	17,26	67,94	42,86	25,08	7,00	5,00	1,97	16,43	-	-	16,77	-	16,77	-	67,89	-	1,12			3,09
05.11.15	24,00	-	90,74	77,00	13,74	67,95	42,62	25,33	7,00	5,00	2,01	12,99	-	-	13,26	-	13,26	-	67,78	-	0,88			2,89
06.11.15	24,00	-	90,90	76,50	14,40	67,19	41,70	25,49	7,00	5,00	2,00	13,65	-	-	13,91	-	13,91	-	67,14	-	0,92			2,92
07.11.15	24,00	-	92,53	76,09	16,44	66,87	41,21	25,66	7,00	5,00	2,00	15,81	-	-	16,12	-	16,12	-	66,75	-	1,06			3,05
08.11.15	24,00	-	95,83	75,81	20,02	66,40	40,95	25,45	7,00	5,00	1,98	19,38	-	-	19,76	-	19,76	-	66,20	-	1,28			3,26
09.11.15	24,00	-	93,54	76,04	17,50	65,91	40,81	25,10	7,00	5,00	1,95	16,91	-	-	17,25	-	17,25	-	65,94	-	1,11			3,06
10.11.15	24,00	-	92,30	76,13	16,17	66,50	41,23	25,27	7,00	5,00	1,96	15,64	-	-	15,94	-	15,94	-	66,47	-	1,04			3,00
11.11.15	24,00	-	91,88	75,92	15,96	66,14	41,06	25,08	7,00	5,00	1,93	15,48	-	-	15,78	-	15,78	-	66,08	-	1,03			2,96
12.11.15	24,00	-	92,45	75,82	16,63	65,82	40,83	24,99	7,00	5,00	1,93	16,13	-	-	16,45	-	16,45	-	65,75	-	1,06			2,99
13.11.15	24,00	-	93,23	75,92	17,31	65,89	40,80	25,09	7,00	5,00	1,94	16,85	-	-	17,17	-	17,17	-	65,80	-	1,11			3,05
14.11.15	24,00	-	94,85	75,50	19,35	65,43	40,25	25,18	7,00	5,00	1,93	18,97	-	-	19,35	-	19,35	-	65,35	-	1,24			3,17
15.11.15	24,00	-	95,35	74,33	21,02	65,26	39,89	25,37	7,00	5,00	1,91	20,62	-	-	21,00	-	21,00	-	65,10	-	1,35			3,26
16.11.15	24,00	-	90,66	74,88	15,78	66,74	40,05	26,69	7,00	5,00	2,01	15,46	-	-	15,80	-	15,80	-	67,26	-	1,04			3,05
17.11.15	24,00	-	92,64	75,40	17,24	70,53	41,72	28,81	7,00	5,00	2,21	16,77	-	-	17,16	-	17,16	-	70,45	-	1,18			3,39
18.11.15	24,00	-	91,89	75,29	16,60	71,65	42,38	29,27	7,00	5,00	2,23	16,19	-	-	16,56	-	16,56	-	71,79	-	1,16			3,39
19.11.15	24,00	-	90,77	75,62	15,15	72,15	43,06	29,09	7,00	5,00	2,23	14,76	-	-	15,09	-	15,09	-	71,98	-	1,06			3,29
20.11.15	24,00	-	29,72	45,20	-15,48	61,08	46,12	14,96	7,00	5,00	0,00	19,93	-	-	20,15	-	20,15	-	48,97	-	0,98			0,98
21.11.15	24,00	-	60,10	50,58	9,52	70,49	40,63	29,86	7,00	5,00	0,92	19,97	-	-	20,33	-	20,33	-	63,49	-	1,27			2,19
22.11.15	24,00	-	91,99	74,10	17,89	72,65	42,62	30,03	7,00	5,00	2,23	17,90	-	-	18,33	-	18,33	-	72,61	-	1,30			3,53
23.11.15	24,00	-	91,68	75,08	16,60	73,92	43,38	30,54	7,00	5,00	2,30	16,49	-	-	16,91	-	16,91	-	73,95	-	1,22			3,52
Среднее	23,97	-	89,43	73,78	15,65	67,23	41,49	25,73	7,00	5,00	1,92	16,35	-	-	16,68	-	16,68	-	66,59	-	1,09	-	-	3,00
Итого	743,00		2772,26	2287,17	485,09						59,45	506,93	0,00	0,00	517,13	0,00	517,13	0,00			33,65	0,00	0,00	93,10

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.10.15 02:00	20743,31	16683,44	4200,15	-	4294,94	-	703,84	-	-
	24.11.15 04:00	23522,32	18977,08	4707,41	-	4812,41	-	795,98	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 4,4 °C = -2,23 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **90,87** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **517,13** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление коммерческого учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
1 ДЕК 2015
«____» _____ г.