Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 28 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Шелгунова 28
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 14798
Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14798-ч(с)-1115.txt
Режим (схема): 0;7

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: ТПТ-15-2
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Тхв, гр.С= 4,4
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hΔ)+M3*(hΔ-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)+MΔ*(hΔ-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,437 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1013
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 134,1 Gот=131,1 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0 40,57

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2015 по 23.11.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.10.15	24,00		288,01	254,53	33,47	57,65	45,32	12,33	5,00	4,00	3,15	33,47			35,48		35,48	-	57,44		1,92			5,07
25.10.15	24,00		292,01	257,28	34,73	67,61	51,31	16,30	5,00	4,00	4,21	34,73			37,66		37,66	-	67,29		2,34			6,55
26.10.15	24,00		273,70	245,94	27,75	67,81	51,36	16,45	5,00	4,00	4,06	27,75			30,47		30,47	-	67,53		1,87			5,93
27.10.15	24,00		271,69	243,23	28,46	66,88	50,67	16,21	5,00	4,00	3,96	28,46			31,11		31,11	-	66,50		1,89			5,85
28.10.15	24,00		277,39	242,96	34,42	66,99	50,33	16,66	5,00	4,00	4,06	34,42			37,24		37,24	-	66,68		2,30			6,36
29.10.15	24,00		263,26	234,46	28,80	66,54	49,55	16,99	5,00	4,00	4,00	28,80			31,45		31,45	-	66,25		1,91			5,91
30.10.15	24,00		265,16	237,60	27,56	67,30	50,25	17,04	5,00	4,00	4,06	27,56			30,25		30,25	-	66,97		1,85			5,91
31.10.15	24,00		268,11	235,37	32,74	66,56	49,52	17,04	5,00	4,00	4,03	32,74			35,48		35,48	-	66,22		2,17			6,19
01.11.15	24,00		267,51	236,91	30,60	67,32	50,47	16,85	5,00	4,00	4,01	30,60			33,32		33,32	-	66,92		2,05			6,06
02.11.15	24,00		268,64	238,57	30,07	68,01	51,33	16,68	5,00	4,00	3,99	30,07			32,81		32,81	-	67,68		2,03			6,03
03.11.15	24,00		264,29	239,15	25,15	68,00	51,64	16,36	5,00	4,00	3,93	25,15			27,75		27,75	-	67,67		1,70			5,63
04.11.15	24,00		269,17	239,10	30,07	68,34	51,99	16,35	5,00	4,00	3,92	30,07			32,79		32,79	-	68,00		2,04			5,97
05.11.15	24,00		266,31	240,07	26,24	68,42	51,83	16,59	5,00	4,00	4,00	26,24			28,92		28,92	-	68,07		1,79			5,79
06.11.15	24,00		267,27	238,57	28,69	67,61	50,81	16,80	5,00	4,00	4,02	28,69			31,40		31,40	-	67,28		1,93			5,95
07.11.15	24,00		264,84	237,67	27,17	67,29	50,28	17,01	5,00	4,00	4,06	27,17			29,85		29,85	-	66,95		1,82			5,88
08.11.15	24,00		271,68	237,61	34,06	66,86	49,92	16,94	5,00	4,00	4,04	34,06			36,85		36,85	-	66,50		2,26			6,31
09.11.15	24,00		269,90	237,54	32,35	66,19	49,66	16,53	5,00	4,00	3,94	32,35			35,03		35,03	-	65,88		2,13			6,07
10.11.15	24,00		265,59	237,76	27,84	66,89	50,16	16,73	5,00	4,00	3,99	27,84			30,48		30,48	-	66,55		1,85			5,85
11.11.15	24,00		266,43	236,51	29,92	66,56	50,01	16,55	5,00	4,00	3,93	29,92			32,56		32,56	-	66,25		1,98			5,91
12.11.15	24,00		267,57	236,18	31,40	66,22	49,71	16,51	5,00	4,00	3,91	31,40			34,04		34,04	-	65,89		2,07			5,98
13.11.15	24,00		268,55	236,66	31,88	66,31	49,69	16,62	5,00	4,00	3,95	31,88			34,56		34,56	-	65,99		2,10			6,05
14.11.15	24,00		268,76	235,85	32,91	65,84	49,17	16,67	5,00	4,00	3,95	32,91			35,59		35,59	-	65,50		2,16			6,10
15.11.15	24,00		271,44	232,67	38,77	65,70	48,84	16,86	5,00	4,00	3,94	38,77			41,55		41,55	-	65,36		2,53			6,48
16.11.15	24,00		261,79	232,74	29,05	66,78	49,12	17,66	5,00	4,00	4,12	29,05			31,77		31,77	-	66,53		1,93			6,06
17.11.15	24,00		263,81	234,98	28,83	70,98	51,62	19,36	5,00	4,00	4,57	28,83			31,95		31,95	-	70,62		2,04			6,60
18.11.15	24,00		263,43	234,91	28,52	71,99	52,33	19,66	5,00	4,00	4,63	28,52			31,71		31,71	-	71,70		2,04			6,68
19.11.15	24,00		260,42	235,50	24,92	72,64	53,14	19,49	5,00	4,00	4,61	24,92			28,04		28,04	-	72,25		1,80			6,41
20.11.15	24,00	*	266,00	235,99	30,01	67,56	50,47	17,09	5,00	4,00	4,04	30,01	-	-	32,75	-	32,75	-	67,13	-	2,01	-	-	6,05
21.11.15	24,00	*	178,01	161,07	16,94	70,68	50,64	20,04	5,00	4,00	3,28	16,94			19,06		19,06	-	67,71		1,15			4,43
22.11.15	24,00		269,34	232,27	37,07	73,13	52,92	20,21	5,00	4,00	4,71	37,07			40,55		40,55	-	72,76		2,70			7,41
23.11.15	24,00		266,00	235,99	30,01	67,56	50,47	17,09	5,00	4,00	4,04	30,01	-	-	32,75	-	32,75	-	67,13	-	2,01	-	-	6,05
Среднее	24,00	-	266,00	235,99	30,01	67,56	50,47	17,09	5,00	4,00	4,04	30,01	-	-	32,75	-	32,75	-	67,13	-	2,01	-	-	6,05
Итого	744,00		8246,08	7315,66	930,42						125,13	930,42	0,00	0,00	1015,19	0,00	1015,19	0,00			62,38	0,00	0,00	187,51

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: суток;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему Гкал;
Период расчета по договору: куб.м;
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 4,4 °С = -4,09 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **183,42** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **1015,19** куб.м.

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру_____

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
1 ДЕК 2015
«____» _____ г.