

Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелковская 33 / СЦО-ГВС
 Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
 Источник: Общедомовый э/д

Очет о теплоснабжении по приборам УТЭ за ноябрь 2015

Адрес: Шелковская 33
 Телефон: (812) 313-47-06
 Смена подключения: Девятубная

Узел учета: СЦО-ГВС
 Код УТЭ: _____
 Расчетная мощность совместно с УТЭ: _____

График: 150/70

Тв, гр.С= 4,4

Вычислитель: СГТ-543 № 06101
 Поданы тр.(M1): _____
 Оборот тр.(M2): _____
 Тр-д. ГВС(M3): _____
 Тр.Цикл ГВС(M4): _____
 Тр.подключ.(УЗ): _____

Установленные приборы: _____
 Часовые и Оточн. архивы в файлах: СГТ953-06101-Ч(С)1115.БХ
 Режим (Смена): 0/7

Расходомер: ПРЭМ 32
 Расходомер: ПРЭМ 32
 Расходомер: ПРЭМ 20
 Расходомер: _____
 Расходомер: _____

Гли= _____
 Гли= _____
 Гли= _____
 Гли= _____
 Гли= _____
 Гли= _____

Договорные нагрузки (кВт/час): _____
 Договорные расходы (гр.Сут.): _____
 Договорные расходы (гр.Сут.): _____

От=0,336
 Отв=100,56
 Отв=100,56
 Отв=100,56
 Отв=100,56

Отеч.пол.= _____
 Овент.= _____
 Овент.= _____
 Овент.= _____
 Овент.= _____

Преб.д.давления: _____
 Преб.д.давления: КИТТР-05
 Преб.д.давления: КИТТР-05
 Преб.д.давления: ТПТ-15-2
 Преб.д.давления: _____
 Преб.д.давления: _____

Преб.д.давления: _____
 Преб.д.давления: _____
 Преб.д.давления: _____
 Преб.д.давления: _____
 Преб.д.давления: _____

Дата

Тв Час НС

М1, М2, ДМ, Т1, Т2, ДТ, Р1, Р2, Фотол, М3, М4, ДМ, У3, У4, Двкв, Уполл, Т3, Т4, Отв.общ, Отв.нап, Отв.глас, Общее теплоотп-е

Дата	Тв	Час	НС	М1	М2	ДМ	Т1	Т2	ДТ	Р1	Р2	Фотол	М3	М4	ДМ	У3	У4	Двкв	Уполл	Т3	Т4	Отв.общ	Отв.нап	Отв.глас	Общее теплоотп-е
24.10.15	24.00	*	112,97	86,33	26,64	57,79	39,15	18,64	7,30	3,60	1,60	1,60	27,00	0,00	0,00	27,42	0,00	27,42	0,00	57,50	0,00	1,55	3,16		
25.10.15	25.00	*	117,28	90,74	26,54	67,67	44,26	23,41	7,30	3,60	2,13	2,13	26,93	0,00	0,00	27,49	0,00	27,49	0,00	66,77	0,00	1,80	3,93		
26.10.15	24.00	*	114,02	92,11	21,91	67,93	45,09	22,84	7,30	3,60	2,11	2,11	22,15	0,00	0,00	22,62	0,00	22,62	0,00	67,30	0,00	1,49	3,60		
27.10.15	24.00	*	113,57	91,19	22,38	66,95	44,50	22,45	7,30	3,60	2,06	2,06	22,67	0,00	0,00	23,13	0,00	23,13	0,00	66,06	0,00	1,50	3,56		
28.10.15	24.00	*	115,47	90,84	24,63	67,14	43,67	23,47	7,30	3,60	2,13	2,13	24,97	0,00	0,00	25,48	0,00	25,48	0,00	66,55	0,00	1,66	3,79		
29.10.15	24.00	*	111,32	87,54	23,77	66,63	42,94	23,70	7,30	3,60	2,12	2,12	24,13	0,00	0,00	24,62	0,00	24,62	0,00	65,92	0,00	1,59	3,67		
30.10.15	24.00	*	109,69	88,61	21,08	67,43	43,55	23,87	7,30	3,60	2,10	2,10	25,08	0,00	0,00	25,99	0,00	25,99	0,00	65,90	0,00	1,42	3,55		
31.10.15	24.00	*	112,65	87,88	24,77	66,67	42,85	23,82	7,30	3,60	2,08	2,08	24,35	0,00	0,00	24,85	0,00	24,85	0,00	66,46	0,00	1,62	3,75		
01.11.15	24.00	*	111,76	89,05	22,72	68,12	45,14	23,39	7,30	3,60	2,04	2,04	23,14	0,00	0,00	23,62	0,00	23,62	0,00	67,39	0,00	1,56	3,70		
02.11.15	24.00	*	108,87	89,21	19,67	68,11	45,35	22,77	7,30	3,60	2,03	2,03	20,00	0,00	0,00	20,42	0,00	20,42	0,00	67,38	0,00	1,35	3,38		
03.11.15	24.00	*	111,59	89,18	22,41	68,44	45,49	22,96	7,30	3,60	2,05	2,05	22,80	0,00	0,00	22,28	0,00	22,28	0,00	67,69	0,00	1,54	3,99		
04.11.15	24.00	*	110,76	89,40	21,36	68,52	45,16	23,36	7,30	3,60	2,09	2,09	21,70	0,00	0,00	22,16	0,00	22,16	0,00	67,67	0,00	1,47	3,56		
05.11.15	24.00	*	111,02	88,85	22,19	67,73	44,09	23,64	7,30	3,60	2,10	2,10	23,56	0,00	0,00	23,02	0,00	23,02	0,00	66,97	0,00	1,51	3,61		
07.11.15	24.00	*	111,72	88,51	23,22	67,39	43,76	23,63	7,30	3,60	2,10	2,10	26,47	0,00	0,00	27,01	0,00	27,01	0,00	66,09	0,00	1,75	3,82		
08.11.15	24.00	*	114,57	88,54	26,02	66,94	43,58	23,36	7,30	3,60	2,07	2,07	23,96	0,00	0,00	24,44	0,00	24,44	0,00	66,23	0,00	1,49	3,59		
09.11.15	24.00	*	112,06	88,49	23,57	66,31	43,47	22,83	7,30	3,60	2,02	2,02	23,96	0,00	0,00	24,44	0,00	24,44	0,00	65,65	0,00	1,57	3,82		
10.11.15	24.00	*	110,66	88,53	22,13	67,00	44,06	22,94	7,30	3,60	2,03	2,03	22,53	0,00	0,00	22,99	0,00	22,99	0,00	66,23	0,00	1,49	3,59		
11.11.15	24.00	*	112,16	88,06	24,10	66,67	43,68	22,99	7,30	3,60	2,02	2,02	24,52	0,00	0,00	25,02	0,00	25,02	0,00	65,95	0,00	1,62	3,85		
12.11.15	24.00	*	112,66	87,98	24,68	66,33	43,50	22,82	7,30	3,60	2,02	2,02	24,06	0,00	0,00	24,54	0,00	24,54	0,00	65,58	0,00	1,65	3,64		
13.11.15	24.00	*	111,81	88,20	23,61	65,94	43,49	22,91	7,30	3,60	2,01	2,01	25,67	0,00	0,00	26,17	0,00	26,17	0,00	65,18	0,00	1,67	3,65		
14.11.15	24.00	*	113,12	88,20	25,23	65,94	43,49	22,91	7,30	3,60	2,01	2,01	25,67	0,00	0,00	26,17	0,00	26,17	0,00	65,18	0,00	1,67	3,65		
15.11.15	24.00	*	114,60	87,89	27,89	64,81	42,62	23,17	7,30	3,60	2,01	2,01	28,40	0,00	0,00	28,96	0,00	28,96	0,00	64,97	0,00	1,85	3,85		
16.11.15	24.00	*	108,16	86,74	21,42	66,38	42,57	24,41	7,30	3,60	2,11	2,11	21,77	0,00	0,00	22,22	0,00	22,22	0,00	66,55	0,00	1,63	3,94		
17.11.15	24.00	*	110,45	87,43	22,88	71,12	44,81	26,31	7,30	3,60	2,31	2,31	23,21	0,00	0,00	23,74	0,00	23,74	0,00	66,55	0,00	1,45	3,85		
18.11.15	24.00	*	111,66	87,43	24,23	72,16	45,60	26,57	7,30	3,60	2,32	2,32	24,50	0,00	0,00	25,18	0,00	25,18	0,00	66,55	0,00	1,63	3,94		
19.11.15	24.00	*	109,58	87,60	21,99	72,16	46,14	26,62	7,30	3,60	2,34	2,34	22,29	0,00	0,00	22,82	0,00	22,82	0,00	71,82	0,00	1,76	4,08		
20.11.15	24.00	*	42,80	43,24	-1,24	62,12	47,43	25,85	7,30	3,60	0,00	0,00	29,13	0,00	0,00	29,45	0,00	29,45	0,00	64,47	0,00	1,37	3,94		
21.11.15	24.00	*	78,88	59,02	19,86	70,36	44,51	25,85	7,30	3,60	1,35	1,35	24,44	0,00	0,00	24,93	0,00	24,93	0,00	64,47	0,00	1,58	4,08		
22.11.15	24.00	*	112,13	85,93	26,19	73,24	45,98	27,26	7,30	3,60	2,40	2,40	25,94	0,00	0,00	26,46	0,00	26,46	0,00	73,27	0,00	1,87	4,27		
23.11.15	24.00	*	108,70	87,23	21,46	74,37	46,65	27,72	7,30	3,60	2,46	2,46	21,22	0,00	0,00	21,75	0,00	21,75	0,00	73,63	0,00	1,59	4,02		
Среднее	24.03	-	108,65	86,03	22,62	67,69	44,20	23,49	7,30	3,60	2,01	2,01	24,05	0,00	0,00	24,54	0,00	24,54	0,00	76,32	0,00	1,59	3,60		
Итого	745,00	-	3368,30	2666,95	701,34	67,69	44,20	23,49	7,30	3,60	2,01	2,01	745,62	0,00	0,00	760,82	0,00	760,82	0,00	66,32	0,00	49,33	111,99		

Показания счетчиков на момент снятия данных: М1(Т) 24.10.15 04:00 24178,79 М2(Т) 13921,28 М3(Т) 5800,14 М4(Т) 0,00 УЗ(М) 5724,92 У4(М) 0,00 Ц.СЦО(Глас) 733,49 Ц.ГВС(Квал) 388,37

Период расчета по среднему: 24.10.15 01:30 28127,49 21973,55 6342,78 0,00 Уточ: 437,54

Объект: теплосети, расчеты по среднему

Период расчета по договору: _____

Период превышения Ц: _____

Корректировка на температурах холодной воды _____

Итого по приборам учета: _____

Итого по приборам учета: _____

Климат: 4,4 °C = -3,28 Кал/куб.м.

С учетом корректировок: 1065,31 Кал/куб.м.

760,82 Кал/куб.м.

Генеральный директор ООО "ЭнергосбыТ" _____

Управляющее приборного учета _____

Одобрено энергосбытом _____

Одобрено жилищными КУУТЭ _____

Одобрено _____

1 Дек 2015