Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 37 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Шелгунова 37
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-06057-ч(с)-1115.txt

Вычислитель: СПТ-943 № 06057 Режим (схема): 0;7 Приборы УУТЭ поверены до _____ Txв, гр.С= 4,4

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,336 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,088
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=100,56 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2015 по 23.11.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.10.15	24,00	*	105,15	84,89	20,26	57,60	37,85	19,75	7,30	3,80	1,61	21,50	0,00	0,00	21,84	0,00	21,84	-	57,58	0,00	1,24			2,85
25.10.15	25,00	*	113,25	89,48	23,77	67,47	42,56	24,92	7,30	3,80	2,16	25,13	0,00	0,00	25,66	0,00	25,66	-	66,96	0,00	1,68			3,84
26.10.15	24,00	*	109,90	90,03	19,87	67,74	43,41	24,33	7,30	3,80	2,13	21,00	0,00	0,00	21,44	0,00	21,44	-	67,55	0,00	1,42			3,54
27.10.15	24,00	*	108,38	88,93	19,46	66,77	42,79	23,98	7,30	3,80	2,07	20,67	0,00	0,00	21,09	0,00	21,09	-	66,26	0,00	1,37			3,44
28.10.15	24,00	*	107,92	88,61	19,31	66,92	42,02	24,90	7,30	3,80	2,14	20,56	0,00	0,00	20,98	0,00	20,98	-	66,66	0,00	1,37			3,51
29.10.15	24,00	*	105,30	85,41	19,89	66,46	41,16	25,31	7,30	3,80	2,10	20,95	0,00	0,00	21,37	0,00	21,37	-	66,23	0,00	1,39			3,49
30.10.15	24,00	*	106,01	86,54	19,47	67,22	41,78	25,44	7,30	3,80	2,14	20,60	0,00	0,00	21,03	0,00	21,03	-	66,84	0,00	1,38			3,52
31.10.15	24,00	*	105,98	85,69	20,29	66,47	41,20	25,27	7,30	3,80	2,13	21,10	0,00	0,00	21,53	0,00	21,53	-	66,09	0,00	1,40			3,52
01.11.15	24,00	*	109,10	86,10	23,00	67,22	42,27	24,96	7,30	3,80	2,10	23,98	0,00	0,00	24,48	0,00	24,48	-	66,74	0,00	1,60			3,70
02.11.15	24,00	*	106,60	86,55	20,05	67,93	43,25	24,68	7,30	3,80	2,07	21,26	0,00	0,00	21,71	0,00	21,71	-	67,55	0,00	1,44			3,51
03.11.15	24,00	*	106,46	86,68	19,78	67,93	43,44	24,49	7,30	3,80	2,03	21,29	0,00	0,00	21,74	0,00	21,74	-	67,67	0,00	1,44			3,47
04.11.15	24,00	*	111,45	86,59	24,87	68,25	43,60	24,65	7,30	3,80	2,03	26,57	0,00	0,00	27,13	0,00	27,13	-	67,95	0,00	1,81			3,84
05.11.15	24,00	*	105,43	86,76	18,66	68,33	43,20	25,12	7,30	3,80	2,11	19,97	0,00	0,00	20,40	0,00	20,40	-	67,85	0,00	1,36			3,46
06.11.15	24,00	*	104,52	86,25	18,26	67,53	42,22	25,31	7,30	3,80	2,10	19,65	0,00	0,00	20,06	0,00	20,06	-	67,16	0,00	1,32			3,42
07.11.15	24,00	*	104,38	85,92	18,45	67,22	41,93	25,29	7,30	3,80	2,10	19,83	0,00	0,00	20,24	0,00	20,24	-	66,82	0,00	1,33			3,42
08.11.15	24,00	*	106,83	85,99	20,83	66,77	41,86	24,91	7,30	3,80	2,05	22,48	0,00	0,00	22,94	0,00	22,94	-	66,31	0,00	1,49			3,54
09.11.15	24,00	*	104,59	85,97	18,63	66,12	41,65	24,47	7,30	3,80	2,01	20,18	0,00	0,00	20,58	0,00	20,58	-	65,84	0,00	1,33			3,34
10.11.15	24,00	*	104,09	85,96	18,13	66,81	42,13	24,69	7,30	3,80	2,04	19,63	0,00	0,00	20,03	0,00	20,03	-	66,44	0,00	1,31			3,34
11.11.15	24,00	*	106,03	85,51	20,51	66,46	41,93	24,53	7,30	3,80	2,02	21,88	0,00	0,00	22,32	0,00	22,32	-	66,11	0,00	1,45			3,47
12.11.15	24,00	*	104,66	85,40	19,26	66,13	41,72	24,41	7,30	3,80	2,04	20,12	0,00	0,00	20,53	0,00	20,53	-	65,74	0,00	1,32			3,37
13.11.15	24,00	*	104,85	85,64	19,21	66,21	41,70	24,51	7,30	3,80	2,05	20,20	0,00	0,00	20,60	0,00	20,60	-	65,80	0,00	1,33			3,38
14.11.15	24,00	*	104,03	85,36	18,67	65,76	41,32	24,44	7,30	3,80	2,04	19,58	0,00	0,00	19,97	0,00	19,97	-	65,36	0,00	1,28			3,32
15.11.15	24,00	*	108,64	84,14	24,50	65,62	40,96	24,66	7,30	3,80	2,02	25,62	0,00	0,00	26,13	0,00	26,13	-	65,20	0,00	1,67			3,69
16.11.15	24,00	*	105,50	84,04	21,46	66,77	40,98	25,79	7,30	3,80	2,11	22,35	0,00	0,00	22,82	0,00	22,82	-	66,78	0,00	1,49			3,61
17.11.15	24,00	*	104,38	84,67	19,71	70,91	42,97	27,94	7,30	3,80	2,35	20,18	0,00	0,00	20,64	0,00	20,64	-	70,53	0,00	1,42			3,77
18.11.15	24,00	*	102,88	84,81	18,07	71,92	43,63	28,28	7,30	3,80	2,36	18,82	0,00	0,00	19,26	0,00	19,26	-	71,59	0,00	1,35			3,71
19.11.15	24,00	*	106,37	84,84	21,53	72,54	44,26	28,28	7,30	3,80	2,36	22,27	0,00	0,00	22,80	0,00	22,80	-	72,03	0,00	1,61			3,97
20.11.15	24,00	*	49,04	67,48	18,44	58,06	47,03	11,03	7,30	3,80	0,00	22,91	0,00	0,00	23,15	0,00	23,15	-	46,90	0,00	1,08			1,08
21.11.15	24,00	*	76,81	64,77	12,04	68,23	42,35	25,88	7,30	3,80	1,21	19,79	0,00	0,00	20,19	0,00	20,19	-	65,40	0,00	1,29			2,50
22.11.15	24,00	*	105,74	83,59	22,15	73,00	43,74	29,26	7,30	3,80	2,34	23,85	0,00	0,00	24,42	0,00	24,42	-	72,62	0,00	1,73			4,07
23.11.15	24,00	*	102,09	84,89	17,20	74,11	44,39	29,72	7,30	3,80	2,40	19,09	0,00	0,00	19,57	0,00	19,57	-	73,82	0,00	1,41			3,81
Среднее	24,03	-	103,43	84,76	18,67	67,31	42,43	24,88	7,30	3,80	2,01	21,39	-	-	21,83	-	21,83	-	66,53	-	1,42	-	-	3,44
Итого	745,00		3206,35	2627,48	578,86						62,41	663,01	0,00	0,00	676,66	0,00	676,66	0,00			44,11	0,00	0,00	106,51

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.10.15 03:00	27752,08	23167,50	5067,63	0,00	5180,02	0,00	652,35	350,81	-
	24.11.15 03:00	30952,87	25791,30	5728,76	0,00	5854,79	0,00	757,43	394,83	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 4,4 °C = -2,92 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **103,60** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **676,66** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
1 ДЕК 2015
«____» _____ г.