Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 4 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Шелгунова 4
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205565-ч(с)-1115.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 205565 Режим (схема): 3001
Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hx)

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Txв, гр.С= 4,4

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 117,84 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2015 по 23.11.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.10.15	24,00	-	85,72	65,25	20,47	56,92	33,52	23,40	7,00	5,00	1,55	20,14	-	-	20,45	-	20,45	-	56,71	-	1,14			2,69
25.10.15	24,00	-	88,29	67,18	21,11	65,51	37,31	28,20	7,00	5,00	1,95	20,42	-	-	20,82	-	20,82	-	65,06	-	1,33			3,28
26.10.15	24,00	-	47,67	38,47	9,20	62,16	35,13	27,03	7,00	5,00	0,96	11,62	-	-	11,78	-	11,78	-	56,35	-	0,65			1,62
27.10.15	24,00	-	94,14	76,37	17,77	64,73	36,38	28,35	7,00	5,00	2,19	17,41	-	-	17,74	-	17,74	-	64,35	-	1,12			3,32
28.10.15	24,00	-	49,19	50,04	-0,85	62,04	35,97	26,07	7,00	5,00	0,27	19,89	-	-	20,14	-	20,14	-	50,04	-	1,00			1,26
29.10.15	24,00	-	90,47	74,11	16,36	64,57	36,05	28,52	7,00	5,00	2,12	16,36	-	-	16,68	-	16,68	-	64,53	-	1,06			3,17
30.10.15	24,00	-	93,95	76,52	17,43	65,48	37,02	28,46	7,00	5,00	2,20	17,10	-	-	17,45	-	17,45	-	65,20	-	1,12			3,32
31.10.15	24,00	-	93,61	73,46	20,15	64,83	36,27	28,56	7,00	5,00	2,12	19,89	-	-	20,28	-	20,28	-	64,48	-	1,28			3,40
01.11.15	24,00	-	91,43	72,46	18,97	65,55	36,80	28,75	7,00	5,00	2,11	18,74	-	-	19,10	-	19,10	-	65,17	-	1,22			3,33
02.11.15	24,00	-	91,49	74,24	17,25	66,22	37,71	28,51	7,00	5,00	2,14	17,11	-	-	17,46	-	17,46	-	65,95	-	1,13			3,26
03.11.15	24,00	-	93,26	77,63	15,63	66,30	38,53	27,77	7,00	5,00	2,17	15,50	-	-	15,80	-	15,80	-	66,09	-	1,03			3,19
04.11.15	24,00	-	93,73	76,22	17,51	66,60	38,67	27,93	7,00	5,00	2,15	17,21	-	-	17,55	-	17,55	-	66,34	-	1,14			3,29
05.11.15	24,00	-	92,20	74,27	17,93	66,64	38,35	28,29	7,00	5,00	2,12	17,70	-	-	18,06	-	18,06	-	66,32	-	1,17			3,30
06.11.15	24,00	-	89,78	74,34	15,44	65,84	37,60	28,24	7,00	5,00	2,12	15,14	-	-	15,46	-	15,46	-	65,58	-	1,00			3,12
07.11.15	24,00	-	90,56	71,30	19,26	65,52	36,77	28,75	7,00	5,00	2,08	18,95	-	-	19,33	-	19,33	-	65,17	-	1,24			3,31
08.11.15	24,00	-	92,47	72,43	20,04	65,13	36,81	28,32	7,00	5,00	2,07	19,78	-	-	20,16	-	20,16	-	64,77	-	1,28			3,36
09.11.15	24,00	-	91,59	74,60	16,99	64,59	37,03	27,56	7,00	5,00	2,08	16,69	-	-	17,03	-	17,03	-	64,42	-	1,08			3,15
10.11.15	24,00	-	91,57	74,42	17,15	65,17	37,38	27,79	7,00	5,00	2,10	16,72	-	-	17,06	-	17,06	-	64,89	-	1,09			3,19
11.11.15	24,00	-	93,32	74,04	19,28	64,82	36,92	27,90	7,00	5,00	2,08	19,09	-	-	19,46	-	19,46	-	64,52	-	1,23			3,32
12.11.15	24,00	-	92,46	72,29	20,17	64,53	36,61	27,92	7,00	5,00	2,04	19,96	-	-	20,35	-	20,35	-	64,23	-	1,28			3,32
13.11.15	24,00	-	90,45	72,12	18,33	64,59	36,47	28,12	7,00	5,00	2,05	18,12	-	-	18,44	-	18,44	-	64,26	-	1,16			3,21
14.11.15	24,00	-	88,45	70,42	18,03	64,12	35,82	28,30	7,00	5,00	2,02	17,79	-	-	18,15	-	18,15	-	63,76	-	1,14			3,15
15.11.15	24,00	-	89,36	67,38	21,98	63,94	35,25	28,69	7,00	5,00	1,94	21,97	-	-	22,36	-	22,36	-	63,53	-	1,40			3,34
16.11.15	24,00	-	100,34	82,14	18,20	65,61	36,14	29,47	7,00	5,00	2,38	18,92	-	-	19,28	-	19,28	-	65,10	-	1,23			3,62
17.11.15	24,00	-	113,76	96,98	16,78	69,24	38,88	30,36	7,00	5,00	2,95	16,80	-	-	17,16	-	17,16	-	68,94	-	1,16			4,11
18.11.15	24,00	-	113,18	96,75	16,43	70,24	39,47	30,77	7,00	5,00	2,99	16,38	-	-	16,75	-	16,75	-	70,03	-	1,15			4,13
19.11.15	24,00	-	112,91	96,36	16,55	70,79	39,98	30,81	7,00	5,00	2,99	16,44	-	-	16,81	-	16,81	-	70,34	-	1,16			4,14
20.11.15	24,00	-	118,55	102,22	16,33	71,46	41,29	30,17	7,00	5,00	3,11	16,00	-	-	16,39	-	16,39	-	71,16	-	1,14			4,25
21.11.15	24,00	-	115,07	98,92	16,15	70,76	40,76	30,00	7,00	5,00	2,98	16,10	-	-	16,45	-	16,45	-	70,12	-	1,13			4,11
22.11.15	24,00	-	112,56	94,64	17,92	71,42	40,09	31,33	7,00	5,00	2,96	18,16	-	-	18,56	-	18,56	-	71,07	-	1,29			4,25
23.11.15	24,00	-	110,78	95,68	15,10	72,64	40,65	31,99	7,00	5,00	3,03	15,60	-	-	15,98	-	15,98	-	72,41	-	1,13			4,16
Среднее	24,00	-	93,95	76,88	17,07	66,06	37,47	28,59	7,00	5,00	2,19	17,67	-	-	18,02	-	18,02	-	65,19	-	1,15	-	-	3,34
Итого	744,00		2912,31	2383,25	529,06						68,01	547,70	0,00	0,00	558,49	0,00	558,49	0,00			35,65	0,00	0,00	103,66

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.10.15 04:00	17481,12	13883,36	3504,27	-	3571,21	-	431,61	-	-
	24.11.15 01:00	20383,02	16257,63	4050,60	-	4128,31	-	535,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 4,4 °С = -2,41 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **101,25** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **558,49** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
1 ДЕК 2015
«____» _____ г.