

Отчет (акт) о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 23.10.2015 по 22.11.2015

Потребитель: ООО "ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"
 Адрес: ШЛИССЕЛЬБУРГСКИЙ ПР, Д.16
 Договор: 31502-1

Тип прибора: СПТ-943.2
 Номер прибора: 9744
 Схема измерения: СИ-5

Дата	НС, #	п, ч	М1, т	т1, гр.С	Р1, кгс/см2	М2, т	т2, гр.С	Р2, кгс/см2	т1-т2, гр.С	М1-М2, т	Wотоп, Гкал	Wгвс, М3	тгвс, гр.С	Ргвс, кгс/см2	Vгвс, М3	т2гвс, гр.С	Р2гвс, кгс/см2	тгвс-т2гвс, гр.С	Wгвс-Vгвс, М3	Wгвс, Гкал	Wсумм, Гкал
23.10.2015		24	119.019	51.8	9.2	118.834	41.3	4.6	10.5	0.185	1.269	16.229	62.2	6	7.55	49.4	5	12.8	8.679	0.623	1.892
24.10.2015	НС04	24	118.263	52.8	9.2	118.081	42	4.6	10.8	0.182	1.302	16.254	63.7	6	7.822	49.8	5	13.9	8.432	0.631	1.933
25.10.2015		25	128.97	54.8	9.2	128.73	43.8	4.6	11	0.24	1.443	16.663	64.5	6	6.597	49.4	5	15.1	10.066	0.732	2.175
26.10.2015		24	123.878	54.6	9.2	123.663	43.8	4.6	10.8	0.215	1.357	15.241	63.6	6	6.386	48.8	5	14.8	8.855	0.643	2
27.10.2015		24	121.335	53.8	9.2	121.127	43.2	4.6	10.6	0.208	1.306	16.397	63.4	6	7.324	49.7	5	13.7	9.073	0.661	1.967
28.10.2015	НС04	24	114.705	54.8	9.2	114.544	43.1	4.6	11.7	0.161	1.355	15.595	63.3	6	6.351	48.6	5	14.7	9.244	0.664	2.019
29.10.2015		24	107.275	57.1	9.2	107.032	43.9	4.6	13.2	0.243	1.445	15.434	62.9	6	4.683	49.2	5	13.7	10.751	0.726	2.156
30.10.2015		24	111.778	56.9	9.2	111.575	44.1	4.6	12.8	0.203	1.445	12.974	62.9	6	3.45	50.1	5	12.8	9.524	0.63	2.075
31.10.2015		24	116.635	56.6	9.2	116.425	44.2	4.6	12.4	0.21	1.471	12.931	64.1	6	4.195	49.4	5	14.7	8.736	0.608	2.079
01.11.2015		24	116.769	58.3	9.2	116.581	45.4	4.6	12.9	0.188	1.524	14.087	64.2	6	3.984	49.1	5	15.1	10.103	0.694	2.218
02.11.2015		24	121.139	59.8	9.2	120.988	46.9	4.6	12.9	0.151	1.57	12.652	63.5	6	3.245	48.8	5	14.7	9.407	0.632	2.202
03.11.2015		24	124.83	60	9.2	124.662	47.4	4.6	12.6	0.168	1.588	13.795	63.4	6	3.822	48.9	5	14.5	9.973	0.674	2.262
04.11.2015	НС04...	24	114.025	46	9.2	113.86	38.8	4.6	7.2	0.165	0.839	28.513	38.4	6	15.38	34.9	5	3.5	13.133	0.552	1.391
05.11.2015	НС04	24	118.683	55.1	9.2	118.514	43.4	4.6	11.7	0.169	1.402	19.772	59.5	6	9.556	45.3	5	14.2	10.216	0.729	2.131
06.11.2015		24	124.992	54.4	9.2	124.851	43.7	4.6	10.7	0.141	1.359	16.219	63.4	6	7.901	50.3	5	13.1	8.318	0.617	2.087
07.11.2015		24	118.214	55.3	9.2	118.061	43.8	4.6	11.5	0.153	1.387	17.428	63.5	6	7.803	50.1	5	15.1	10.014	0.735	2.215
08.11.2015		24	118.171	57.4	9.2	118.038	45.1	4.6	12.3	0.133	1.48	16.822	64.7	6	6.808	49.6	5	15.1	10.014	0.735	2.215
09.11.2015		24	118.497	59.6	9.2	118.381	46.5	4.6	13.1	0.116	1.572	16.184	64.5	6	5.656	49.8	5	14.7	10.528	0.746	2.318
10.11.2015		24	119.519	58.3	9.2	119.399	45.9	4.6	12.4	0.12	1.491	16.17	63.2	6	6.381	49.2	5	14	9.789	0.694	2.185
11.11.2015		24	120.226	59.4	9.2	120.097	46.6	4.6	12.8	0.129	1.56	15.407	64.9	6	6.533	49.5	5	15.4	8.874	0.662	2.222
12.11.2015		24	119.983	57.7	9.2	119.88	45.5	4.6	12.2	0.103	1.473	16.8	64.1	6	7.205	50	5	14.1	9.595	0.701	2.174
13.11.2015		24	119.976	57	9.2	119.861	45.1	4.6	11.9	0.115	1.443	15.253	63.6	6	6.604	49.5	5	14.1	8.985	0.65	2.093
14.11.2015		24	117.204	57.7	9.2	117.063	45	4.6	12.7	0.141	1.496	15.426	66.8	6	6.67	48.9	5	15.8	8.586	0.646	2.142
15.11.2015		24	115.856	59.4	9.2	115.696	46.1	4.6	13.3	0.16	1.557	15.478	66.8	6	5.478	49.3	5	17.5	9.948	0.743	2.3
16.11.2015		24	114.992	57.7	9.2	114.828	44.8	4.6	12.9	0.164	1.5	14.513	66.1	6	5.66	49.4	5	16.7	8.853	0.664	2.158
17.11.2015		24	112.432	57.8	9.2	112.243	44.6	4.6	13.2	0.189	1.497	14.532	66.2	6	5.807	49.2	5	17	8.725	0.671	2.235
18.11.2015		24	114.453	58.3	9.2	114.251	45.1	4.6	13.2	0.202	1.535	15.418	66	6	6.051	49.8	5	16.2	9.367	0.67	2.235
19.11.2015	НС04...	24	120.383	44.6	9.2	120.273	37.1	4.6	7.5	0.11	1.034	26.392	48	6	16.636	42	5	6	9.756	0.559	1.472
20.11.2015	НС04...	24	119.985	45.3	9.2	119.859	36.8	4.6	8.5	0.126	1.034	20.944	58.6	6	11.569	47.2	5	11.4	9.375	0.667	1.701
21.11.2015		24	119.836	45.3	9.2	119.675	37.2	4.6	8.1	0.161	0.995	15.69	66.3	6	6.041	50.1	5	16.2	9.649	0.721	1.716
22.11.2015		24	119.872	47.7	9.2	119.677	38.4	4.6	9.3	0.195	1.13	16.8	66.6	6	5.95	49.3	5	17.3	10.85	0.806	1.936
Среднее			118.448	55	9.2	118.282	43.5	4.6	11.5	0.166	1.166	16.52	61.6	6	6.939	47.6	5	14.1	9.582	0.67	2.156
Итого		745	3671.895			3666.749				5.146	42.723	512.124			215.095				297.029	20.871	63.594
Досчёт			939.375			938.064				1.311	9.833	142.045			65.959				76.086	5.461	15.294
Снятие			-1086.359			-1084.65				-1.709	-10.346	-140.655			-61.654				-79.001	-5.864	-16.21
Сумма			3524.911			3520.163				4.748	42.21	513.514			219.4				294.114	20.468	62.678

Итого потребление за расчетный месяц
 ТХв на источнике = 5.20 W гвс (М3) = 294.11
 Суммарное время аварийных ситуаций, ч : 0.0
 Комментарий:

W гвс (Гкал) = 18.97 W без гвс (Гкал) = 42.21

Отчет сдан: ООО "ЭНЕРГОМОНИТОРИНГ"

Отчет принят
 ОРНАТ ОАД "ТТК-1"



Отчет принят : 2015.11.25 13:18:42
 Комментарий ответственного лица : Отчет принят условно по заявке до получения акта допуска УУ.

Алямовская Ольга Юрьевна

/Подпись