

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2015

ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский 21, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 215577
 расходомер

Приборы УУТЭ поверены до _____
 Gmin Gmax Термопреобр.

Tхв=0 С
 Преобр. давления

Подающий тр.
 Обратн. тр.
 тр-д. ГВС
 тр.цирк. ГВС
 Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
 Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
 Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут
 Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.10.15	24	-	57,14	7,66	308,610	-	-	46,76	7,40	308,610	-	10,38	0,000	0,00	0,00	0,00	3,198
24.10.15	24	-	51,75	7,59	314,140	-	-	43,39	7,29	314,140	-	8,36	0,000	0,00	0,00	0,00	2,622
25.10.15	24	-	50,24	7,65	308,200	-	-	42,29	7,39	308,200	-	7,95	0,000	0,00	0,00	0,00	2,446
26.10.15	24	-	51,79	7,66	307,890	-	-	43,38	7,41	307,890	-	8,41	0,000	0,00	0,00	0,00	2,588
27.10.15	24	-	57,28	7,77	301,130	-	-	44,76	7,43	307,750	-	9,18	0,000	0,00	0,00	0,00	2,823
28.10.15	24	-	60,15	7,76	301,580	-	-	46,66	7,56	301,130	-	10,62	0,000	0,00	0,00	0,00	3,192
29.10.15	24	-	60,62	7,67	308,230	-	-	48,58	7,54	301,580	-	11,57	0,000	0,00	0,00	0,00	3,486
30.10.15	24	-	60,69	7,67	307,730	-	-	49,26	7,43	308,230	-	11,36	0,000	0,00	0,00	0,00	3,493
01.11.15	24	-	55,52	7,58	311,990	-	-	49,11	7,44	307,730	-	11,58	0,000	0,00	0,00	0,00	3,563
02.11.15	24	-	52,12	7,58	312,380	-	-	46,11	7,32	311,990	-	9,41	0,000	0,00	0,00	0,00	2,931
03.11.15	24	-	51,71	7,58	311,870	-	-	43,95	7,31	312,380	-	8,17	0,000	0,00	0,00	0,00	2,548
04.11.15	24	-	40,81	7,74	301,030	-	-	43,72	7,32	311,870	-	7,99	0,000	0,00	0,00	0,00	2,487
05.11.15	24	-	51,37	7,65	307,170	-	-	36,00	7,51	301,030	-	4,81	0,000	0,00	0,00	0,00	1,439
06.11.15	24	-	58,10	7,73	300,530	-	-	42,78	7,40	307,170	-	8,59	0,000	0,00	0,00	0,00	2,635
07.11.15	24	-	57,25	7,74	300,870	-	-	47,21	7,52	300,530	-	10,89	0,000	0,00	0,00	0,00	3,269
08.11.15	24	-	56,69	7,70	304,750	-	-	46,55	7,54	300,870	-	10,70	0,000	0,00	0,00	0,00	3,215
09.11.15	24	-	42,45	7,42	326,110	-	-	46,33	7,48	304,750	-	10,36	0,000	0,00	0,00	0,00	3,152
10.11.15	24	-	42,06	7,46	325,020	-	-	36,74	7,08	326,110	-	5,71	0,000	0,00	0,00	0,00	1,854
11.11.15	24	-	58,46	7,68	309,460	-	-	35,63	7,11	325,020	-	6,43	0,000	0,00	0,00	0,00	2,069
12.11.15	24	-	58,08	7,67	309,850	-	-	47,67	7,43	309,460	-	10,79	0,000	0,00	0,00	0,00	3,337
13.11.15	24	-	56,98	7,69	306,940	-	-	47,54	7,42	309,850	-	10,54	0,000	0,00	0,00	0,00	3,264
14.11.15	24	-	61,69	7,72	303,710	-	-	46,69	7,46	306,940	-	10,29	0,000	0,00	0,00	0,00	3,155
15.11.15	24	-	64,17	7,68	306,790	-	-	49,52	7,51	303,710	-	12,17	0,000	0,00	0,00	0,00	3,689
16.11.15	24	-	64,47	7,76	301,630	-	-	51,36	7,46	306,790	-	12,81	0,000	0,00	0,00	0,00	3,925
17.11.15	24	-	64,53	7,77	299,920	-	-	51,36	7,57	301,630	-	13,11	0,000	0,00	0,00	0,00	3,953
18.11.15	24	-	61,33	7,72	303,900	-	-	51,30	7,57	299,920	-	13,23	0,000	0,00	0,00	0,00	3,966
19.11.15	24	-	42,48	7,72	308,490	-	-	49,55	7,50	303,900	-	11,78	0,000	0,00	0,00	0,00	3,575
20.11.15	24	-	43,82	7,69	308,590	-	-	36,65	7,47	308,490	-	5,83	0,000	0,00	0,00	0,00	1,780
21.11.15	24	-	61,88	7,69	302,240	-	-	36,84	7,42	308,590	-	6,98	0,000	0,00	0,00	0,00	2,144
22.11.15	24	-	65,26	7,65	304,140	-	-	49,69	7,47	302,240	-	12,19	0,000	0,00	0,00	0,00	3,681
Среднее	24,00	-	55,32	7,67	307,505	-	-	45,47	7,43	304,140	-	13,10	0,000	0,00	0,00	0,00	3,980
Итого	744,0	-	-	-	9532,640	0,000	-	-	-	9532,640	0,000	9,85	-	-	-	-	3,015

Ориентировочно до конца месяца(+) 2433,040
 Корректировка за прошлый месяц (-) 2750,220
Итого за ноябрь 2015 : 9215,460
 Показания счетчиков на момент снятия данных: 9215,460
 0,000
 25,75
 94,08

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.10.15 01:00	50232,880	-	50171,190	-	0,000	0,000	618,906	
23.11.15 02:00	59778,200	-	59716,510	-	0,000	0,000	712,527	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= _____ °С
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
 (по доверенности абонента)

АО "Теплосеть"
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ОАО «ТЭК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
 по таблице до получения АКТА допуска УУ
 Дата: 25.11.2015