

# Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2015

ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Договор: 31502  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский 23-1, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70  
 Схема подключения: Двухтрубная  
**СЦО**

Установленные приборы:  
 Вычислитель: ТВ7-01 № 12001153  
 расходомер

Приборы УУТЭ поверены до \_\_\_\_\_  
 Gmin Gmax Термопреобр.

**Tхв=0 С**  
 Преобр. давления

Подающий тр.  
 Обратн.тр.  
 тр-д. ГВС  
 тр.цирк. ГВС  
 Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима:**  $Q_{от} = m1 \cdot (h1 - h_{хв}) - m2 \cdot (h2 - h_{хв})$  **лето:**  $Q_{гвс} = m3 \cdot (h3 - h_{хв})$   
 Договорные нагрузки, Гкал/ч,  $Q_{от} =$   $Q_{вент.} =$   $Q_{тех.пот.} =$   $Q_{гвс} =$   
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч,  $Q_{тех.гвс.ср} =$   $Q_{гвс.ср} =$   
 Договорные нагрузки (ср.час), т/ч,  $G_{от} =$   $G_{вент.} =$   $G_{тех.пот.} =$   $G_{гвс} =$   $G_{гвс.м} =$   
 Фактические нагрузки:  $G_{от.ф.} =$  т/сут  $G_{гвс.ф.} =$  т/сут  $Q_{от.ф.} =$  Гкал/мес  $Q_{от.ср.ф.} =$  Гкал/сут  
 Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.10.15	24	-	57,69	8,80	307,762	-	-	44,80	6,50	301,669	-	12,89	6,093	0,00	0,00	0,00	4,256
24.10.15	24	-	51,97	8,80	314,490	-	-	41,65	6,50	308,346	-	10,32	6,143	0,00	0,00	0,00	3,516
25.10.15	24	-	50,51	8,80	308,460	-	-	40,75	6,50	302,481	-	9,76	5,979	0,00	0,00	0,00	3,269
26.10.15	24	-	51,94	8,80	308,081	-	-	41,57	6,50	302,215	-	10,37	5,866	0,00	0,00	0,00	3,452
27.10.15	24	-	54,04	8,80	307,740	-	-	42,54	6,50	301,914	-	11,50	5,827	0,00	0,00	0,00	3,803
28.10.15	24	-	57,27	8,80	300,972	-	-	43,90	6,50	295,336	-	13,37	5,636	0,00	0,00	0,00	4,287
29.10.15	24	-	60,22	8,80	287,853	-	-	46,49	6,50	283,053	-	13,73	4,800	0,00	0,00	0,00	4,215
30.10.15	24	-	60,89	8,80	307,557	-	-	47,58	6,50	301,525	-	13,30	6,033	0,00	0,00	0,00	4,395
31.10.15	24	-	60,86	8,80	307,292	-	-	46,90	6,50	301,354	-	13,97	5,937	0,00	0,00	0,00	4,586
01.11.15	24	-	56,05	8,80	311,962	-	-	44,72	6,50	305,806	-	11,33	6,156	0,00	0,00	0,00	3,826
02.11.15	24	-	52,40	8,80	312,468	-	-	42,40	6,50	306,327	-	10,00	6,141	0,00	0,00	0,00	3,400
03.11.15	24	-	51,93	8,80	311,887	-	-	42,19	6,50	305,857	-	9,74	6,031	0,00	0,00	0,00	3,306
04.11.15	24	-	41,95	8,80	302,085	-	-	35,73	6,50	296,411	-	6,22	5,673	0,00	0,00	0,00	2,109
05.11.15	24	-	50,58	8,80	308,347	-	-	40,16	6,50	302,327	-	10,42	6,021	0,00	0,00	0,00	3,473
06.11.15	24	-	58,12	8,80	302,184	-	-	44,62	6,50	296,172	-	13,50	6,012	0,00	0,00	0,00	4,363
07.11.15	24	-	57,62	8,80	300,901	-	-	44,14	6,50	295,023	-	13,48	5,878	0,00	0,00	0,00	4,332
08.11.15	24	-	56,85	8,80	304,862	-	-	43,76	6,50	299,027	-	13,10	5,836	0,00	0,00	0,00	4,264
09.11.15	24	-	43,67	8,80	325,351	-	-	36,21	6,50	319,302	-	7,46	6,049	0,00	0,00	0,00	2,676
10.11.15	24	-	41,03	8,80	326,244	-	-	33,39	6,50	320,332	-	7,64	5,912	0,00	0,00	0,00	2,727
11.11.15	24	-	58,69	8,80	308,564	-	-	44,91	6,50	302,581	-	13,77	5,984	0,00	0,00	0,00	4,535
12.11.15	24	-	58,32	8,80	308,653	-	-	44,90	6,50	302,758	-	13,42	5,894	0,00	0,00	0,00	4,422
13.11.15	24	-	57,26	8,80	306,639	-	-	44,19	6,50	300,819	-	13,07	5,820	0,00	0,00	0,00	4,282
14.11.15	24	-	61,51	8,80	303,118	-	-	46,25	6,50	297,491	-	15,26	5,627	0,00	0,00	0,00	4,901
15.11.15	24	-	64,30	8,80	306,130	-	-	48,16	6,50	300,548	-	16,14	5,582	0,00	0,00	0,00	5,226
16.11.15	24	-	64,77	8,80	255,890	-	-	47,82	6,50	251,156	-	16,95	4,734	0,00	0,00	0,00	4,579
17.11.15	24	-	64,70	8,80	298,973	-	-	47,87	6,50	297,811	-	16,82	5,935	0,00	0,00	0,00	5,331
18.11.15	24	-	61,69	8,80	303,821	-	-	46,50	6,50	297,811	-	15,19	6,010	0,00	0,00	0,00	4,912
19.11.15	24	-	44,03	8,80	307,615	-	-	36,22	6,50	301,827	-	7,81	5,788	0,00	0,00	0,00	2,648
20.11.15	24	-	42,96	8,80	309,613	-	-	34,48	6,50	303,919	-	8,48	5,695	0,00	0,00	0,00	2,867
21.11.15	24	-	61,49	8,80	303,273	-	-	46,02	6,50	297,554	-	15,47	5,719	0,00	0,00	0,00	4,971
22.11.15	24	-	65,62	8,80	304,151	-	-	48,66	6,50	298,496	-	16,96	5,655	0,00	0,00	0,00	5,452
Среднее	24,00	-	55,51	8,80	305,579	-	-	43,21	6,50	299,757	-	12,30	5,821	-	-	-	4,012
Итого	744,0	-	-	-	9472,938	0,000	-	-	-	9292,474	0,000	-	180,465	0,00	0,00	0,00	124,38

Ориентировочно до конца месяца(+) 2380,956 2335,772 45,184 35,15  
 Корректировка за прошлый месяц (-) 2731,665 2676,166 55,499 33,76  
**Итого за ноябрь 2015 :** 9122,229 8952,080 170,150 125,77

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
22.10.15 13:00	-	-	-	-	-	-	-	-
22.10.15 13:00	-	-	-	-	-	-	-	-

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды Tхв= \_\_\_\_\_ °С  
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета \_\_\_\_\_ Гкал

Главный инженер  
 (по доверенности абонента)

*(Подпись)*

АО "ДомТепло.ком"  
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ \_\_\_\_\_ Гкал  
 \_\_\_\_\_ Гкал

Дирекция по сбыту тепловой энергии  
 филиала «Невский» ОАО «ТЭК-1»  
 Отдел расчетов и анализа  
 теплотребления  
**ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО**  
 по заявке до оформления АКТА допуска УУ  
 Дата 25.11.2015