

# Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2015

ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Договор: 31502  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский 5-2, ТЦ-1 СЦО

график: 150/70  
 Схема подключения: Двухтрубная  
**СЦО**

Установленные приборы:  
 Вычислитель: ТВ7-01 № 12002633  
 расходомер

Приборы УУТЭ поверены до \_\_\_\_\_  
 Gmin Gmax Термопреобр.

**Тхв=0 C**  
 Преобр. давления

Подающий тр.  
 Обратн.тр.  
 тр-д. ГВС  
 тр.цирк. ГВС  
 Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима:**  $Q=M1*(h1-hxv)-M2*(h2-hxv)$  **лето:**  $Q=M1*(h1-hxv)-M2*(h2-hxv)$

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=  
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=  
 Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=  
 Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут  
 Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT C	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.10.15	24	-	57,55	8,70	221,537	-	-	40,84	6,80	220,895	-	16,71	0,642	0,00	0,00	0,00	3,736
24.10.15	24	-	51,83	8,70	225,806	-	-	38,31	6,80	224,942	-	13,53	0,864	0,00	0,00	0,00	3,096
25.10.15	24	-	50,37	8,70	222,215	-	-	37,57	6,80	221,324	-	12,80	0,891	0,00	0,00	0,00	2,885
26.10.15	24	-	51,82	8,70	221,620	-	-	38,19	6,80	220,630	-	13,62	0,990	0,00	0,00	0,00	3,065
27.10.15	24	-	53,92	8,70	221,583	-	-	39,01	6,80	220,846	-	14,91	0,737	0,00	0,00	0,00	3,341
28.10.15	24	-	57,18	8,70	217,519	-	-	40,06	6,80	216,878	-	17,12	0,641	0,00	0,00	0,00	3,758
29.10.15	24	-	60,17	8,70	220,572	-	-	41,47	6,80	220,231	-	18,70	0,572	0,00	0,00	0,00	4,094
30.10.15	24	-	60,76	8,70	220,572	-	-	41,84	6,80	220,002	-	18,92	0,569	0,00	0,00	0,00	4,155
01.11.15	24	-	55,89	8,70	223,264	-	-	40,12	6,80	222,556	-	15,77	0,708	0,00	0,00	0,00	4,206
02.11.15	24	-	52,26	8,70	223,611	-	-	38,48	6,80	222,782	-	13,79	0,830	0,00	0,00	0,00	3,558
03.11.15	24	-	51,79	8,70	223,442	-	-	38,36	6,80	222,600	-	13,43	0,843	0,00	0,00	0,00	3,122
04.11.15	24	-	41,61	8,70	217,756	-	-	33,08	6,80	216,684	-	8,53	1,072	0,00	0,00	0,00	3,041
05.11.15	24	-	50,57	8,70	221,485	-	-	36,69	6,80	220,627	-	13,87	0,858	0,00	0,00	0,00	1,900
06.11.15	24	-	58,03	8,70	217,922	-	-	40,58	6,80	217,283	-	17,46	0,640	0,00	0,00	0,00	3,112
07.11.15	24	-	57,49	8,70	217,258	-	-	40,30	6,80	216,561	-	17,19	0,697	0,00	0,00	0,00	3,839
08.11.15	24	-	56,74	8,70	219,628	-	-	40,07	6,80	218,947	-	16,68	0,681	0,00	0,00	0,00	3,772
09.11.15	24	-	43,43	8,70	233,549	-	-	33,60	6,80	232,456	-	9,83	1,093	0,00	0,00	0,00	3,698
10.11.15	24	-	41,14	8,70	236,042	-	-	31,27	6,80	234,932	-	9,87	1,111	0,00	0,00	0,00	2,341
11.11.15	24	-	58,58	8,70	225,688	-	-	41,23	6,80	224,977	-	17,35	0,711	0,00	0,00	0,00	2,373
12.11.15	24	-	58,21	8,70	224,173	-	-	41,14	6,80	223,442	-	17,07	0,731	0,00	0,00	0,00	3,954
13.11.15	24	-	57,14	8,70	220,174	-	-	40,42	6,80	219,482	-	16,72	0,692	0,00	0,00	0,00	3,865
14.11.15	24	-	61,45	8,70	218,369	-	-	42,39	6,80	217,769	-	19,06	0,600	0,00	0,00	0,00	3,719
15.11.15	24	-	64,21	8,70	220,645	-	-	44,11	6,80	220,141	-	20,10	0,505	0,00	0,00	0,00	4,196
16.11.15	24	-	64,64	8,70	217,536	-	-	44,00	6,80	217,089	-	20,64	0,447	0,00	0,00	0,00	4,467
17.11.15	24	-	64,61	8,70	216,535	-	-	43,91	6,80	216,109	-	20,70	0,426	0,00	0,00	0,00	4,520
18.11.15	24	-	61,59	8,70	217,904	-	-	42,66	6,80	217,376	-	18,92	0,528	0,00	0,00	0,00	4,510
19.11.15	24	-	43,54	8,70	222,586	-	-	33,53	6,80	221,594	-	10,00	0,992	0,00	0,00	0,00	4,155
20.11.15	24	-	42,85	8,70	222,927	-	-	31,97	6,80	221,924	-	10,88	1,003	0,00	0,00	0,00	2,269
21.11.15	24	-	61,54	8,70	215,881	-	-	42,01	6,80	215,385	-	19,53	0,495	0,00	0,00	0,00	4,247
22.11.15	24	-	65,58	8,70	216,508	-	-	44,52	6,80	215,904	-	21,06	0,604	0,00	0,00	0,00	4,596
Среднее	24,00	-	55,40	8,70	221,347	-	-	39,48	6,80	220,612	-	15,92	0,735	-	-	-	3,550
Итого	744,0	-	-	-	6861,772	0,000	-	-	-	6838,975	0,000	-	-	0,00	0,00	0,00	110,06


Ориентировочно до конца месяца(+) 1748,431  
 Корректировка за прошлый месяц (-) 1994,736 1743,294 5,138  
**Итого за ноябрь 2015 :** 6615,467 6595,063 7,530 30,70  
 Показания счетчиков на момент снятия данных: 20,405 109,95

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
16.10.15 02:00	-	-	-	-	-	-	-	-
16.10.15 02:00	-	-	-	-	-	-	-	-

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды **Тхв=** \_\_\_\_\_ °C  
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

Главный инженер  
 (по доверенности абонента)



АО "ДомТеледом"  
 Дирекция по сбыту тепловой энергии  
 филиал «Невский» ОАО «ТГК-1»  
 Отдел расчетов и анализа  
 теплотребления  
**ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО**  
 по заявке до получения АКТА допуска УУ  
 Дата: 25.11.2015