Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Договор:
Телефон:
Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Александровской Фермы 1 / СЦО+ГВС
Строит.Адрес: Александровской Фермы 1
Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Телефон: (812) 313-47-06
Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д
Схема подключения: Двухтрубная с циркуляцией ГВС
график: 150/70

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-02752-ч(с)-1015.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 02752
Режим (схема): 0;7
Приборы УУТЭ поверены до _____
Тхв, гр.С= 9,77

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-3 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-1-3	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.=3 Qтех.пот.=4 Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 2,08782418
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.09.2015 по 23.10.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.09.15	24.00	*	106,90	91,86	15,03	66,26	66,09	0,17	6,00	6,00	0,02	15,03			15,35		15,35	-	66,16		0,99			1,01
25.09.15	24.00	*	107,63	93,01	14,63	66,28	66,12	0,15	6,00	6,00	0,02	14,63			14,93		14,93	-	66,16		0,97			0,98
26.09.15	24.00	*	106,83	89,83	17,00	66,17	65,97	0,19	6,00	6,00	0,02	17,00			17,35		17,35	-	66,11		1,12			1,14
27.09.15	24.00	*	103,73	82,75	20,98	66,21	65,98	0,23	6,00	6,00	0,02	20,98			21,42		21,42	-	66,15		1,39			1,41
28.09.15	24.00	*	102,99	84,17	18,83	66,07	65,82	0,24	6,00	6,00	0,02	18,83			19,22		19,22	-	66,02		1,24			1,27
29.09.15	24.00	*	102,76	82,74	20,03	65,81	65,57	0,23	6,00	6,00	0,02	20,03			20,44		20,44	-	65,74		1,32			1,34
30.09.15	24.00	*	99,94	79,49	20,45	66,02	65,81	0,21	6,00	6,00	0,02	20,45			20,87		20,87	-	65,85		1,35			1,37
01.10.15	24.00	*	93,75	71,76	21,99	65,64	58,02	7,61	6,00	6,00	0,56	21,99			22,71		22,71	-	65,40		1,44			1,99
02.10.15	24.00	*	87,08	69,08	17,99	62,10	49,77	12,33	6,00	6,00	0,86	17,99			18,74		18,74	-	61,81		1,11			1,97
03.10.15	24.00	*	85,37	63,97	21,40	61,66	48,87	12,79	6,00	6,00	0,82	21,40			22,18		22,18	-	61,62		1,32			2,14
04.10.15	24.00	*	84,33	61,75	22,58	61,33	48,18	13,15	6,00	6,00	0,82	22,58			23,38		23,38	-	61,12		1,38			2,20
05.10.15	24.00	*	85,87	64,90	20,97	60,59	48,46	12,13	6,00	6,00	0,79	20,97			21,72		21,72	-	60,44		1,27			2,06
06.10.15	24.00	*	88,43	67,82	20,61	60,91	48,56	12,35	6,00	6,00	0,85	20,61			21,38		21,38	-	60,48		1,25			2,09
07.10.15	24.00	*	94,05	73,36	20,69	59,60	47,95	11,65	6,00	6,00	0,86	20,69			21,45		21,45	-	59,39		1,23			2,09
08.10.15	24.00	*	118,62	98,86	19,76	61,43	44,59	16,84	6,00	6,00	1,68	19,76			20,90		20,90	-	60,90		1,20			2,88
09.10.15	24.00		114,81	95,26	19,55	62,02	36,71	25,31	6,00	6,00	2,41	19,55			21,00		21,00	-	61,97		1,21			3,62
10.10.15	24.00	*	116,69	97,21	19,48	61,97	37,24	24,74	6,00	6,00	2,40	19,48			20,93		20,93	-	61,95		1,21			3,61
11.10.15	24.00	*	118,17	94,68	23,50	62,57	37,56	25,01	6,00	6,00	2,37	23,50			25,02		25,02	-	62,61		1,47			3,84
12.10.15	24.00	*	114,28	98,09	16,20	62,76	38,09	24,67	6,00	6,00	2,42	16,20			17,62		17,62	-	62,73		1,02			3,44
13.10.15	24.00	*	117,30	98,58	18,72	62,63	38,16	24,47	6,00	6,00	2,41	18,72			20,18		20,18	-	62,56		1,17			3,58
14.10.15	24.00	*	114,88	100,39	14,49	61,42	37,77	23,65	6,00	6,00	2,37	14,49			15,83		15,83	-	61,41		0,89			3,26
15.10.15	24.00	*	114,87	98,58	16,29	60,70	37,38	23,32	6,00	6,00	2,30	16,29			17,62		17,62	-	60,62		0,99			3,29
16.10.15	24.00	*	114,52	99,23	15,29	59,42	36,95	22,47	6,00	6,00	2,23	15,29			16,55		16,55	-	59,36		0,91			3,14
17.10.15	24.00	*	116,22	94,90	21,32	58,62	36,13	22,49	6,00	6,00	2,13	21,32			22,61		22,61	-	58,54		1,25			3,38
18.10.15	24.00	*	113,38	93,63	19,76	58,48	36,10	22,39	6,00	6,00	2,09	19,76			21,00		21,00	-	58,63		1,16			3,25
19.10.15	24.00	*	114,13	97,11	17,02	60,51	37,07	23,44	6,00	6,00	2,28	17,02			18,35		18,35	-	60,52		1,03			3,31
20.10.15	24.00	*	113,44	98,68	14,76	62,01	37,09	24,92	6,00	6,00	2,46	14,76			16,15		16,15	-	61,93		0,91			3,37
21.10.15	24.00	*	112,58	96,73	15,85	59,87	35,58	24,29	6,00	6,00	2,35	15,85			17,16		17,16	-	59,95		0,95			3,30
22.10.15	24.00	*	115,81	98,12	17,69	62,10	36,89	25,21	6,00	6,00	2,47	17,69			19,14		19,14	-	62,17		1,10			3,57
23.10.15	24.00	*	117,20	103,50	13,70	64,20	39,04	25,16	6,00	6,00	2,61	13,70			15,20		15,20	-	64,08		0,88			3,48
Среднее	24,00	-	106,55	88,00	18,55	62,51	47,12	15,39	6,00	6,00	1,42	18,55	-	-	19,55	-	19,55	-	62,41	-	1,16	-	-	2,58
Итого	720,00		3196,58	2640,01	556,57						42,68	556,57	0,00	0,00	586,40	0,00	586,40	0,00			34,72	0,00	0,00	77,39

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.09.15 02:00	34923,02	29077,68	9502,72	0,00	9709,04	0,00	1129,88	650,47	-
	24.10.15 02:00	38121,52	31718,42	10569,83	0,00	10795,25	0,00	1207,55	716,65	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,77 °С = -5,44 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **71,95** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **586,40** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

печать потребителя

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление коммерческого учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«30» 10 15 г.