Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района, субабонент - банк | Договор: 9134.038.1 | Телефон: (812) 313-47-06 | Узел учета: СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Александровской Фермы 2 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Александровской Фермы 2 | Код УУТЭ: 023154

Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная с циркуляцией ГВС | график: 150/75

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-15805-ч(с)-1015.txt

Вычислитель: СПТ-943 № 15805 | Режим (схема): 0;0 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 9,77

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,16	Gmax= 72	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,16	Gmax= 72	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,6726 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,2792

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,1058

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=215,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=42,24

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.09.2015 по 23.10.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.09.15	24,00		156,62	138,76	17,86	67,53	58,91	8,61	7,90	3,80	0,00	133,44	99,48	33,96	136,23	100,99	35,24	-	67,19	56,74	3,32	2,28	1,04	3,32
25.09.15	24,00		156,61	139,35	17,25	67,53	58,98	8,54	7,90	3,80	0,00	133,30	99,81	33,49	136,09	101,34	34,76	-	67,20	56,77	3,29	2,25	1,04	3,29
26.09.15	24,00		157,79	138,15	19,63	67,46	58,77	8,68	7,90	3,80	0,00	134,74	98,88	35,87	137,56	100,37	37,18	-	67,13	56,52	3,46	2,41	1,05	3,46
27.09.15	24,00		156,52	137,50	19,02	67,56	58,67	8,89	7,90	3,80	0,00	133,57	98,08	35,49	136,37	99,56	36,81	-	67,22	56,37	3,45	2,39	1,07	3,45
28.09.15	24,00		155,51	138,26	17,25	67,43	58,48	8,95	7,90	3,80	0,00	132,51	98,62	33,88	135,27	100,10	35,17	-	67,09	56,16	3,35	2,27	1,08	3,35
29.09.15	24,00		155,82	137,86	17,97	67,14	58,09	9,04	7,90	3,80	0,00	132,84	98,31	34,53	135,59	99,76	35,83	-	66,80	55,75	3,39	2,31	1,09	3,39
30.09.15	24,00		154,37	135,98	18,39	67,44	58,25	9,19	7,90	3,80	0,00	131,83	96,96	34,86	134,58	98,40	36,18	-	67,09	55,89	3,43	2,34	1,09	3,43
01.10.15	24,00		248,39	230,78	17,61	67,61	62,38	5,23	7,90	3,80	0,00	122,46	86,75	35,71	125,02	88,00	37,02	-	67,14	55,14	3,44	2,40	1,04	3,44
02.10.15	24,00		414,64	398,98	15,66	64,52	58,74	5,78	7,90	3,80	0,11	104,94	68,25	36,69	106,95	69,10	37,85	-	64,17	51,10	3,25	2,35	0,89	3,36
03.10.15	24,00		408,99	390,71	18,29	64,30	51,84	12,46	7,90	3,80	2,67	106,74	67,26	39,48	108,78	68,09	40,69	-	63,98	50,83	3,41	2,53	0,88	6,08
04.10.15	24,00		406,24	385,90	20,35	64,05	51,22	12,83	7,90	3,80	2,80	107,80	66,60	41,21	109,85	67,42	42,43	-	63,72	50,82	3,48	2,63	0,86	6,29
05.10.15	24,00		408,55	391,45	17,10	63,19	50,65	12,54	7,90	3,80	2,74	105,85	67,05	38,80	107,81	67,86	39,95	-	62,89	50,39	3,28	2,44	0,84	6,02
06.10.15	24,00		453,70	436,97	16,73	63,36	50,96	12,40	7,90	3,80	3,18	107,38	68,15	39,23	109,38	68,98	40,40	-	63,05	50,36	3,34	2,47	0,86	6,52
07.10.15	24,00		491,63	474,61	17,03	62,04	50,03	12,02	7,90	3,80	3,50	107,66	67,76	39,90	109,58	68,54	41,04	-	61,72	49,33	3,30	2,46	0,84	6,80
08.10.15	24,00		582,15	563,73	18,42	63,67	52,72	10,94	7,90	3,80	3,67	119,43	74,81	44,62	121,67	75,75	45,92	-	63,34	51,37	3,72	2,83	0,90	7,39
09.10.15	24,00		574,24	557,53	16,71	64,31	53,09	11,23	7,90	3,80	3,71	117,73	74,93	42,80	119,98	75,88	44,10	-	63,97	51,55	3,67	2,74	0,93	7,38
10.10.15	24,00		582,66	562,30	20,36	64,26	53,20	11,06	7,90	3,80	3,67	122,30	75,48	46,82	124,63	76,45	48,19	-	63,96	51,84	3,91	2,99	0,91	7,57
11.10.15	24,00		579,42	556,08	23,34	64,96	53,66	11,29	7,90	3,80	3,71	124,37	74,65	49,72	126,79	75,63	51,17	-	64,70	52,46	4,13	3,22	0,91	7,84
12.10.15	24,00		563,11	542,16	20,96	65,07	53,69	11,37	7,90	3,80	3,81	118,05	74,13	43,91	120,35	75,10	45,25	-	64,74	52,31	3,76	2,84	0,92	7,58
13.10.15	24,00		577,51	559,85	17,66	64,94	53,83	11,11	7,90	3,80	3,66	119,02	75,11	43,91	121,33	76,09	45,25	-	64,58	52,32	3,76	2,84	0,92	7,42
14.10.15	24,00		564,14	546,58	17,56	63,65	52,82	10,83	7,90	3,80	3,40	119,75	75,63	44,11	121,99	76,60	45,40	-	63,35	51,67	3,68	2,79	0,88	7,08
15.10.15	24,00		536,26	518,64	17,61	62,82	51,97	10,84	7,90	3,80	3,11	122,80	78,05	44,75	125,05	79,03	46,01	-	62,51	51,37	3,67	2,80	0,87	6,77
16.10.15	24,00		534,54	517,43	17,11	61,46	51,05	10,41	7,90	3,80	2,94	122,45	78,24	44,21	124,59	79,19	45,40	-	61,15	50,50	3,54	2,70	0,83	6,48
17.10.15	24,00		525,70	503,49	22,21	60,59	50,34	10,25	7,90	3,80	3,03	121,88	76,79	45,09	123,96	77,70	46,26	-	60,26	49,87	3,51	2,72	0,80	6,55
18.10.15	24,00		521,63	495,72	25,91	60,64	50,26	10,38	7,90	3,80	3,04	124,05	75,78	48,27	126,18	76,68	49,50	-	60,45	49,97	3,71	2,92	0,79	6,76
19.10.15	24,00		521,25	498,52	22,73	62,85	51,78	11,07	7,90	3,80	3,28	121,75	76,44	45,31	123,98	77,39	46,59	-	62,59	51,18	3,71	2,84	0,87	6,99
20.10.15	24,00		515,86	492,61	23,25	64,25	52,59	11,66	7,90	3,80	3,46	121,70	75,97	45,73	124,01	76,95	47,06	-	63,86	52,09	3,81	2,92	0,89	7,28
21.10.15	24,00		504,51	483,21	21,29	62,29	50,66	11,63	7,90	3,80	3,42	118,22	75,15	43,07	120,35	76,06	44,29	-	62,00	50,11	3,56	2,67	0,89	6,99
22.10.15	24,00		511,48	491,57	19,90	64,59	52,19	12,40	7,90	3,80	3,72	118,88	76,17	42,71	121,17	77,14	44,03	-	64,28	51,70	3,70	2,75	0,96	7,42
23.10.15	24,00		521,18	502,26	18,93	66,22	53,57	12,65	7,90	3,80	3,69	122,50	77,19	45,31	124,97	78,23	46,74	-	65,77	53,11	3,96	2,98	0,98	7,65
Среднее	24,00	-	421,37	402,23	19,14	64,59	54,11	10,48	7,90	3,80	2,34	121,00	79,88	41,12	123,33	80,95	42,39	-	64,26	52,52	3,57	2,64	0,93	5,91
Итого	720,00		12641,04	12066,94	574,10						70,34	3629,95	2396,50	1233,46	3700,05	2428,37	1271,68	0,00			106,99	79,06	27,93	177,33

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.09.15 01:00	255866,45	243412,89	68965,12	51452,47	70575,37	52267,12	4596,08	-	-
	24.10.15 01:00	268536,78	255509,41	72593,83	53847,11	74274,08	54693,59	4766,17	-	-

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 9,77 °С = -12,05 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **165,28** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **1271,68** куб.м.

Q ГВС излива **67,01** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ условно
«29» ОКТ 2015 КРЫНДАЧ Т.В.

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

Выполнить наладку сист. отоп. и цирк. гвс согласно договор. расхода с „Энергосиаб" орг.

разобраться с показаниями приборов по расходу dM по ТВ1 и dM по ТВ2