Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Александровской Фермы 7 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Александровской Фермы 7
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207961
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207961-ч(с)-1015.txt
Режим (схема): 3001

Приборы УУТЭ поверены до _____

Txв, гр.С= 9,77

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.09.2015 по 23.10.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.09.15	24,00	-	72,20	51,00	21,20	67,99	67,63	0,36	7,00	5,00	-0,02	21,79	-	-	22,27	-	22,27	-	67,88	-	1,48			1,46
25.09.15	24,00	-	71,56	51,49	20,07	67,99	67,64	0,35	7,00	5,00	-0,01	20,61	-	-	21,07	-	21,07	-	67,90	-	1,40			1,39
26.09.15	24,00	-	72,57	51,14	21,43	67,93	67,57	0,36	7,00	5,00	-0,02	22,12	-	-	22,59	-	22,59	-	67,83	-	1,50			1,48
27.09.15	24,00	-	73,22	51,22	22,00	68,00	67,65	0,35	7,00	5,00	-0,03	22,71	-	-	23,21	-	23,21	-	67,87	-	1,54			1,52
28.09.15	24,00	-	71,13	51,64	19,49	67,84	67,48	0,36	7,00	5,00	-0,03	20,24	-	-	20,68	-	20,68	-	67,75	-	1,37			1,34
29.09.15	24,00	-	74,35	51,50	22,85	67,63	67,26	0,37	7,00	5,00	-0,03	23,62	-	-	24,13	-	24,13	-	67,55	-	1,59			1,57
30.09.15	24,00	-	73,92	50,68	23,24	67,91	67,57	0,34	7,00	5,00	-0,03	24,05	-	-	24,57	-	24,57	-	67,75	-	1,63			1,60
01.10.15	24,00	-	70,14	47,35	22,79	67,41	54,20	13,21	7,00	5,00	0,61	23,27	-	-	23,79	-	23,79	-	67,16	-	1,56			2,17
02.10.15	24,00	-	65,84	44,01	21,83	63,54	39,88	23,66	7,00	5,00	1,02	22,18	-	-	22,58	-	22,58	-	63,28	-	1,41			2,43
03.10.15	24,00	-	66,96	43,11	23,85	63,58	38,39	25,19	7,00	5,00	1,06	24,30	-	-	24,76	-	24,76	-	63,48	-	1,54			2,60
04.10.15	24,00	-	67,01	42,31	24,70	63,40	37,77	25,63	7,00	5,00	1,06	25,07	-	-	25,54	-	25,54	-	63,34	-	1,59			2,65
05.10.15	24,00	-	66,36	43,63	22,73	62,42	37,69	24,73	7,00	5,00	1,07	22,99	-	-	23,40	-	23,40	-	62,24	-	1,43			2,50
06.10.15	24,00	-	67,69	45,54	22,15	62,54	37,24	25,30	7,00	5,00	1,15	22,34	-	-	22,75	-	22,75	-	62,19	-	1,39			2,54
07.10.15	24,00	-	72,19	48,76	23,43	61,41	37,07	24,34	7,00	5,00	1,19	23,43	-	-	23,83	-	23,83	-	61,26	-	1,44			2,63
08.10.15	24,00	-	79,49	57,90	21,59	63,12	37,91	25,21	7,00	5,00	1,51	20,87	-	-	21,25	-	21,25	-	62,89	-	1,31			2,83
09.10.15	24,00	-	81,74	59,18	22,56	63,50	34,98	28,52	7,00	5,00	1,68	22,79	-	-	23,23	-	23,23	-	63,22	-	1,44			3,12
10.10.15	24,00	-	85,40	60,09	25,31	63,64	35,42	28,22	7,00	5,00	1,69	25,53	-	-	25,98	-	25,98	-	63,51	-	1,62			3,31
11.10.15	24,00	-	82,71	59,84	22,87	64,46	35,78	28,68	7,00	5,00	1,70	23,11	-	-	23,56	-	23,56	-	64,50	-	1,49			3,19
12.10.15	24,00	-	81,62	59,77	21,85	64,33	35,96	28,37	7,00	5,00	1,69	22,03	-	-	22,46	-	22,46	-	64,08	-	1,41			3,10
13.10.15	24,00	-	82,64	60,67	21,97	64,08	36,06	28,02	7,00	5,00	1,70	22,15	-	-	22,57	-	22,57	-	63,70	-	1,41			3,11
14.10.15	24,00	-	81,54	60,32	21,22	63,00	35,88	27,12	7,00	5,00	1,62	21,53	-	-	21,93	-	21,93	-	62,87	-	1,35			2,97
15.10.15	24,00	-	82,88	60,06	22,82	62,02	35,54	26,48	7,00	5,00	1,58	23,19	-	-	23,58	-	23,58	-	61,67	-	1,43			3,01
16.10.15	24,00	-	81,25	60,24	21,01	60,68	35,18	25,50	7,00	5,00	1,53	21,33	-	-	21,69	-	21,69	-	60,34	-	1,29			2,81
17.10.15	24,00	-	83,51	59,16	24,35	59,82	34,46	25,36	7,00	5,00	1,45	25,32	-	-	25,74	-	25,74	-	59,51	-	1,51			2,96
18.10.15	24,00	-	82,82	58,43	24,39	60,35	34,64	25,71	7,00	5,00	1,44	25,38	-	-	25,84	-	25,84	-	60,53	-	1,54			2,98
19.10.15	24,00	-	81,15	59,40	21,75	62,55	35,39	27,16	7,00	5,00	1,54	22,78	-	-	23,19	-	23,19	-	62,67	-	1,43			2,97
20.10.15	24,00	-	82,94	59,40	23,54	63,16	35,12	28,04	7,00	5,00	1,62	24,44	-	-	24,88	-	24,88	-	62,59	-	1,53			3,15
21.10.15	24,00	-	80,58	59,11	21,47	61,87	33,98	27,89	7,00	5,00	1,58	22,53	-	-	22,92	-	22,92	-	61,97	-	1,39			2,98
22.10.15	24,00	-	83,34	60,16	23,18	64,29	35,20	29,09	7,00	5,00	1,68	24,18	-	-	24,63	-	24,63	-	64,47	-	1,56			3,24
23.10.15	24,00		82,29	59,56	22,73	63,11	34,77	28,34	7,00	5,00	1,63	23,72	-	-	24,14	-	24,14	-	63,01	-	1,49	-	-	3,12
Среднее	24,00	-	76,70	54,22	22,48	64,12	44,04	20,08	7,00	5,00	1,09	22,99	-	-	23,43	-	23,43	-	63,97	-	1,47	-	-	2,56
Итого	720,00		2301,04	1626,67	674,37						32,63	689,60	0,00	0,00	702,76	0,00	702,76	0,00			44,08	0,00	0,00	76,71

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.09.15 02:00	24395,66	18015,61	6789,37	-	6948,42	-	879,01	-	-
	23.10.15 03:00	26618,27	19585,86	7456,01	-	7627,82	-	952,80	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,77 °C = -6,74 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **69,97** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **702,76** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление по работе с абонентами
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 10 15 г.