Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Александровской Фермы 9 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Александровской Фермы 9
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Тхв, гр.С= 9,77

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207225-ч(с)-1015.txt
Режим (схема):
Вычислитель: ВКТ-7 № 207225
Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.09.2015 по 23.10.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.09.15	24,00	-	74,82	58,89	15,93	67,38	66,96	0,42	7,00	5,00	-0,09	17,72	-	-	18,08	-	18,08	-	67,28	-	1,19			1,10
25.09.15	24,00	-	76,84	59,31	17,53	67,43	67,01	0,42	7,00	5,00	-0,09	19,28	-	-	19,69	-	19,69	-	67,35	-	1,30			1,21
26.09.15	24,00	-	76,86	58,83	18,03	67,34	66,90	0,44	7,00	5,00	-0,08	19,69	-	-	20,11	-	20,11	-	67,24	-	1,33			1,24
27.09.15	24,00	-	79,12	58,57	20,55	67,44	67,00	0,44	7,00	5,00	-0,08	22,19	-	-	22,63	-	22,63	-	67,33	-	1,50			1,41
28.09.15	24,00	-	77,30	59,30	18,00	67,25	66,80	0,45	7,00	5,00	-0,08	19,66	-	-	20,04	-	20,04	-	67,17	-	1,32			1,24
29.09.15	24,00	-	77,42	59,26	18,16	66,99	66,53	0,46	7,00	5,00	-0,08	19,80	-	-	20,21	-	20,21	-	66,89	-	1,33			1,25
30.09.15	24,00	-	78,12	58,10	20,02	67,29	66,86	0,43	7,00	5,00	-0,08	21,62	-	-	22,05	-	22,05	-	67,12	-	1,45			1,38
01.10.15	24,00	-	73,84	54,57	19,27	66,79	49,56	17,23	7,00	5,00	0,85	20,80	-	-	21,22	-	21,22	-	66,53	-	1,38			2,24
02.10.15	24,00	-	70,25	50,49	19,76	62,96	35,64	27,32	7,00	5,00	1,31	20,94	-	-	21,32	-	21,32	-	62,61	-	1,31			2,62
03.10.15	24,00	-	71,45	49,16	22,29	63,05	35,11	27,94	7,00	5,00	1,30	23,58	-	-	24,01	-	24,01	-	63,00	-	1,48			2,78
04.10.15	24,00	-	69,46	48,45	21,01	62,80	34,68	28,12	7,00	5,00	1,28	22,39	-	-	22,78	-	22,78	-	62,75	-	1,41			2,68
05.10.15	24,00	-	69,80	50,20	19,60	61,88	34,74	27,14	7,00	5,00	1,28	21,06	-	-	21,42	-	21,42	-	61,79	-	1,30			2,57
06.10.15	24,00	-	73,14	52,24	20,90	61,93	34,40	27,53	7,00	5,00	1,36	22,33	-	-	22,70	-	22,70	-	61,54	-	1,38			2,73
07.10.15	24,00	-	76,62	56,44	20,18	60,81	34,30	26,51	7,00	5,00	1,40	21,88	-	-	22,25	-	22,25	-	60,53	-	1,33			2,72
08.10.15	24,00	-	87,39	67,76	19,63	62,66	36,85	25,81	7,00	5,00	1,64	21,45	-	-	21,84	-	21,84	-	62,38	-	1,34			2,98
09.10.15	24,00	-	88,25	67,55	20,70	63,08	36,81	26,27	7,00	5,00	1,67	22,42	-	-	22,83	-	22,83	-	62,77	-	1,41			3,08
10.10.15	24,00	-	89,63	68,70	20,93	63,21	37,17	26,04	7,00	5,00	1,68	22,67	-	-	23,08	-	23,08	-	63,07	-	1,43			3,11
11.10.15	24,00	-	92,42	67,92	24,50	64,06	37,56	26,50	7,00	5,00	1,70	26,11	-	-	26,61	-	26,61	-	64,08	-	1,67			3,37
12.10.15	24,00	-	89,04	68,22	20,82	63,92	37,90	26,02	7,00	5,00	1,67	22,50	-	-	22,92	-	22,92	-	63,65	-	1,44			3,11
13.10.15	24,00	-	88,96	69,40	19,56	63,70	38,05	25,65	7,00	5,00	1,68	21,27	-	-	21,69	-	21,69	-	63,32	-	1,35			3,03
14.10.15	24,00	-	89,66	68,72	20,94	62,61	37,82	24,79	7,00	5,00	1,61	22,60	-	-	22,98	-	22,98	-	62,43	-	1,41			3,02
15.10.15	24,00	-	90,49	68,32	22,17	61,67	37,39	24,28	7,00	5,00	1,60	23,21	-	-	23,61	-	23,61	-	61,34	-	1,43			3,03
16.10.15	24,00	-	90,50	68,54	21,96	60,35	36,96	23,39	7,00	5,00	1,54	23,15	-	-	23,54	-	23,54	-	60,01	-	1,39			2,93
17.10.15	24,00	-	89,71	67,29	22,42	59,45	36,25	23,20	7,00	5,00	1,45	24,44	-	-	24,83	-	24,83	-	59,01	-	1,44			2,89
18.10.15	24,00	-	92,99	66,23	26,76	60,03	36,35	23,68	7,00	5,00	1,43	29,00	-	-	29,49	-	29,49	-	60,25	-	1,75			3,18
19.10.15	24,00	-	88,76	68,00	20,76	62,10	37,28	24,82	7,00	5,00	1,54	23,14	-	-	23,57	-	23,57	-	62,10	-	1,44			2,98
20.10.15	24,00	-	89,51	67,99	21,52	62,77	37,12	25,65	7,00	5,00	1,62	23,79	-	-	24,21	-	24,21	-	62,16	-	1,48			3,09
21.10.15	24,00	-	88,65	67,63	21,02	61,47	35,99	25,48	7,00	5,00	1,57	23,40	-	-	23,81	-	23,81	-	61,63	-	1,44			3,02
22.10.15	24,00	-	89,95	69,09	20,86	63,86	37,20	26,66	7,00	5,00	1,70	23,04	-	-	23,47	-	23,47	-	64,08	-	1,48			3,18
23.10.15	22,00	-	83,39	65,45	17,94	64,28	38,38	25,90	7,00	5,00	1,52	20,81	-	-	21,21	-	21,21	-	63,50	-	1,32			2,85
Среднее	23,93	-	82,48	62,02	20,46	63,69	44,05	19,63	7,00	5,00	1,13	22,20	-	-	22,61	-	22,61	-	63,50	-	1,41	-	-	2,53
Итого	718,00		2474,34	1860,62	613,72						33,80	665,94	0,00	0,00	678,20	0,00	678,20	0,00			42,21	0,00	0,00	76,01

35,7

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.09.15 01:00	17498,23	13595,12	4731,64	-	4831,49	-	485,97	-	-
	24.10.15 01:00	19972,57	15455,74	5397,58	-	5509,69	-	461,98	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,77 °C = -6,51 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **69,50** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **678,20** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Подпись потребителя

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«30» 10 г.

печать энергосбыта