Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Договор:
Телефон:
Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 101-1 / СЦО+ГВС
Строит.Адрес: Бабушкина 101-1
Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Телефон: (812) 313-47-06
Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д
Схема подключения: Двухтрубная
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14799-ч(с)-1015.txt

Вычислитель: СПТ-943 № 14799 Режим (схема): 0;7 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 9,77

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,4546 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,09
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=145,38 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=2,16

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.09.2015 по 23.10.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.09.15	24,00		76,14	53,62	22,52	65,86	65,39	0,47	5,00	4,00	0,02	22,67	0,00	0,00	23,12	0,00	23,12	-	65,61	0,00	1,49			1,51
25.09.15	24,00		76,41	54,23	22,18	65,91	65,46	0,45	5,00	4,00	0,02	22,36	0,00	0,00	22,80	0,00	22,80	-	65,61	0,00	1,47			1,49
26.09.15	24,00		75,77	54,24	21,53	65,84	65,38	0,46	5,00	4,00	0,02	21,74	0,00	0,00	22,18	0,00	22,18	-	65,55	0,00	1,43			1,44
27.09.15	24,00		77,87	51,52	26,35	65,92	65,46	0,46	5,00	4,00	0,02	26,50	0,00	0,00	27,03	0,00	27,03	-	65,64	0,00	1,74			1,76
28.09.15	24,00		77,22	52,86	24,36	65,78	65,28	0,49	5,00	4,00	0,02	24,52	0,00	0,00	25,01	0,00	25,01	-	65,56	0,00	1,61			1,63
29.09.15	24,00		74,80	50,82	23,97	65,49	65,01	0,49	5,00	4,00	0,02	24,18	0,00	0,00	24,66	0,00	24,66	-	65,20	0,00	1,58			1,60
30.09.15	24,00		73,37	48,36	25,01	65,63	65,12	0,51	5,00	4,00	0,02	25,16	0,00	0,00	25,65	0,00	25,65	-	65,32	0,00	1,64			1,67
01.10.15	24,00		99,31	73,50	25,81	66,17	65,85	0,31	5,00	4,00	0,02	26,08	0,00	0,00	26,60	0,00	26,60	-	65,78	0,00	1,72			1,73
02.10.15	24,00	*	116,62	93,61	23,01	63,59	56,17	7,42	5,00	4,00	1,14	24,04	0,00	0,00	24,48	0,00	24,48	-	62,94	0,00	1,51			2,65
03.10.15	24,00		109,20	81,19	28,01	63,12	40,82	22,30	5,00	4,00	1,87	27,22	0,00	0,00	27,72	0,00	27,72	-	62,98	0,00	1,71			3,58
04.10.15	24,00		106,60	80,11	26,49	62,75	40,68	22,08	5,00	4,00	1,82	25,76	0,00	0,00	26,23	0,00	26,23	-	62,60	0,00	1,61			3,43
05.10.15	24,00		108,06	82,85	25,21	61,94	41,02	20,92	5,00	4,00	1,78	24,57	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	-	61,62	0,00	1,51			3,30
06.10.15	24,00	*	115,99	89,99	26,00	62,20	40,59	21,61	5,00	4,00	2,04	24,70	0,00	0,00	25,14	0,00	25,14	-	61,78	0,00	1,53			3,56
07.10.15	24,00		122,70	93,22	29,48	60,81	37,22	23,59	5,00	4,00	2,33	27,48	0,00	0,00	27,96	0,00	27,96	-	60,46	0,00	1,66			3,99
08.10.15	24,00	*	130,74	103,82	26,92	62,53	38,85	23,68	5,00	4,00	2,61	24,65	0,00	0,00	25,09	0,00	25,09	-	62,03	0,00	1,53			4,14
09.10.15	24,00	*	139,16	111,50	27,66	63,16	36,82	26,34	5,00	4,00	3,11	25,17	0,00	0,00	25,63	0,00	25,63	-	62,66	0,00	1,58			4,69
10.10.15	24,00		137,87	111,51	26,35	63,07	35,38	27,69	5,00	4,00	3,13	25,85	0,00	0,00	26,33	0,00	26,33	-	62,84	0,00	1,62			4,75
11.10.15	24,00		141,63	110,53	31,10	63,70	35,83	27,87	5,00	4,00	3,12	30,51	0,00	0,00	31,09	0,00	31,09	-	63,69	0,00	1,94			5,06
12.10.15	24,00		139,20	110,07	29,13	63,90	36,19	27,70	5,00	4,00	3,17	27,40	0,00	0,00	27,92	0,00	27,92	-	63,52	0,00	1,74			4,91
13.10.15	24,00		138,71	112,66	26,05	63,74	35,62	28,12	5,00	4,00	3,23	25,22	0,00	0,00	25,69	0,00	25,69	-	63,25	0,00	1,60			4,83
14.10.15	24,00		137,92	112,26	25,65	62,49	35,23	27,26	5,00	4,00	3,10	25,10	0,00	0,00	25,55	0,00	25,55	-	62,18	0,00	1,56			4,66
15.10.15	24,00		140,15	111,39	28,76	61,74	34,98	26,76	5,00	4,00	3,03	28,18	0,00	0,00	28,68	0,00	28,68	-	61,27	0,00	1,73			4,76
16.10.15	24,00	*	138,93	112,11	26,82	62,66	35,28	27,38	5,00	4,00	3,12	26,17	0,00	0,00	26,64	1,00	26,64	-	62,23	1,00	1,63	-	-	4,75
17.10.15	24,00	*	138,93	112,11	26,82	62,66	35,28	27,38	5,00	4,00	3,12	26,17	0,00	0,00	26,64	2,00	26,64	-	62,23	2,00	1,63	-	-	4,75
18.10.15	24,00	*	138,93	112,11	26,82	62,66	35,28	27,38	5,00	4,00	3,12	26,17	0,00	0,00	26,64	3,00	26,64	-	62,23	3,00	1,63	-	-	4,75
19.10.15	24,00	*	138,93	112,11	26,82	62,66	35,28	27,38	5,00	4,00	3,12	26,17	0,00	0,00	26,64	4,00	26,64	-	62,23	4,00	1,63	-	-	4,75
20.10.15	24,00		136,09	109,10	26,98	63,17	34,60	28,57	5,00	4,00	3,17	26,41	0,00	0,00	26,90	0,00	26,90	-	62,57	0,00	1,65			4,82
21.10.15	24,00		140,16	111,87	28,28	61,00	33,26	27,75	5,00	4,00	3,12	27,96	0,00	0,00	28,45	0,00	28,45	-	60,99	0,00	1,71			4,83
22.10.15	24,00		137,18	109,24	27,95	63,21	33,63	29,57	5,00	4,00	3,24	27,76	0,00	0,00	28,28	0,00	28,28	-	63,28	0,00	1,76			5,00
23.10.15	24,00		138,40	110,96	27,45	65,45	34,88	30,57	5,00	4,00	3,43	27,10	0,00	0,00	27,63	0,00	27,63	-	64,94	0,00	1,76			5,19
Среднее	24,00	-	117,43	91,12	26,32	63,63	44,86	18,76	5,00	4,00	2,04	25,77	-	-	26,25	0,33	26,25	-	63,29	0,33	1,63	-	-	3,67
Итого	720,00		3522,98	2733,47	789,51						61,10	772,95	0,00	0,00	787,38	10,00	787,38	0,00			48,88	0,00	0,00	109,98

41,33

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.09.15 01:00	105631,98	86280,33	22851,47	0,00	23366,19	0,00	4033,52	1589,09	-
	24.10.15 01:00	108763,61	88696,87	23551,97	0,00	24079,77	0,00	4140,04	1633,40	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,77 °C = -7,55 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **102,43** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **787,38** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«30» 10 г.