Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 103 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8820.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 103
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206091-ч(с)-1015.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 206091 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 9,77

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,256 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1188
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,054
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=77,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=21,6

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.09.2015 по 23.10.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.09.15	24,00	-	45,41	30,81	14,60	66,91	66,22	0,69	7,00	5,00	0,14	12,76	-	-	13,03	-	13,03	-	66,81	-	0,86			1,00
25.09.15	24,00	-	45,40	31,41	13,99	66,89	66,25	0,64	7,00	5,00	0,14	12,24	-	-	12,49	-	12,49	-	66,70	-	0,82			0,96
26.09.15	24,00	-	47,94	31,03	16,91	66,86	66,18	0,68	7,00	5,00	0,15	15,04	-	-	15,33	-	15,33	-	66,82	-	1,01			1,15
27.09.15	24,00	-	47,07	29,63	17,44	66,95	66,28	0,67	7,00	5,00	0,15	15,60	-	-	15,92	-	15,92	-	66,82	-	1,04			1,19
28.09.15	24,00	-	46,15	30,53	15,62	66,82	66,10	0,72	7,00	5,00	0,15	13,79	-	-	14,08	-	14,08	-	66,72	-	0,92			1,07
29.09.15	24,00	-	44,28	29,24	15,04	66,45	65,73	0,72	7,00	5,00	0,15	13,16	-	-	13,42	-	13,42	-	66,27	-	0,87			1,02
30.09.15	24,00	-	44,85	27,93	16,92	66,73	66,00	0,73	7,00	5,00	0,15	15,03	-	-	15,33	-	15,33	-	66,58	-	1,00			1,15
01.10.15	24,00	-	61,23	44,87	16,36	67,09	66,65	0,44	7,00	5,00	0,15	14,39	-	-	14,67	-	14,67	-	66,91	-	0,97			1,12
02.10.15	24,00	-	68,66	51,57	17,09	64,00	51,07	12,93	7,00	5,00	0,89	13,89	-	-	14,12	-	14,12	-	63,46	-	0,88			1,77
03.10.15	24,00	-	66,32	45,03	21,29	63,80	37,42	26,38	7,00	5,00	1,45	17,14	-	-	17,45	-	17,45	-	63,83	-	1,10			2,55
04.10.15	24,00	-	66,29	43,92	22,37	63,56	37,24	26,32	7,00	5,00	1,42	18,15	-	-	18,48	-	18,48	-	63,58	-	1,16			2,58
05.10.15	24,00	-	65,56	46,90	18,66	62,63	36,32	26,31	7,00	5,00	1,46	15,05	-	-	15,31	-	15,31	-	62,52	-	0,95			2,40
06.10.15	24,00	-	72,42	53,71	18,71	62,82	35,32	27,50	7,00	5,00	1,56	17,49	-	-	17,79	-	17,79	-	62,63	-	1,10			2,65
07.10.15	24,00	-	73,10	56,35	16,75	61,51	35,07	26,44	7,00	5,00	1,59	15,16	-	-	15,44	-	15,44	-	61,31	-	0,93			2,52
08.10.15	24,00	-	86,76	66,54	20,22	63,18	37,50	25,68	7,00	5,00	1,87	17,68	-	-	18,02	-	18,02	-	63,03	-	1,12			2,99
09.10.15	24,00	-	83,35	64,44	18,91	63,71	37,15	26,56	7,00	5,00	1,90	15,93	-	-	16,25	-	16,25	-	63,42	-	1,01			2,92
10.10.15	24,00	-	84,25	63,30	20,95	63,71	36,79	26,92	7,00	5,00	1,91	17,77	-	-	18,11	-	18,11	-	63,60	-	1,13			3,04
11.10.15	24,00	-	84,13	62,44	21,69	64,49	37,24	27,25	7,00	5,00	1,91	18,38	-	-	18,73	-	18,73	-	64,65	-	1,19			3,10
12.10.15	24,00	-	83,00	62,83	20,17	64,46	37,69	26,77	7,00	5,00	1,90	16,79	-	-	17,11	-	17,11	-	64,29	-	1,08			2,98
13.10.15	24,00	-	83,52	63,30	20,22	64,32	37,52	26,80	7,00	5,00	1,95	16,41	-	-	16,71	-	16,71	-	64,05	-	1,05			3,00
14.10.15	24,00	-	82,39	62,54	19,85	63,09	36,61	26,48	7,00	5,00	1,91	15,90	-	-	16,20	-	16,20	-	62,97	-	1,00			2,91
15.10.15	24,00	-	83,18	62,30	20,88	62,21	36,32	25,89	7,00	5,00	1,87	16,92	-	-	17,22	-	17,22	-	61,85	-	1,05			2,91
16.10.15	24,00	-	83,13	62,42	20,71	60,91	35,89	25,02	7,00	5,00	1,82	16,66	-	-	16,94	-	16,94	-	60,61	-	1,01			2,83
17.10.15	24,00	-	82,49	61,68	20,81	60,01	35,42	24,59	7,00	5,00	1,77	16,69	-	-	16,97	-	16,97	-	59,70	-	1,00			2,77
18.10.15	24,00	-	82,44	60,59	21,85	60,29	35,33	24,96	7,00	5,00	1,73	18,16	-	-	18,46	-	18,46	-	60,74	-	1,10			2,83
19.10.15	24,00	-	82,03	62,95	19,08	62,45	36,19	26,26	7,00	5,00	1,81	16,45	-	-	16,72	-	16,72	-	62,62	-	1,03			2,84
20.10.15	24,00	-	82,47	65,38	17,09	63,53	36,60	26,93	7,00	5,00	1,80	16,63	-	-	16,92	-	16,92	-	63,08	-	1,05			2,85
21.10.15	24,00	-	84,04	67,27	16,77	61,87	35,83	26,04	7,00	5,00	1,76	16,60	-	-	16,90	-	16,90	-	62,15	-	1,03			2,79
22.10.15	24,00	-	81,90	65,33	16,57	64,16	36,20	27,96	7,00	5,00	1,85	16,16	-	-	16,48	-	16,48	-	64,42	-	1,04			2,89
23.10.15	24,00	-	82,80	66,44	16,36	65,33	37,21	28,12	7,00	5,00	1,93	15,50	-	-	15,78	-	15,78	-	64,75	-	1,00			2,94
Среднее	24,00	-	70,89	52,42	18,46	64,02	44,91	19,11	7,00	5,00	1,31	15,92	-	-	16,21	-	16,21	-	63,90	-	1,02	-	-	2,32
Итого	720,00		2126,56	1572,68	553,88						39,23	477,52	0,00	0,00	486,38	0,00	486,38	0,00			30,48	0,00	0,00	69,71

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.09.15 02:00	1910,09	1269,89	929,70	-	948,30	-	43,81	-	-
	24.10.15 02:00	4038,17	2843,91	1407,44	-	1434,90	-	113,59	-	-

25,81

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,77 °C = -4,67 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **65,04** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **486,38** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

печать потребителя

_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
« 30 10 15 г.