Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 105-2 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8821.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 105-2
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207725-ч(с)-1015.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207725 Режим (схема): 3001

Приборы УУТЭ поверены до _____

Тхв, гр.С= 9,77

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,321 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,14806
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0673
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=96,72 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=26,88

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.09.2015 по 23.10.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.09.15	24,00	-	19,72	0,00	19,72	64,37	52,44	11,93	7,00	5,00	-0,02	20,09	-	-	20,47	-	20,47	-	64,04	-	1,29			1,27
25.09.15	24,00	-	20,13	0,00	20,13	64,50	52,69	11,81	7,00	5,00	-0,02	20,51	-	-	20,90	-	20,90	-	64,18	-	1,32			1,30
26.09.15	24,00	-	19,19	0,00	19,19	64,35	52,47	11,88	7,00	5,00	-0,01	19,55	-	-	19,91	-	19,91	-	64,02	-	1,25			1,24
27.09.15	24,00	-	21,66	0,00	21,66	64,48	52,44	12,04	7,00	5,00	-0,02	22,06	-	-	22,47	-	22,47	-	64,19	-	1,42			1,40
28.09.15	24,00	-	18,18	0,00	18,18	64,21	52,15	12,06	7,00	5,00	-0,02	18,51	-	-	18,86	-	18,86	-	63,89	-	1,18			1,17
29.09.15	24,00	-	21,63	0,00	21,63	63,90	51,66	12,24	7,00	5,00	-0,02	22,06	-	-	22,47	-	22,47	-	63,60	-	1,40			1,38
30.09.15	24,00	-	18,02	0,00	18,02	63,85	51,66	12,19	7,00	5,00	-0,02	18,39	-	-	18,73	-	18,73	-	63,50	-	1,17			1,15
01.10.15	24,00	-	17,69	0,00	17,69	63,16	48,99	14,17	7,00	5,00	-0,01	18,04	-	-	18,36	-	18,36	-	62,81	-	1,13			1,12
02.10.15	24,00	-	47,62	29,94	17,68	60,30	32,58	27,72	7,00	5,00	0,77	18,81	-	-	19,10	-	19,10	-	60,15	-	1,13			1,90
03.10.15	24,00	-	69,54	50,75	18,79	61,09	34,34	26,75	7,00	5,00	1,24	20,81	-	-	21,15	-	21,15	-	60,95	-	1,27			2,51
04.10.15	24,00	-	69,00	50,22	18,78	60,91	34,34	26,57	7,00	5,00	1,23	20,57	-	-	20,91	-	20,91	-	60,81	-	1,25			2,48
05.10.15	24,00	-	68,36	52,25	16,11	60,14	34,71	25,43	7,00	5,00	1,24	17,60	-	-	17,88	-	17,88	-	59,94	-	1,06			2,30
06.10.15	24,00	-	75,11	56,39	18,72	60,31	35,02	25,29	7,00	5,00	1,34	20,23	-	-	20,54	-	20,54	-	59,93	-	1,21			2,56
07.10.15	24,00	-	78,83	60,91	17,92	59,30	35,01	24,29	7,00	5,00	1,40	19,42	-	-	19,73	-	19,73	-	59,06	-	1,15			2,54
08.10.15	24,00	-	89,40	71,83	17,57	61,22	37,42	23,80	7,00	5,00	1,62	19,19	-	-	19,51	-	19,51	-	60,87	-	1,17			2,79
09.10.15	24,00	-	91,77	70,96	20,81	61,64	37,41	24,23	7,00	5,00	1,63	22,39	-	-	22,77	-	22,77	-	61,35	-	1,38			3,00
10.10.15	24,00	-	94,14	72,24	21,90	61,78	37,75	24,03	7,00	5,00	1,64	23,52	-	-	23,93	-	23,93	-	61,63	-	1,45			3,09
11.10.15	24,00	-	92,65	71,99	20,66	62,55	38,21	24,34	7,00	5,00	1,65	22,28	-	-	22,67	-	22,67	-	62,54	-	1,40			3,04
12.10.15	24,00	-	91,58	72,43	19,15	62,46	38,65	23,81	7,00	5,00	1,67	20,16	-	-	20,51	-	20,51	-	62,16	-	1,25			2,92
13.10.15	24,00	-	93,36	74,01	19,35	62,29	38,93	23,36	7,00	5,00	1,70	19,93	-	-	20,29	-	20,29	-	61,86	-	1,23			2,93
14.10.15	24,00	-	95,72	73,02	22,70	61,25	38,52	22,73	7,00	5,00	1,62	23,45	-	-	23,83	-	23,83	-	61,02	-	1,43			3,05
15.10.15	24,00	-	92,88	73,81	19,07	60,33	38,20	22,13	7,00	5,00	1,55	20,51	-	-	20,84	-	20,84	-	59,97	-	1,23			2,78
16.10.15	24,00	-	92,60	74,24	18,36	59,05	37,73	21,32	7,00	5,00	1,50	19,94	-	-	20,26	-	20,26	-	58,65	-	1,17			2,67
17.10.15	24,00	-	91,01	73,86	17,15	58,19	37,15	21,04	7,00	5,00	1,44	19,29	-	-	19,61	-	19,61	-	57,77	-	1,12			2,55
18.10.15	24,00	-	94,96	71,96	23,00	58,69	37,12	21,57	7,00	5,00	1,41	25,37	-	-	25,77	-	25,77	-	59,01	-	1,50			2,90
19.10.15	24,00	-	92,68	73,38	19,30	60,75	38,05	22,70	7,00	5,00	1,52	21,70	-	-	22,07	-	22,07	-	60,83	-	1,32			2,84
20.10.15	24,00	-	91,16	73,90	17,26	61,43	38,18	23,25	7,00	5,00	1,59	19,64	-	-	19,98	-	19,98	-	60,73	-	1,19			2,78
21.10.15	24,00	-	93,74	73,00	20,74	60,06	36,94	23,12	7,00	5,00	1,54	23,28	-	-	23,66	-	23,66	-	60,09	-	1,40			2,94
22.10.15	24,00	-	91,49	74,24	17,25	62,39	38,18	24,21	7,00	5,00	1,64	19,72	-	-	20,06	-	20,06	-	62,51	-	1,24			2,87
23.10.15	24,00	-	93,05	75,26	17,79	63,02	39,13	23,89	7,00	5,00	1,68	19,96	-	-	20,33	-	20,33	-	62,23	-	1,24			2,92
Среднее	24,00	-	68,23	49,02	19,21	61,73	40,94	20,80	7,00	5,00	1,08	20,57	-	-	20,92	-	20,92	-	61,48	-	1,27	-	-	2,35
Итого	720,00		2046,87	1470,59	576,28						32,43	616,98	0,00	0,00	627,57	0,00	627,57	0,00			37,95	0,00	0,00	70,38

31,92

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.09.15 01:00	3175,79	2075,65	1171,11	-	1191,75	-	69,33	-	-
	24.10.15 02:00	5226,83	3549,38	1789,21	-	1820,46	-	139,83	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,77 °C = -6,03 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **64,35** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **627,57** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел организации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ «30» 10 15 г.

печать энергосбыта