Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 109-1 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 109-1 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14806-ч(с)-1015.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 14806 | Режим (схема): 0;7 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 9,77

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,501 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,089
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,089
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=150,3 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.09.2015 по 23.10.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.09.15	24,00		175,70	154,03	21,67	66,10	66,18	-0,08	5,00	4,00	0,03	21,05	0,00	0,00	21,48	0,00	21,48	-	66,30	0,00	1,40			1,42
25.09.15	24,00		176,26	155,40	20,85	66,14	66,23	-0,09	5,00	4,00	0,03	20,20	0,00	0,00	20,61	0,00	20,61	-	66,33	0,00	1,34			1,37
26.09.15	24,00		178,59	154,59	23,99	66,03	66,09	-0,07	5,00	4,00	0,04	23,25	0,00	0,00	23,72	0,00	23,72	-	66,30	0,00	1,54			1,58
27.09.15	24,00		178,07	153,82	24,25	66,14	66,21	-0,07	5,00	4,00	0,03	23,59	0,00	0,00	24,07	0,00	24,07	-	66,40	0,00	1,57			1,60
28.09.15	24,00		178,19	154,88	23,31	66,00	66,06	-0,06	5,00	4,00	0,03	22,68	0,00	0,00	23,15	0,00	23,15	-	66,30	0,00	1,50			1,53
29.09.15	24,00		179,38	155,69	23,68	65,67	65,74	-0,08	5,00	4,00	0,02	23,15	0,00	0,00	23,62	0,00	23,62	-	65,88	0,00	1,53			1,55
30.09.15	24,00		178,93	153,93	25,00	65,86	65,95	-0,09	5,00	4,00	0,02	24,54	0,00	0,00	25,04	0,00	25,04	-	66,01	0,00	1,62			1,64
01.10.15	24,00		168,47	141,86	26,61	65,37	55,34	10,03	5,00	4,00	1,74	21,91	0,00	0,00	22,34	0,00	22,34	-	65,46	0,00	1,43			3,18
02.10.15	24,00		148,28	117,80	30,48	62,48	40,08	22,40	5,00	4,00	3,20	21,65	0,00	0,00	22,04	0,00	22,04	-	62,26	0,00	1,35			4,54
03.10.15	24,00		139,00	105,52	33,48	62,58	38,21	24,37	5,00	4,00	3,13	24,59	0,00	0,00	25,04	0,00	25,04	-	62,74	0,00	1,54			4,67
04.10.15	24,00		140,88	104,01	36,87	62,33	37,87	24,46	5,00	4,00	3,10	27,95	0,00	0,00	28,46	0,00	28,46	-	62,53	0,00	1,75			4,84
05.10.15	24,00		142,94	108,70	34,25	61,52	38,99	22,53	5,00	4,00	3,07	24,11	0,00	0,00	24,53	0,00	24,53	-	61,60	0,00	1,48			4,56
06.10.15	24,00		158,76	120,70	38,05	61,74	40,54	21,20	5,00	4,00	3,39	24,66	0,00	0,00	25,10	0,00	25,10	-	61,63	0,00	1,52			4,91
07.10.15	24,00		165,64	124,53	41,11	60,45	39,64	20,81	5,00	4,00	3,58	24,82	0,00	0,00	25,24	0,00	25,24	-	60,48	0,00	1,50			5,08
08.10.15	24,00		193,21	158,12	35,09	62,17	41,82	20,35	5,00	4,00	3,94	23,48	0,00	0,00	23,90	0,00	23,90	-	62,11	0,00	1,46			5,40
09.10.15	24,00		192,46	160,78	31,68	62,81	41,85	20,96	5,00	4,00	3,81	24,77	0,00	0,00	25,22	0,00	25,22	-	62,84	0,00	1,56			5,36
10.10.15	24,00		194,47	163,20	31,27	62,76	41,93	20,83	5,00	4,00	3,83	24,39	0,00	0,00	24,84	0,00	24,84	-	62,91	0,00	1,53			5,37
11.10.15	24,00		199,65	162,55	37,10	63,43	42,35	21,08	5,00	4,00	3,86	30,15	0,00	0,00	30,73	0,00	30,73	-	63,77	0,00	1,92			5,78
12.10.15	24,00		194,78	161,93	32,85	63,55	42,67	20,88	5,00	4,00	3,82	25,94	0,00	0,00	26,43	0,00	26,43	-	63,66	0,00	1,65			5,47
13.10.15	24,00		195,50	163,62	31,88	63,40	42,76	20,65	5,00	4,00	3,83	24,82	0,00	0,00	25,29	0,00	25,29	-	63,29	0,00	1,57			5,40
14.10.15	24,00		194,02	162,04	31,99	62,20	42,22	19,98	5,00	4,00	3,69	24,68	0,00	0,00	25,12	0,00	25,12	-	62,28	0,00	1,54			5,23
15.10.15	24,00		193,34	162,05	31,29	61,42	41,76	19,66	5,00	4,00	3,61	24,38	0,00	0,00	24,81	0,00	24,81	-	61,38	0,00	1,50			5,11
16.10.15	24,00		192,88	161,94	30,93	60,10	40,92	19,17	5,00	4,00	3,53	24,00	0,00	0,00	24,40	0,00	24,40	-	59,99	0,00	1,44			4,97
17.10.15	24,00		194,58	138,44	56,14	59,24	39,71	19,53	5,00	4,00	4,38	27,89	0,00	0,00	28,34	0,00	28,34	-	59,07	0,00	1,65			6,03
18.10.15	24,00		193,30	159,20	34,10	59,33	40,01	19,32	5,00	4,00	3,33	29,56	0,00	0,00	30,06	0,00	30,06	-	59,94	0,00	1,77			5,10
19.10.15	24,00		192,05	160,78	31,27	61,44	41,03	20,41	5,00	4,00	3,60	26,02	0,00	0,00	26,48	0,00	26,48	-	61,67	0,00	1,60			5,21
20.10.15	24,00		193,45	161,77	31,68	62,78	41,40	21,39	5,00	4,00	3,79	26,56	0,00	0,00	27,05	0,00	27,05	-	62,45	0,00	1,66			5,45
21.10.15	24,00	*	188,21	160,00	28,21	60,85	39,59	21,26	5,00	4,00	3,62	24,51	0,00	0,00	24,94	0,00	24,94	-	61,24	0,00	1,50			5,12
22.10.15	24,00		190,02	163,34	26,68	63,12	40,20	22,92	5,00	4,00	3,78	25,96	0,00	0,00	26,44	0,00	26,44	-	63,49	0,00	1,65			5,43
23.10.15	24,00		191,22	166,36	24,86	64,83	41,54	23,29	5,00	4,00	3,94	23,92	0,00	0,00	24,38	0,00	24,38	-	64,55	0,00	1,54			5,49
Среднее	24,00	-	180,07	149,05	31,02	63,06	47,16	15,90	5,00	4,00	2,73	24,64	-	-	25,10	-	25,10	-	63,16	-	1,55	-	-	4,28
Итого	720,00		5402,23	4471,58	930,65						81,76	739,17	0,00	0,00	752,89	0,00	752,89	0,00			46,61	0,00	0,00	128,37

39,39

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.09.15 01:00	123108,15	101059,53	19852,05	0,00	20290,90	0,00	3646,36	1367,01	-
	24.10.15 01:00	128519,39	105538,63	20592,69	0,00	21045,28	0,00	3776,05	1419,69	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,77 °С = -7,22 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **121,15** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **752,89** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

печать потребителя

_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление коммерческого учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ

печать энергосбыта

«30» 10 15 г.