Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 11 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8794.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 11
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207218-ч(с)-1015.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207218 Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 12,67

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.09.2015 по 23.10.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.09.15	24,00	-	49,45	39,96	9,49	66,58	65,87	0,71	7,00	5,00	-0,06	10,84	-	-	11,05	-	11,05	-	66,65	-	0,72			0,66
25.09.15	24,00	-	47,59	38,73	8,86	66,18	65,49	0,69	7,00	5,00	-0,06	10,23	-	-	10,42	-	10,42	-	66,13	-	0,68			0,62
26.09.15	24,00	-	46,12	37,47	8,65	65,40	64,66	0,74	7,00	5,00	-0,06	9,94	-	-	10,13	-	10,13	-	65,42	-	0,65			0,60
27.09.15	24,00	-	46,43	36,53	9,90	65,47	64,64	0,83	7,00	5,00	-0,06	11,25	-	-	11,46	-	11,46	-	65,70	-	0,74			0,68
28.09.15	24,00	-	44,62	35,32	9,30	65,82	64,98	0,84	7,00	5,00	-0,06	10,60	-	-	10,82	-	10,82	-	65,91	-	0,70			0,64
29.09.15	24,00	-	45,10	35,20	9,90	65,95	65,07	0,88	7,00	5,00	-0,06	11,23	-	-	11,44	-	11,44	-	66,06	-	0,74			0,69
30.09.15	24,00	-	43,94	33,85	10,09	65,91	65,06	0,85	7,00	5,00	-0,06	11,42	-	-	11,63	-	11,63	-	65,81	-	0,75			0,70
01.10.15	24,00	-	40,14	30,28	9,86	65,10	64,33	0,77	7,00	5,00	-0,05	11,14	-	-	11,36	-	11,36	-	64,73	-	0,72			0,67
02.10.15	24,00	-	51,11	39,62	11,49	56,01	55,60	0,41	7,00	5,00	-0,07	13,14	-	-	13,33	-	13,33	-	55,62	-	0,73			0,66
03.10.15	24,00	-	32,39	35,15	-2,76	51,30	54,40	-3,10	7,00	5,00	-0,99	12,88	-	-	13,08	-	13,08	-	58,66	-	0,76			-0,24
04.10.15	24,00	-	56,83	46,41	10,42	54,31	53,70	0,61	7,00	5,00	-0,07	12,13	-	-	12,32	-	12,32	-	54,91	-	0,67			0,60
05.10.15	24,00	-	57,88	45,83	12,05	61,48	51,02	10,46	7,00	5,00	0,38	13,54	-	-	13,77	-	13,77	-	62,03	-	0,84			1,22
06.10.15	24,00	-	64,07	53,15	10,92	61,31	36,42	24,89	7,00	5,00	1,25	12,21	-	-	12,42	-	12,42	-	61,27	-	0,75			2,00
07.10.15	24,00	-	82,21	72,72	9,49	61,71	40,05	21,66	7,00	5,00	1,46	11,42	-	-	11,62	-	11,62	-	61,73	-	0,70			2,16
08.10.15	24,00	-	88,43	79,39	9,04	62,07	41,23	20,84	7,00	5,00	1,53	11,11	-	-	11,30	-	11,30	-	61,98	-	0,69			2,22
09.10.15	24,00	-	88,67	78,98	9,69	61,75	40,97	20,78	7,00	5,00	1,51	11,81	-	-	12,02	-	12,02	-	61,66	-	0,73			2,24
10.10.15	24,00	-	90,45	80,47	9,98	62,27	41,50	20,77	7,00	5,00	1,53	12,30	-	-	12,51	-	12,51	-	62,12	-	0,76			2,29
11.10.15	24,00	-	92,43	80,41	12,02	62,60	41,74	20,86	7,00	5,00	1,51	14,50	-	-	14,78	-	14,78	-	63,18	-	0,92			2,43
12.10.15	24,00	-	91,19	80,99	10,20	64,14	42,86	21,28	7,00	5,00	1,57	12,56	-	-	12,79	-	12,79	-	64,15	-	0,80			2,38
13.10.15	24,00	-	91,01	81,05	9,96	64,15	42,92	21,23	7,00	5,00	1,57	12,29	-	-	12,52	-	12,52	-	64,26	-	0,79			2,36
14.10.15	24,00	-	91,49	81,16	10,33	65,09	43,72	21,37	7,00	5,00	1,58	12,71	-	-	12,95	-	12,95	-	64,97	-	0,83			2,41
15.10.15	24,00	-	90,50	80,90	9,60	64,24	43,29	20,95	7,00	5,00	1,56	11,78	-	-	12,00	-	12,00	-	64,21	-	0,76			2,31
16.10.15	24,00		91,00	81,04	9,96	64,49	43,31	21,18	7,00	5,00	1,57	12,26	-	-	12,49	-	12,49	-	64,48	-	0,79	-	-	2,36
17.10.15	24,00		91,00	81,04	9,96	64,49	43,31	21,18	7,00	5,00	1,57	12,26	-	-	12,49	-	12,49	-	64,48	-	0,79	-	-	2,36
18.10.15	24,00		91,00	81,04	9,96	64,49	43,31	21,18	7,00	5,00	1,57	12,26	-	-	12,49	-	12,49	-	64,48	-	0,79	-	-	2,36
19.10.15	24,00		91,00	81,04	9,96	64,49	43,31	21,18	7,00	5,00	1,57	12,26	-	-	12,49	-	12,49	-	64,48	-	0,79	-	-	2,36
20.10.15	24,00		91,00	81,04	9,96	64,49	43,31	21,18	7,00	5,00	1,57	12,26	-	-	12,49	-	12,49	-	64,48	-	0,79	-	-	2,36
21.10.15	24,00		91,00	81,04	9,96	64,49	43,31	21,18	7,00	5,00	1,57	12,26	-	-	12,49	-	12,49	-	64,48	-	0,79	-	-	2,36
22.10.15	24,00		91,00	81,04	9,96	64,49	43,31	21,18	7,00	5,00	1,57	12,26	-	-	12,49	-	12,49	-	64,48	-	0,79	-	-	2,36
23.10.15	24,00		91,00	81,04	9,96	64,49	43,31	21,18	7,00	5,00	1,57	12,26	-	-	12,49	-	12,49	-	64,48	-	0,79	-	-	2,36
Среднее	24,00	-	72,00	62,40	9,61	63,16	49,87	13,29	7,00	5,00	0,88	11,97	-	-	12,19	-	12,19	-	63,43	-	0,76	-	-	1,64
Итого	720,00		2160,05	1871,86	288,19						26,42	359,11	0,00	0,00	365,64	0,00	365,64	0,00			22,75	0,00	0,00	49,17

18,2

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.09.15 02:00	25284,03	21649,35	4655,86	-	4736,26	-	692,54	-	-
	16.10.15 13:00	26757,89	22912,07	4920,52	-	5005,68	-	723,86	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 12,67 °С = -4,55 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **44,62** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **365,64** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
30 10 15 г.