Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 111 / ТЦ-1 СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Бабушкина 111
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-1 СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-15831-ч(с)-1015.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 15831 Режим (схема): 2;7
Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 9,77

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.09.2015 по 23.10.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.09.15	24,00		81,11	69,64	11,47	67,51	67,01	0,50	7,20	3,90	0,19	12,14	0,00	0,00	12,38	0,00	12,38	-	65,31	0,00	0,80	-	-	0,99
25.09.15	24,00		81,11	69,64	11,47	67,51	67,01	0,50	7,20	3,90	0,19	12,14	0,00	0,00	12,38	0,00	12,38	-	65,31	0,00	0,80	-	-	0,99
26.09.15	24,00		81,11	69,64	11,47	67,51	67,01	0,50	7,20	3,90	0,19	12,14	0,00	0,00	12,38	0,00	12,38	-	65,31	0,00	0,80	-	-	0,99
27.09.15	24,00		81,11	69,64	11,47	67,51	67,01	0,50	7,20	3,90	0,19	12,14	0,00	0,00	12,38	0,00	12,38	-	65,31	0,00	0,80	-	-	0,99
28.09.15	24,00		81,11	69,64	11,47	67,51	67,01	0,50	7,20	3,90	0,19	12,14	0,00	0,00	12,38	0,00	12,38	-	65,31	0,00	0,80	-	-	0,99
29.09.15	24,00		81,11	69,64	11,47	67,51	67,01	0,50	7,20	3,90	0,19	12,14	0,00	0,00	12,38	0,00	12,38	-	65,31	0,00	0,80	-	-	0,99
30.09.15	24,00		119,97	102,37	17,60	68,70	68,40	0,31	7,20	3,90	0,04	17,60	0,00	0,00	17,98	0,00	17,98	-	68,41	0,00	1,20			1,25
01.10.15	24,00		116,95	92,41	24,54	68,36	59,15	9,21	7,20	3,90	1,23	19,32	0,00	0,00	19,73	0,00	19,73	-	68,05	0,00	1,32			2,55
02.10.15	24,00		111,01	82,85	28,17	64,65	35,18	29,47	7,20	3,90	3,07	18,69	0,00	0,00	19,05	0,00	19,05	-	64,29	0,00	1,20			4,27
03.10.15	24,00		109,11	81,13	27,98	64,53	34,88	29,65	7,20	3,90	3,02	18,66	0,00	0,00	19,02	0,00	19,02	-	64,36	0,00	1,20			4,22
04.10.15	24,00		109,17	80,21	28,95	64,34	34,98	29,36	7,20	3,90	2,96	19,74	0,00	0,00	20,12	0,00	20,12	-	64,26	0,00	1,27			4,22
05.10.15	24,00		110,89	82,23	28,67	63,51	35,08	28,43	7,20	3,90	2,93	19,53	0,00	0,00	19,90	0,00	19,90	-	63,37	0,00	1,24			4,16
06.10.15	24,00		118,45	90,32	28,13	63,69	35,63	28,06	7,20	3,90	3,13	18,93	0,00	0,00	19,28	0,00	19,28	-	63,29	0,00	1,20			4,33
07.10.15	24,00		123,97	96,52	27,45	62,36	35,43	26,93	7,20	3,90	3,17	18,45	0,00	0,00	18,79	0,00	18,79	-	62,14	0,00	1,15			4,32
08.10.15	24,00		153,64	121,82	31,82	63,91	38,28	25,63	7,20	3,90	3,76	22,11	0,00	0,00	22,53	0,00	22,53	-	63,46	0,00	1,40			5,16
09.10.15	24,00		149,27	120,05	29,22	64,55	38,30	26,25	7,20	3,90	3,77	19,80	0,00	0,00	20,18	0,00	20,18	-	64,17	0,00	1,27			5,05
10.10.15	24,00		155,75	122,05	33,70	64,54	38,54	26,01	7,20	3,90	3,80	24,15	0,00	0,00	24,61	0,00	24,61	-	64,39	0,00	1,56			5,36
11.10.15	24,00		154,01	123,43	30,58	65,27	39,03	26,24	7,20	3,90	3,87	21,00	0,00	0,00	21,42	0,00	21,42	-	65,27	0,00	1,37			5,24
12.10.15	24,00		152,69	123,02	29,66	65,30	39,11	26,19	7,20	3,90	3,86	20,05	0,00	0,00	20,44	0,00	20,44	-	65,04	0,00	1,31			5,17
13.10.15	24,00		153,99	124,77	29,22	65,14	39,09	26,05	7,20	3,90	3,91	19,33	0,00	0,00	19,71	0,00	19,71	-	64,64	0,00	1,25			5,16
14.10.15	24,00		151,85	124,01	27,83	63,90	38,51	25,39	7,20	3,90	3,77	18,27	0,00	0,00	18,62	0,00	18,62	-	63,66	0,00	1,16			4,94
15.10.15	24,00		152,03	123,74	28,29	63,04	38,24	24,79	7,20	3,90	3,69	18,71	0,00	0,00	19,06	0,00	19,06	-	62,59	0,00	1,17			4,86
16.10.15	24,00		152,64	123,63	29,01	61,70	37,74	23,96	7,20	3,90	3,53	20,12	0,00	0,00	20,48	0,00	20,48	-	61,36	0,00	1,24			4,76
17.10.15	24,00		153,91	121,66	32,25	60,79	37,18	23,61	7,20	3,90	3,40	23,86	0,00	0,00	24,27	0,00	24,27	-	60,39	0,00	1,44			4,84
18.10.15	24,00		155,12	120,54	34,58	61,04	37,27	23,77	7,20	3,90	3,39	25,93	0,00	0,00	26,38	0,00	26,38	-	61,43	0,00	1,59			4,98
19.10.15	24,00		152,85	122,07	30,77	63,23	38,16	25,07	7,20	3,90	3,61	22,13	0,00	0,00	22,54	0,00	22,54	-	63,29	0,00	1,40			5,02
20.10.15	24,00		151,95	123,54	28,41	64,40	38,53	25,87	7,20	3,90	3,74	20,36	0,00	0,00	20,74	0,00	20,74	-	63,69	0,00	1,30			5,04
21.10.15	24,00		153,13	122,93	30,20	62,66	37,42	25,23	7,20	3,90	3,63	21,82	0,00	0,00	22,22	0,00	22,22	-	62,73	0,00	1,37			5,00
22.10.15	24,00		152,03	124,45	27,58	64,96	38,33	26,63	7,20	3,90	3,86	19,34	0,00	0,00	19,72	0,00	19,72	-	64,92	0,00	1,26			5,12
23.10.15	24,00		155,75	127,18	28,57	66,32	39,34	26,98	7,20	3,90	3,99	20,45	0,00	0,00	20,86	0,00	20,86	-	65,55	0,00	1,34			5,34
Среднее	24,00	-	128,56	103,16	25,40	64,87	45,13	19,74	7,20	3,90	2,68	18,71	-	-	19,06	-	19,06	-	64,22	-	1,20	-	-	3,88
Итого	720,00		3856,80	3094,78	762,01						80,28	561,20	0,00	0,00	571,93	0,00	571,93	0,00			35,99	0,00	0,00	116,27

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.09.15 02:00	160314,07	136432,76	16334,34	0,00	16709,71	0,00	5252,67	1151,70	-
	24.10.15 02:00	3430,00	2725,97	498,07	0,00	507,54	0,00	111,39	31,84	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,77 °С = -5,48 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **110,79** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **571,93** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 10 15 г.