Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 111 / ТЦ-2 СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Бабушкина 111
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-2 СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-10250-ч(с)-1015.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 10250 Режим (схема): 2;7
Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 9,77

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.09.2015 по 23.10.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.09.15	24,00	*	90,56	75,31	15,25	67,90	67,62	0,28	7,20	3,90	0,19	12,85	0,00	0,00	13,12	0,00	13,12	-	67,59	0,00	0,87			1,06
25.09.15	24,00	*	91,02	75,96	15,06	67,85	67,59	0,26	7,20	3,90	0,19	12,74	0,00	0,00	13,01	0,00	13,01	-	67,51	0,00	0,86			1,05
26.09.15	24,00	*	61,75	57,65	4,11	66,79	65,84	0,96	7,20	3,90	0,19	10,82	0,00	0,00	11,01	0,00	11,01	-	60,82	0,00	0,66			0,85
27.09.15	24,00	*	92,48	75,17	17,31	67,73	67,42	0,31	7,20	3,90	0,18	15,19	0,00	0,00	15,51	0,00	15,51	-	67,42	0,00	1,03			1,20
28.09.15	24,00		81,75	69,59	12,16	67,45	66,95	0,51	7,20	3,90	0,18	12,92	0,00	0,00	13,18	0,00	13,18	-	65,25	0,00	0,85	-	-	1,03
29.09.15	24,00	*	81,75	69,59	12,16	67,45	66,95	0,51	7,20	3,90	0,18	12,92	0,00	0,00	13,18	0,00	13,18	-	65,25	0,00	0,85	-	-	1,03
30.09.15	24,00	*	90,55	74,94	15,60	67,69	67,39	0,30	7,20	3,90	0,20	13,21	0,00	0,00	13,49	0,00	13,49	-	67,29	0,00	0,89			1,09
01.10.15	24,00	*	88,09	69,91	18,18	67,35	59,34	8,01	7,20	3,90	0,84	14,21	0,00	0,00	14,51	0,00	14,51	-	66,92	0,00	0,95			1,80
02.10.15	24,00	*	79,72	67,39	12,33	63,72	38,48	25,23	7,20	3,90	1,81	10,80	0,00	0,00	11,01	0,00	11,01	-	63,24	0,00	0,68			2,49
03.10.15	24,00	*	81,57	65,88	15,69	63,51	38,21	25,30	7,20	3,90	1,78	14,05	0,00	0,00	14,31	0,00	14,31	-	63,18	0,00	0,89			2,67
04.10.15	24,00	*	82,40	65,15	17,26	63,29	38,25	25,03	7,20	3,90	1,75	15,50	0,00	0,00	15,79	0,00	15,79	-	63,04	0,00	0,98			2,73
05.10.15	24,00	*	83,40	66,10	17,30	62,55	38,34	24,21	7,20	3,90	1,72	15,57	0,00	0,00	15,86	0,00	15,86	-	62,31	0,00	0,97			2,69
06.10.15	24,00	*	86,98	72,39	14,59	62,76	39,02	23,74	7,20	3,90	1,84	12,87	0,00	0,00	13,10	0,00	13,10	-	62,11	0,00	0,80			2,64
07.10.15	24,00	*	91,65	75,89	15,75	61,47	38,30	23,17	7,20	3,90	1,89	13,86	0,00	0,00	14,10	0,00	14,10	-	60,99	0,00	0,85			2,73
08.10.15	24,00	*	107,92	92,53	15,39	63,14	39,91	23,23	7,20	3,90	2,28	13,60	0,00	0,00	13,85	0,00	13,85	-	62,53	0,00	0,85			3,13
09.10.15	24,00	*	108,43	91,97	16,46	63,84	40,00	23,84	7,20	3,90	2,31	14,78	0,00	0,00	15,06	0,00	15,06	-	63,38	0,00	0,94			3,25
10.10.15	24,00	*	107,69	93,37	14,33	63,72	39,97	23,76	7,20	3,90	2,34	12,67	0,00	0,00	12,90	0,00	12,90	-	63,25	0,00	0,80			3,14
11.10.15	24,00	*	110,72	93,48	17,24	64,41	40,30	24,11	7,20	3,90	2,37	15,66	0,00	0,00	15,96	0,00	15,96	-	64,19	0,00	1,01			3,37
12.10.15	24,00	*	109,42	92,94	16,48	64,53	40,61	23,91	7,20	3,90	2,33	15,05	0,00	0,00	15,34	0,00	15,34	-	64,11	0,00	0,97			3,29
13.10.15	24,00	*	110,55	94,07	16,48	64,38	40,78	23,60	7,20	3,90	2,33	15,00	0,00	0,00	15,28	0,00	15,28	-	63,76	0,00	0,96			3,29
14.10.15	24,00	*	107,70	93,74	13,96	63,13	40,37	22,76	7,20	3,90	2,22	12,85	0,00	0,00	13,09	0,00	13,09	-	62,65	0,00	0,81			3,02
15.10.15	24,00	*	109,96	93,49	16,47	62,37	40,07	22,30	7,20	3,90	2,17	15,34	0,00	0,00	15,61	0,00	15,61	-	61,89	0,00	0,95			3,12
16.10.15	24,00	*	107,99	93,44	14,55	61,01	39,46	21,55	7,20	3,90	2,09	13,60	0,00	0,00	13,83	0,00	13,83	-	60,41	0,00	0,82			2,91
17.10.15	24,00	*	106,98	92,01	14,97	60,13	38,90	21,24	7,20	3,90	2,01	14,32	0,00	0,00	14,55	0,00	14,55	-	59,39	0,00	0,85			2,86
18.10.15	24,00	*	108,76	90,99	17,77	60,21	38,86	21,35	7,20	3,90	1,99	17,11	0,00	0,00	17,40	0,00	17,40	-	60,13	0,00	1,03			3,02
19.10.15	24,00	*	108,31	92,01	16,30	62,38	39,89	22,49	7,20	3,90	2,12	15,63	0,00	0,00	15,91	0,00	15,91	-	62,23	0,00	0,97			3,09
20.10.15	24,00	*	109,51	92,48	17,03	63,74	40,30	23,44	7,20	3,90	2,23	16,39	0,00	0,00	16,69	0,00	16,69	-	62,90	0,00	1,03			3,26
21.10.15	24,00	*	106,92	91,69	15,23	61,80	39,10	22,70	7,20	3,90	2,11	14,83	0,00	0,00	15,09	0,00	15,09	-	61,62	0,00	0,91			3,03
22.10.15	24,00	*	108,52	92,74	15,78	64,07	40,03	24,04	7,20	3,90	2,26	15,36	0,00	0,00	15,65	0,00	15,65	-	63,99	0,00	0,98			3,25
23.10.15	24,00	*	108,68	94,39	14,29	65,77	41,19	24,59	7,20	3,90	2,38	13,68	0,00	0,00	13,95	0,00	13,95	-	65,09	0,00	0,89			3,27
Среднее	24,00	-	97,39	82,21	15,18	64,20	46,65	17,56	7,20	3,90	1,62	14,11	-	-	14,38	-	14,38	-	63,48	-	0,90	-	-	2,51
Итого	720,00		2921,74	2466,26	455,48						48,45	423,38	0,00	0,00	431,33	0,00	431,33	0,00			26,89	0,00	0,00	75,34

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.09.15 01:00	107018,72	54270,73	21004,18	0,00	21534,26	0,00	5991,28	1550,35	-
	24.10.15 01:00	2460,24	2073,17	352,78	0,00	359,30	0,00	69,77	22,22	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,77 °C = -4,14 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **71,21** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **431,33** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

22,75

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел обслуживания КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 10 15 г.