Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 113-3 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9896.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 113-3
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207928-ч(с)-1015.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207928 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 9,77

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: M1(h1-h2)+Mr(h2-hx)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,293 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,2031
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0923
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=88,32 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=36,96

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.09.2015 по 23.10.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.09.15	24,00	-	134,07	120,63	13,44	68,42	64,78	3,64	7,00	5,00	0,45	13,44	-	-	13,96		13,96	-	68,33	-	0,92			1,37
25.09.15	24,00	-	135,57	121,85	13,72	68,40	64,85	3,55	7,00	5,00	0,44	13,72	-	-	14,24		14,24	-	68,32	-	0,94			1,38
26.09.15	24,00	-	134,95	120,73	14,22	68,34	64,71	3,63	7,00	5,00	0,45	14,22	-	-	14,75		14,75	-	68,26	-	0,97			1,42
27.09.15	24,00	-	138,14	120,46	17,68	68,44	64,86	3,58	7,00	5,00	0,44	17,68	-	-	18,26		18,26	-	68,36	-	1,21			1,65
28.09.15	24,00	-	134,95	121,22	13,73	68,26	64,54	3,72	7,00	5,00	0,46	13,73	-	-	14,22		14,22	-	68,18	-	0,94			1,39
29.09.15	24,00	-	134,53	121,07	13,46	68,05	64,27	3,78	7,00	5,00	0,46	13,46	-	-	14,00		14,00	-	67,97	-	0,91			1,38
30.09.15	24,00	-	133,97	118,82	15,15	68,37	64,58	3,79	7,00	5,00	0,46	15,15	-	-	15,71		15,71	-	68,30	-	1,03			1,49
01.10.15	24,00	-	123,39	108,87	14,52	68,04	59,13	8,91	7,00	5,00	0,98	14,52	-	-	15,31		15,31	-	67,95	-	0,99			1,96
02.10.15	24,00	-	111,54	97,76	13,78	64,35	47,61	16,74	7,00	5,00	1,64	13,78	-	-	14,90		14,90	-	64,26	-	0,89			2,53
03.10.15	24,00	-	112,60	95,81	16,79	64,41	46,24	18,17	7,00	5,00	1,74	16,79	-	-	17,98		17,98	-	64,32	-	1,08			2,82
04.10.15	24,00	-	111,71	94,33	17,38	64,24	45,41	18,83	7,00	5,00	1,78	17,38	-	-	18,54		18,54	-	64,14	-	1,11			2,89
05.10.15	24,00	-	111,45	97,00	14,45	63,27	44,78	18,49	7,00	5,00	1,80	14,45	-	-	15,58		15,58	-	63,17	-	0,91			2,71
06.10.15	24,00	-	119,10	104,27	14,83	63,35	44,51	18,84	7,00	5,00	1,97	14,83	-	-	16,08		16,08	-	63,29	-	0,94			2,90
07.10.15	24,00	-	125,71	110,50	15,21	62,15	44,27	17,88	7,00	5,00	1,98	15,21	-	-	16,41		16,41	-	62,06	-	0,94			2,92
08.10.15	24,00	-	147,54	128,35	19,19	63,84	46,08	17,76	7,00	5,00	2,28	19,19	-	-	20,66		20,66	-	63,80	-	1,22			3,51
09.10.15	24,00	-	146,10	131,65	14,45	64,23	44,99	19,24	7,00	5,00	2,54	14,45	-	-	16,00		16,00	-	64,18	-	0,93			3,46
10.10.15	24,00	-	149,78	133,78	16,00	64,35	45,35	19,00	7,00	5,00	2,55	16,00	-	-	17,55		17,55	-	64,28	-	1,03			3,57
11.10.15	24,00	-	148,46	131,30	17,16	65,20	45,90	19,30	7,00	5,00	2,54	17,16	-	-	18,81		18,81	-	65,13	-	1,12			3,66
12.10.15	24,00	-	145,74	129,09	16,65	65,11	45,70	19,41	7,00	5,00	2,51	16,65	-	-	18,26		18,26	-	65,02	-	1,08			3,59
13.10.15	24,00	-	149,85	132,87	16,98	64,86	45,36	19,50	7,00	5,00	2,59	16,98	-	-	18,58		18,58	-	64,82	-	1,10			3,69
14.10.15	24,00	-	149,59	132,14	17,45	63,73	44,55	19,18	7,00	5,00	2,54	17,45	-	-	19,02		19,02	-	63,66	-	1,11			3,65
15.10.15	24,00	-	150,83	132,72	18,11	62,74	44,06	18,68	7,00	5,00	2,48	18,11	-	-	19,63		19,63	-	62,69	-	1,14			3,62
16.10.15	24,00	-	149,88	132,45	17,43	61,37	43,44	17,93	7,00	5,00	2,38	17,43	-	-	18,91		18,91	-	61,32	-	1,07			3,45
17.10.15	24,00	-	148,75	129,56	19,19	60,47	42,80	17,67	7,00	5,00	2,30	19,19	-	-	20,55		20,55	-	60,45	-	1,16			3,46
18.10.15	24,00	-	151,09	127,32	23,77	61,02	43,08	17,94	7,00	5,00	2,29	23,77	-	-	25,20		25,20	-	60,89	-	1,45			3,74
19.10.15	24,00	-	146,43	128,97	17,46	63,28	44,13	19,15	7,00	5,00	2,47	17,46	-	-	18,96		18,96	-	63,20	-	1,10			3,58
20.10.15	24,00	-	146,95	129,68	17,27	63,96	44,09	19,87	7,00	5,00	2,58	17,27	-	-	18,88		18,88	-	63,95	-	1,10			3,68
21.10.15	24,00	-	143,13	125,90	17,23	62,63	42,64	19,99	7,00	5,00	2,52	17,23	-	-	18,71		18,71	-	62,52	-	1,08			3,60
22.10.15	24,00	-	147,37	128,94	18,43	65,06	44,44	20,62	7,00	5,00	2,66	18,43	-	-	20,11		20,11	-	64,94	-	1,20			3,86
23.10.15	24,00	-	149,46	131,25	18,21	65,37	45,25	20,12	7,00	5,00	2,64	18,21	-	-	19,89		19,89	-	65,37	-	1,19			3,83
Среднее	24,00	-	137,75	121,31	16,44	64,84	49,88	14,96	7,00	5,00	1,83	16,44	-	-	17,66	-	17,66	-	64,77	-	1,06	-	-	2,89
Итого	720,00		4132,63	3639,29	493,34						54,90	493,34	0,00	0,00	529,66	0,00	529,66	0,00			31,86	0,00	0,00	86,75

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	28.09.15 22:00	9292,83	8276,57	0,00	-	0,00	-	98,41	-	-
	24.10.15 04:00	12782,99	11342,39	0,00	-	0,00	-	178,51	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,77 °C = -4,82 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **81,93** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **529,66** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" печать потребителя ДЛЯ ОТЧЁТОВ

24.10.15

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации АСУТЭ печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 10 15 г.