Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Договор: 9977.038.1
Телефон:
Узел учета: ТЦ-1 СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 115-1 / ТЦ-1 СЦО+ГВС
Строит.Адрес: Бабушкина 115-1
Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Телефон: (812) 313-47-06
Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Обуховский з-д
Схема подключения: Двухтрубная
график: 150/70

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-219451-ч(с)-1015.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 219451
Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до _____
Тхв, гр.С= 9,77

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.09.2015 по 23.10.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.09.15	24,00	-	88,96	67,93	21,03	68,25	68,02	0,23	7,00	5,00	0,05	20,57	-	-	21,00	-	21,00	-	68,37	-	1,41			1,45
25.09.15	24,00	-	88,97	68,52	20,45	68,24	68,01	0,23	7,00	5,00	0,05	19,97	-	-	20,42	-	20,42	-	68,39	-	1,37			1,42
26.09.15	24,00	-	89,57	67,99	21,58	68,19	67,95	0,24	7,00	5,00	0,05	21,11	-	-	21,58	-	21,58	-	68,34	-	1,44			1,49
27.09.15	24,00	-	92,43	67,85	24,58	68,29	68,05	0,24	7,00	5,00	0,05	24,12	-	-	24,66	-	24,66	-	68,42	-	1,65			1,70
28.09.15	24,00	-	91,93	68,13	23,80	68,17	67,91	0,26	7,00	5,00	0,05	23,37	-	-	23,86	-	23,86	-	68,34	-	1,60			1,65
29.09.15	24,00	-	83,19	60,06	23,13	67,85	67,59	0,26	7,00	5,00	0,04	22,80	-	-	23,29	-	23,29	-	68,00	-	1,55			1,59
30.09.15	24,00	-	92,58	66,97	25,61	68,22	67,98	0,24	7,00	5,00	0,04	25,38	-	-	25,94	-	25,94	-	68,29	-	1,73			1,77
01.10.15	24,00	-	87,59	63,35	24,24	67,88	60,51	7,37	7,00	5,00	0,50	23,88	-	-	24,39	-	24,39	-	67,91	-	1,62			2,12
02.10.15	24,00	-	81,23	58,32	22,91	64,11	38,20	25,91	7,00	5,00	1,57	21,96	-	-	22,42	-	22,42	-	64,05	-	1,41			2,98
03.10.15	24,00	-	82,30	56,96	25,34	64,08	38,00	26,08	7,00	5,00	1,54	24,46	-	-	24,93	-	24,93	-	64,22	-	1,57			3,11
04.10.15	24,00	-	81,77	56,32	25,45	63,87	37,28	26,59	7,00	5,00	1,53	24,78	-	-	25,23	-	25,23	-	64,05	-	1,59			3,12
05.10.15	24,00	-	83,26	57,17	26,09	62,93	37,44	25,49	7,00	5,00	1,52	25,14	-	-	25,63	-	25,63	-	63,04	-	1,59			3,10
06.10.15	24,00	-	88,33	62,04	26,29	63,03	37,41	25,62	7,00	5,00	1,62	25,85	-	-	26,32	-	26,32	-	62,95	-	1,63			3,25
07.10.15	24,00	-	90,64	65,65	24,99	61,76	36,98	24,78	7,00	5,00	1,65	24,67	-	-	25,12	-	25,12	-	61,86	-	1,53			3,17
08.10.15	24,00	-	107,76	79,40	28,36	63,42	39,61	23,81	7,00	5,00	1,93	27,75	-	-	28,29	-	28,29	-	63,46	-	1,76			3,69
09.10.15	24,00	-	106,40	78,06	28,34	63,94	39,39	24,55	7,00	5,00	2,02	26,75	-	-	27,23	-	27,23	-	63,95	-	1,71			3,73
10.10.15	24,00	-	108,76	79,89	28,87	63,98	39,26	24,72	7,00	5,00	2,03	27,95	-	-	28,46	-	28,46	-	64,08	-	1,79			3,82
11.10.15	24,00	-	108,30	79,56	28,74	64,77	39,67	25,10	7,00	5,00	2,06	27,71	-	-	28,24	-	28,24	-	64,98	-	1,80			3,86
12.10.15	24,00	-	106,46	77,82	28,64	64,72	39,71	25,01	7,00	5,00	2,02	27,52	-	-	28,06	-	28,06	-	64,72	-	1,78			3,80
13.10.15	24,00	-	108,81	80,10	28,71	64,54	39,93	24,61	7,00	5,00	2,05	27,46	-	-	28,00	-	28,00	-	64,47	-	1,77			3,82
14.10.15	24,00	-	107,70	79,43	28,27	63,34	39,70	23,64	7,00	5,00	1,98	26,68	-	-	27,20	-	27,20	-	63,44	-	1,69			3,67
15.10.15	24,00	-	108,02	79,94	28,08	62,41	39,12	23,29	7,00	5,00	1,92	27,16	-	-	27,64	-	27,64	-	62,35	-	1,69			3,62
16.10.15	24,00	-	107,92	79,93	27,99	61,10	38,50	22,60	7,00	5,00	1,85	27,35	-	-	27,82	-	27,82	-	61,09	-	1,67			3,52
17.10.15	24,00	-	109,16	78,80	30,36	60,21	37,82	22,39	7,00	5,00	1,77	30,27	-	-	30,78	-	30,78	-	60,15	-	1,82			3,59
18.10.15	24,00	-	108,08	77,91	30,17	60,57	37,99	22,58	7,00	5,00	1,75	30,20	-	-	30,72	-	30,72	-	60,95	-	1,84			3,59
19.10.15	24,00	-	108,00	79,00	29,00	62,77	38,96	23,81	7,00	5,00	1,86	29,28	-	-	29,83	-	29,83	-	62,93	-	1,84			3,70
20.10.15	24,00	-	106,54	79,23	27,31	63,69	38,85	24,84	7,00	5,00	1,96	27,66	-	-	28,18	-	28,18	-	63,35	-	1,75			3,71
21.10.15	24,00	-	105,30	77,95	27,35	62,17	37,51	24,66	7,00	5,00	1,92	27,28	-	-	27,76	-	27,76	-	62,43	-	1,70			3,62
22.10.15	24,00	-	107,29	79,40	27,89	64,58	38,64	25,94	7,00	5,00	2,02	28,25	-	-	28,80	-	28,80	-	65,05	-	1,84			3,86
23.10.15	24,00	-	110,81	80,29	30,52	65,44	39,77	25,67	7,00	5,00	2,09	30,28	-	-	30,88	-	30,88	-	65,15	-	1,97			4,06
Среднее	24,00	-	98,27	71,80	26,47	64,55	46,19	18,36	7,00	5,00	1,38	25,92	-	-	26,42	-	26,42	-	64,63	-	1,67	-	-	3,05
Итого	720,00		2948,06	2153,97	794,09						41,47	777,61	0,00	0,00	792,68	0,00	792,68	0,00			50,12	0,00	0,00	91,59

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.09.15 02:00	61046,72	45598,68	15953,05	-	16333,18	-	2039,50	-	-
	24.10.15 04:00	64004,50	47760,38	16732,66	-	17127,87	-	2131,44	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,77 °С = -7,60 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **83,99** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **792,68** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

печать потребителя

_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" Для ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Центральный" Управление приборного учета Отдел эксплуатации УУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «30» 10 15 г.

печать энергосбыта

Урегулировать дог. отнош. (дог. осн).