Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 115-5 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9978.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 115-5
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208211-ч(с)-1015.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 208211 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 9,77

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,198 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,14696
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0668
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=59,76 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=26,64

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.09.2015 по 23.10.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.09.15	24,00	-	102,05	92,26	9,79	68,82	64,31	4,51	7,00	5,00	0,15	67,05	59,16	7,89	68,51	60,21	8,30	-	68,81	61,98	0,95			1,10
25.09.15	24,00	-	103,47	92,58	10,89	68,81	64,41	4,40	7,00	5,00	0,15	68,32	59,31	9,01	69,79	60,36	9,43	-	68,79	62,15	1,02			1,16
26.09.15	24,00	-	102,24	92,18	10,06	68,76	64,29	4,47	7,00	5,00	0,14	67,28	59,07	8,21	68,75	60,10	8,65	-	68,74	61,99	0,97			1,11
27.09.15	24,00	-	103,32	91,31	12,01	68,84	64,29	4,55	7,00	5,00	0,15	68,55	58,42	10,13	70,07	59,46	10,61	-	68,82	61,95	1,10			1,25
28.09.15	24,00	-	102,82	92,59	10,23	68,70	64,13	4,57	7,00	5,00	0,14	67,71	59,33	8,38	69,18	60,39	8,79	-	68,68	61,80	0,99			1,13
29.09.15	24,00	-	102,42	92,83	9,59	68,49	63,85	4,64	7,00	5,00	0,14	67,24	59,51	7,73	68,69	60,56	8,13	-	68,47	61,48	0,95			1,09
30.09.15	24,00	-	100,80	91,50	9,30	68,81	64,05	4,76	7,00	5,00	0,15	66,09	58,67	7,42	67,53	59,70	7,83	-	68,77	61,62	0,93			1,08
01.10.15	24,00	-	100,11	89,50	10,61	68,40	59,82	8,58	7,00	5,00	0,51	65,93	57,44	8,49	67,35	58,46	8,89	-	68,37	61,25	0,99			1,50
02.10.15	24,00	-	102,79	92,51	10,28	64,59	50,29	14,30	7,00	5,00	1,06	68,02	59,22	8,80	69,37	60,22	9,15	-	64,56	58,48	0,93			1,99
03.10.15	24,00	-	101,78	90,62	11,16	64,71	50,17	14,54	7,00	5,00	1,05	67,72	57,99	9,73	68,99	58,93	10,06	-	64,70	58,42	1,00			2,04
04.10.15	24,00	-	101,11	88,86	12,25	64,54	49,81	14,73	7,00	5,00	1,04	67,69	56,79	10,90	68,96	57,69	11,27	-	64,52	58,22	1,06			2,10
05.10.15	24,00	-	102,36	92,14	10,22	63,57	49,58	13,99	7,00	5,00	1,02	67,98	59,06	8,92	69,26	59,96	9,30	-	63,55	57,63	0,92			1,94
06.10.15	24,00	-	109,10	99,05	10,05	63,64	49,72	13,92	7,00	5,00	1,10	72,25	63,55	8,70	73,64	64,55	9,09	-	63,61	57,91	0,92			2,02
07.10.15	24,00	-	117,02	105,30	11,72	62,40	49,14	13,26	7,00	5,00	1,11	78,10	67,52	10,58	79,47	68,56	10,91	-	62,38	57,06	1,02			2,13
08.10.15	24,00	-	138,08	126,22	11,86	64,06	51,40	12,66	7,00	5,00	1,32	91,36	81,09	10,27	93,09	82,42	10,67	-	64,04	59,21	1,05			2,37
09.10.15	24,00	-	137,14	124,98	12,16	64,46	51,65	12,81	7,00	5,00	1,38	90,47	80,98	9,49	92,18	82,33	9,85	-	64,45	59,53	1,01			2,39
10.10.15	24,00	-	140,24	126,63	13,61	64,58	51,66	12,92	7,00	5,00	1,38	93,00	81,62	11,38	94,78	83,00	11,78	-	64,56	59,69	1,13			2,52
11.10.15	24,00	-	140,49	125,44	15,05	65,42	52,27	13,15	7,00	5,00	1,42	93,27	80,92	12,35	95,13	82,33	12,80	-	65,41	60,39	1,22			2,64
12.10.15	24,00	-	138,97	126,03	12,94	65,30	52,33	12,97	7,00	5,00	1,41	91,52	81,20	10,32	93,33	82,63	10,70	-	65,28	60,36	1,07			2,48
13.10.15	24,00	-	139,43	127,99	11,44	65,07	52,24	12,83	7,00	5,00	1,43	91,32	82,68	8,64	93,07	84,13	8,94	-	65,05	60,25	0,96			2,39
14.10.15	24,00	-	138,72	127,30	11,42	63,93	51,43	12,50	7,00	5,00	1,35	91,25	82,06	9,19	92,99	83,41	9,58	-	63,93	59,25	0,98			2,33
15.10.15	24,00	-	138,86	127,18	11,68	62,95	50,76	12,19	7,00	5,00	1,32	91,63	82,00	9,63	93,30	83,26	10,04	-	62,93	58,42	0,98			2,29
16.10.15	24,00	-	139,25	125,82	13,43	61,53	49,90	11,63	7,00	5,00	1,27	92,47	81,59	10,88	94,10	82,86	11,24	-	61,52	57,21	1,02			2,29
17.10.15	24,00	-	136,98	123,31	13,67	60,67	49,00	11,67	7,00	5,00	1,19	91,61	79,44	12,17	93,17	80,64	12,53	-	60,65	56,38	1,08			2,27
18.10.15	24,00	-	136,37	122,20	14,17	61,20	49,32	11,88	7,00	5,00	1,20	91,18	78,60	12,58	92,77	79,80	12,97	-	61,21	56,72	1,13			2,32
19.10.15	24,00	-	135,61	124,34	11,27	63,48	50,98	12,50	7,00	5,00	1,29	89,54	80,05	9,49	91,20	81,35	9,85	-	63,47	58,81	0,98			2,27
20.10.15	24,00	-	134,93	124,49	10,44	64,18	51,20	12,98	7,00	5,00	1,36	88,76	80,17	8,59	90,44	81,54	8,90	-	64,14	59,36	0,94			2,29
21.10.15	24,00	-	134,98	122,75	12,23	62,81	49,88	12,93	7,00	5,00	1,29	89,59	78,81	10,78	91,24	80,01	11,23	-	62,82	57,92	1,07			2,36
22.10.15	24,00	-	135,91	124,13	11,78	65,25	51,80	13,45	7,00	5,00	1,44	89,68	80,70	8,98	91,45	82,07	9,38	-	65,25	60,12	1,00			2,44
23.10.15	24,00	-	138,49	127,46	11,03	65,52	52,36	13,16	7,00	5,00	1,39	91,08	81,67	9,41	92,92	83,05	9,87	-	65,46	60,68	1,01			2,40
Среднее	24,00	-	121,86	110,32	11,54	65,12	54,20	10,92	7,00	5,00	0,98	80,59	70,95	9,63	82,16	72,13	10,02	-	65,10	59,54	1,01	-	-	1,99
Итого	720,00		3655,84	3309,50	346,34						29,35	2417,66	2128,62	289,04	2464,72	2163,98	300,74	0,00			30,34	0,00	0,00	59,68

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,77 °C = -2,82 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **56,86** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **300,74** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

27,52

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«30» 10 15 г.

печать энергосбыта