Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 36 / ТЦ-1 СЦО
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Бабушкина 36
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-1 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: TCPB026M-1319028-ч(с)-1015.txt
Вычислитель: ТСРВ-026М № 1319028 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 10,59

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.10.2015 по 23.10.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.10.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	16,45	16,29	0,16	4,09	4,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
02.10.15	23,90	-	10,26	10,26	0,00	32,51	20,25	12,26	4,34	4,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,36
03.10.15	24,00	-	30,34	30,34	0,00	65,29	32,06	33,23	4,65	4,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,01
04.10.15	24,00	-	28,07	28,07	0,00	61,42	30,54	30,88	4,61	4,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,87
05.10.15	24,00	-	28,34	28,34	0,00	61,80	30,81	30,99	4,62	4,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,88
06.10.15	24,00	-	27,46	27,46	0,00	62,10	30,71	31,39	4,61	4,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,86
07.10.15	24,00	-	28,20	28,20	0,00	62,42	30,19	32,23	4,57	4,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,91
08.10.15	24,00	-	35,67	35,68	0,00	60,83	31,76	29,07	4,62	4,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,03
09.10.15	24,00	-	38,75	38,67	0,08	60,78	32,41	28,37	4,69	4,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,10
10.10.15	24,00	-	36,85	36,80	0,05	64,36	32,14	32,22	4,74	4,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,19
11.10.15	24,00	-	36,27	36,27	0,00	63,93	31,87	32,06	4,71	4,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,16
12.10.15	24,00	-	35,90	35,49	0,41	63,55	32,43	31,12	4,70	4,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,13
13.10.15	24,00	-	36,43	36,22	0,21	64,15	32,62	31,53	4,72	4,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,15
14.10.15	24,00	-	37,86	37,86	0,00	65,28	33,31	31,97	4,73	4,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,21
15.10.15	24,00	-	36,29	36,29	0,00	64,75	32,96	31,79	4,70	4,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,15
16.10.15	24,00	-	36,31	36,31	0,00	64,41	32,84	31,57	4,70	4,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,14
17.10.15	24,00	-	38,95	38,95	0,00	65,82	34,04	31,78	4,73	4,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,24
18.10.15	24,00	-	37,45	37,45	0,00	65,67	33,62	32,05	4,73	4,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,20
19.10.15	24,00	-	37,32	37,32	0,00	65,05	33,63	31,42	4,73	4,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,17
20.10.15	24,00	-	36,30	36,30	0,00	64,56	33,13	31,43	4,70	4,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,14
21.10.15	24,00	-	35,22	35,22	0,00	63,64	31,79	31,85	4,68	4,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,12
22.10.15	24,00	-	35,46	35,46	0,00	63,47	31,29	32,18	4,68	4,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,14
23.10.15	24,00	-	37,09	37,09	0,00	64,51	31,97	32,54	4,74	4,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,20
Среднее	24,00	-	32,21	32,18	0,03	60,29	30,99	29,31	4,64	4,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,01
Итого	551,90		740,81	740,08	0,74						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	23,33

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	10.05.15 16:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10.05.15 16:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору: -
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 10,59 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **23,33** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
Печать абонента
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управл. коммерческого учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 10 15 г.
Печать энергосбыта