Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 49 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9067.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 49
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Четырёхтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208366-ч(с)-1015.txt
Режим (схема): 3003
Вычислитель: ВКТ-7 № 208366

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Txв, гр.С= 9,77
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,36 Qвент.= Qтех.пот.=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=108,528 Gвент.=0 Gтех.пот.=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.09.2015 по 23.10.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.09.15	24,00	-										21,22	1,72	19,50	21,85	1,72	20,13	-	79,45	25,96	1,64			1,64
25.09.15	24,00	-										18,16	1,63	16,53	18,68	1,70	16,98	-	78,92	27,39	1,39			1,39
26.09.15	24,00	-										16,74	1,77	14,97	17,19	1,77	15,42	-	80,49	25,23	1,30			1,30
27.09.15	24,00	-										20,73	1,55	19,18	21,33	1,55	19,78	-	79,68	24,61	1,61			1,61
28.09.15	24,00	-										20,29	1,58	18,71	20,86	1,58	19,28	-	79,26	24,42	1,57			1,57
29.09.15	24,00	-										20,36	1,60	18,76	20,93	1,66	19,27	-	79,04	23,40	1,57			1,57
30.09.15	24,00	-										20,88	1,54	19,34	21,46	1,54	19,92	-	78,77	21,67	1,61			1,61
01.10.15	24,00	-										20,87	1,41	19,46	21,42	1,41	20,01	-	76,73	20,49	1,57			1,57
02.10.15	24,00	-										21,50	1,31	20,19	22,05	1,31	20,74	-	76,46	21,08	1,62			1,62
03.10.15	24,00	-										23,66	1,11	22,55	24,31	1,11	23,20	-	76,67	19,96	1,79			1,79
04.10.15	24,00	-										24,06	1,23	22,83	24,71	1,23	23,48	-	76,64	20,63	1,82			1,82
05.10.15	24,00	-										21,01	1,36	19,65	21,56	1,36	20,20	-	76,70	21,96	1,58			1,58
06.10.15	24,00	-										22,07	1,40	20,67	22,67	1,40	21,27	-	78,14	20,57	1,70			1,70
07.10.15	24,00	-										21,19	1,34	19,85	21,80	1,34	20,46	-	79,26	20,41	1,65			1,65
08.10.15	24,00	-										22,73	1,19	21,54	23,37	1,19	22,18	-	79,46	20,71	1,78			1,78
09.10.15	24,00	-										19,97	1,38	18,59	20,56	1,38	19,18	-	79,82	21,26	1,57			1,57
10.10.15	24,00	-										19,77	1,52	18,25	20,34	1,52	18,82	-	79,48	20,24	1,54			1,54
11.10.15	24,00	-										23,82	1,17	22,65	24,50	1,17	23,33	-	79,34	20,66	1,87			1,87
12.10.15	24,00	-										20,24	1,31	18,93	20,82	1,31	19,51	-	79,38	22,41	1,58			1,58
13.10.15	24,00	-										21,15	1,40	19,75	21,75	1,40	20,35	-	80,83	22,64	1,68			1,68
14.10.15	24,00	-										22,47	1,20	21,27	23,14	1,20	21,94	-	80,31	22,89	1,78			1,78
15.10.15	24,00	-										20,79	1,26	19,53	21,39	1,26	20,13	-	78,13	22,06	1,60			1,60
16.10.15	24,00	-										22,79	1,06	21,73	23,41	1,06	22,35	-	79,29	21,58	1,79			1,79
17.10.15	24,00	-										21,37	1,01	20,36	21,95	1,01	20,94	-	78,16	20,01	1,65			1,65
18.10.15	24,00	-										24,87	1,05	23,82	25,56	1,05	24,51	-	78,25	21,17	1,93			1,93
19.10.15	24,00	-										21,37	1,13	20,24	21,97	1,13	20,84	-	77,79	22,06	1,64			1,64
20.10.15	24,00	-										20,81	1,12	19,69	21,41	1,12	20,29	-	77,89	20,18	1,60			1,60
21.10.15	24,00	-										21,25	1,11	20,14	21,84	1,11	20,73	-	78,38	19,65	1,64			1,64
22.10.15	24,00	-										21,37	1,14	20,23	21,96	1,14	20,82	-	78,24	18,59	1,65			1,65
23.10.15	24,00	-										21,49	1,14	20,35	22,07	1,14	20,93	-	77,38	18,35	1,64			1,64
Среднее	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,30	1,32	19,98	21,90	1,33	20,57	-	78,61	21,74	1,65	-	-	1,65
Итого	720,00		0,00	0,00	0,00						0,00	639,00	39,74	599,26	656,86	39,87	616,99	0,00			49,36	0,00	0,00	49,36

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	06.07.15 09:00	58404,37	58404,10	5763,62	356,50	5909,24	356,62	763,53	420,93	-
	06.07.15 09:00	58404,37	58404,10	5763,62	356,50	5909,24	356,62	763,53	420,93	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,77 °C = -5,85 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **43,51** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **616,99** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление Дирекции учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«_____» 2010 15 г.