Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 49 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9067.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 49
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Четырёхтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208366-ч(с)-1015.txt
Режим (схема): 3003
Вычислитель: ВКТ-7 № 208366

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Txв, гр.С= 9,77
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,36 Qвент.= Qтех.пот.=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=108,528 Gвент.=0 Gтех.пот.=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.09.2015 по 23.10.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.09.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,30	17,89	0,41	7,00	5,00	0,00													0,00
25.09.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,90	18,58	0,32	7,00	5,00	0,00													0,00
26.09.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,76	18,46	0,30	7,00	5,00	0,00													0,00
27.09.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,41	18,05	0,36	7,00	5,00	0,00													0,00
28.09.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,99	17,59	0,40	7,00	5,00	0,00													0,00
29.09.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,36	16,94	0,42	7,00	5,00	0,00													0,00
30.09.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	16,66	16,12	0,54	7,00	5,00	0,00													0,00
01.10.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	16,60	16,21	0,39	7,00	5,00	0,00													0,00
02.10.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	16,72	16,37	0,35	7,00	5,00	0,00													0,00
03.10.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	16,71	16,32	0,39	7,00	5,00	0,00													0,00
04.10.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,08	15,92	3,16	7,00	5,00	0,00													0,67
05.10.15	24,00	-	139,18	139,18	0,00	39,50	34,71	4,79	7,00	5,00	0,67													1,07
06.10.15	24,00	-	166,01	166,03	-0,02	43,47	37,12	6,35	7,00	5,00	1,07													2,01
07.10.15	24,00	-	277,34	277,34	0,00	46,67	39,46	7,21	7,00	5,00	2,01													2,16
08.10.15	24,00	-	281,71	281,71	0,00	48,94	41,31	7,63	7,00	5,00	2,16													2,56
09.10.15	24,00	-	279,30	279,30	0,00	51,36	42,20	9,16	7,00	5,00	2,56													2,98
10.10.15	24,00	-	281,28	281,28	0,00	55,34	44,78	10,56	7,00	5,00	2,98													2,74
11.10.15	24,00	-	281,72	281,72	0,00	53,08	43,38	9,70	7,00	5,00	2,74													3,68
12.10.15	24,00	-	287,67	287,67	0,00	63,06	50,27	12,79	7,00	5,00	3,68													3,29
13.10.15	24,00	-	294,90	294,90	0,00	61,49	50,36	11,13	7,00	5,00	3,29													3,17
14.10.15	24,00	-	287,76	287,50	0,26	61,03	50,09	10,94	7,00	5,00	3,17													3,00
15.10.15	24,00	-	288,00	288,00	0,00	58,61	48,24	10,37	7,00	5,00	3,00													2,83
16.10.15	24,00	-	276,66	276,66	0,00	57,31	47,10	10,21	7,00	5,00	2,83													2,91
17.10.15	24,00	-	288,28	288,28	0,00	57,80	47,73	10,07	7,00	5,00	2,91													3,15
18.10.15	24,00	-	293,48	293,48	0,00	61,21	50,49	10,72	7,00	5,00	3,15													2,80
19.10.15	24,00	-	291,47	291,47	0,00	56,91	47,33	9,58	7,00	5,00	2,80													3,15
20.10.15	24,00	-	307,49	307,49	0,00	58,71	48,48	10,23	7,00	5,00	3,15													3,40
21.10.15	24,00	-	315,57	315,57	0,00	60,61	49,84	10,77	7,00	5,00	3,40													2,94
22.10.15	24,00	-	309,23	309,23	0,00	56,39	46,90	9,49	7,00	5,00	2,94													2,97
23.10.15	24,00	-	294,83	299,87	-5,04	56,26	46,21	10,05	7,00	5,00	2,97													1,72
Среднее	24,00	-	174,73	174,89	-0,16	41,44	35,15	6,29	7,00	5,00	1,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51,46
Итого	720,00		5241,88	5246,68	-4,80						51,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	06.07.15 09:00	58404,37	58404,10	5763,62	356,50	5909,24	356,62	763,53	420,93	-
	06.07.15 09:00	58404,37	58404,10	5763,62	356,50	5909,24	356,62	763,53	420,93	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,77 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 51,46 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление по работе с потребителями
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
30 10 15 г.